


Акт
Август 2017 года

Мы, нижеподписавшиеся, представитель энергоснабжающей организации ГУП «ТЭК СПб» _____ и представитель абонента ТСЖ "АДМИРАЛ", Китаева А.М. по доверенности, расположенного по адресу Подвойского ул., д.26 к.3 (жилое), составили настоящий акт в том, что за Август по договору теплоснабжения 2508.34.046.1 от 01.12.2014 энергоснабжающая организация отпустила, а абонент принял тепловую энергию и теплоноситель в горячей воде в количестве:

Количество потребленной тепловой энергии	43,25	Гкал
Объем потребленного теплоносителя	279,95	куб.м

Представитель абонента


_____ / Китаева А.М. /

Представитель ГУП «ТЭК СПб»

_____/_____/

№ модема: ТСЖ "АДМИРАЛ"
 Абонент: Подвойского ул., д.26 к.3 (встройка)
 Обслуживающая организация: ООО "ЭнергоМониторинг"
 Источник: ТЭЦ-5

Отчёт о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Август 2017
 Договор: 2508.34.046.1 от 01.12.2014
 Строит. Адрес:
 Телефон: 332-41-16

Телефон:

Узел учёта: (встройка)
 Код УУТЭ:
 Рассм. совместно с УУТЭ:

График: 150/75

Установленные приборы: СПТ943-13145-тв1-ч-0817 СПТ943-13145-тв2-ч-0817
 Вычислитель: СПТ943 №13145 Vпо=V3 Режим (схема): Приборы поверены до: 15.09.2018 Тхв гр.С = 0
 П. эош.тр (M1): расходомер: ПРЭМ 40 Gmin= 0,072 Gmax= 12 Термопреобр.: КТПТР-01 Преобр.давления: Мида-Ди
 Обратн.тр (M2): расходомер: ПРЭМ 40 Gmin= 0,072 Gmax= 12 Термопреобр.: КТПТР-01 Преобр.давления: Мида-Ди
 тр-д ГВС(M3): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,048 Gmax= 12 Термопреобр.: КТПТР-01 Преобр.давления:
 тр.л. ж.ГВС(M4): расходомер: ПРЭМ 20 Gmin= 0,032 Gmax= 12 Термопреобр.: КТПТР-01 Преобр.давления:
 тр.подпитки (V5): расходомер: ВСГ-15 Gmin= 0,03 Gmax= 3 Термопреобр.: Преобр.давления:
 Расчётный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-h2)+(M1-M2)*(h2-hxв)$ лето:
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот. = 0,10 Qвент. = Qтех. = Qтех.гв = Qгвс = 0,0426
 Договорные нагрузки, (ср. час), Гкал/час: Qтех.гвс(ср) = Qгвс ср. =
 Договорные нагрузки, (ср. сут.), т/сут.: Got = 33,408 Gвент. = Gтех. = Gтех.гв = Gгвс = 17,04
 Конст. Значения: P1= P2= P3= P4= P5= t1= t2= t3= t4= t5=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.07.2017 по 22.08.2017

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные			Общее теплоснабжение
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	Qотоп	M1	M2	dM	V3	V4	dV(излив.)	Vподпит	T3	T4	Qгвс.общ	Qгвс.изл	Qтех.гвс	Qобщ.от.гвс	
23.07.17	24.00	*	2,72	2,57	0,15	68,27	49,96	18,30	-	-	-	2,76	2,23	0,54	2,82	2,25	0,56	-	65,51	50,66	0,07	0,04	0,03	0,07	
24.07.17	24,00	*	2,77	2,58	0,20	68,31	50,06	18,25	-	-	-	2,83	2,24	0,60	2,89	2,26	0,62	-	65,48	50,76	0,07	0,04	0,03	0,07	
25.07.17	24,00	*	2,92	2,54	0,38	68,42	50,01	18,41	-	-	-	3,00	2,20	0,80	3,06	2,23	0,83	-	65,57	50,73	0,08	0,05	0,03	0,08	
26.07.17	24,00	*	2,81	2,96	-0,15	67,01	50,74	16,27	-	-	-	2,79	2,46	0,33	2,84	2,49	0,35	-	64,91	51,41	0,05	0,02	0,03	0,05	
27.07.17	24,00	*	2,65	2,98	-0,33	66,18	50,16	16,01	-	-	-	2,63	2,19	0,44	2,68	2,21	0,46	-	64,19	50,79	0,06	0,03	0,03	0,06	
28.07.17	24,00	*	2,69	2,95	-0,26	65,85	50,29	15,56	-	-	-	2,67	2,12	0,55	2,72	2,14	0,57	-	63,97	50,99	0,06	0,04	0,03	0,06	
29.07.17	24,00	*	2,44	3,12	-0,67	64,12	50,75	13,37	-	-	-	2,39	2,11	0,28	2,43	2,14	0,30	-	62,48	51,59	0,04	0,02	0,02	0,04	
30.07.17	24,00	*	2,71	2,92	-0,22	65,23	50,34	14,90	-	-	-	2,67	2,00	0,67	2,72	2,02	0,70	-	63,50	51,07	0,07	0,04	0,02	0,07	
31.07.17	24,00	*	2,41	3,05	-0,65	65,05	50,21	14,84	-	-	-	2,36	2,07	0,28	2,40	2,10	0,30	-	63,22	50,93	0,04	0,02	0,03	0,04	
01.08.17	24,00	*	2,65	2,91	-0,26	66,07	50,52	15,55	-	-	-	2,67	2,17	0,50	2,72	2,20	0,52	-	63,86	51,16	0,06	0,03	0,03	0,06	
02.08.17	24,00	*	2,77	2,76	0,02	67,22	50,36	16,85	-	-	-	2,78	2,23	0,54	2,83	2,26	0,57	-	65,00	50,99	0,07	0,04	0,03	0,07	
03.08.17	24,00	*	2,55	2,81	-0,27	66,02	50,12	15,90	-	-	-	2,53	1,99	0,54	2,58	2,01	0,56	-	64,02	50,75	0,06	0,03	0,03	0,06	
04.08.17	24,00	*	2,63	2,97	-0,34	65,11	50,17	14,94	-	-	-	2,63	2,15	0,47	2,67	2,18	0,49	-	63,20	50,85	0,06	0,03	0,03	0,06	
05.08.17	24,00	*	2,84	2,67	0,18	67,41	50,38	17,03	-	-	-	2,87	2,26	0,60	2,92	2,29	0,63	-	65,05	51,06	0,07	0,04	0,03	0,07	
06.08.17	24,00	*	2,60	2,76	-0,17	67,09	49,74	17,35	-	-	-	2,62	2,19	0,42	2,67	2,22	0,45	-	64,57	50,31	0,06	0,03	0,03	0,06	
07.08.17	24,00	*	2,87	2,82	0,05	64,90	50,07	14,83	-	-	-	2,74	2,46	0,28	2,80	2,49	0,30	-	63,62	50,77	0,05	0,02	0,03	0,05	
08.08.17	24,00	*	2,85	3,24	-0,39	65,11	50,73	14,38	-	-	-	2,82	2,60	0,22	2,87	2,63	0,24	-	63,22	51,37	0,04	0,01	0,03	0,04	
09.08.17	24,00	*	2,79	2,88	-0,09	67,35	50,76	16,60	-	-	-	2,78	2,49	0,29	2,83	2,52	0,31	-	65,07	51,36	0,05	0,02	0,03	0,05	
10.08.17	24,00	*	2,70	2,91	-0,21	66,79	50,67	16,12	-	-	-	2,66	2,43	0,24	2,72	2,46	0,26	-	64,78	51,40	0,05	0,02	0,03	0,05	
11.08.17	24,00	*	2,36	2,98	-0,62	65,86	49,96	15,90	-	-	-	2,33	2,13	0,20	2,37	2,15	0,22	-	63,77	50,56	0,04	0,01	0,03	0,04	
12.08.17	24,00	*	2,62	2,89	-0,26	66,86	50,55	16,31	-	-	-	2,59	2,45	0,14	2,64	2,48	0,16	-	64,76	51,24	0,04	0,01	0,03	0,04	
13.08.17	24,00	*	2,34	2,94	-0,60	66,13	49,89	16,24	-	-	-	2,30	2,18	0,12	2,35	2,21	0,14	-	64,06	50,53	0,04	0,01	0,03	0,04	
14.08.17	24,00	*	2,58	3,21	-0,64	64,10	50,66	13,44	-	-	-	2,54	2,31	0,23	2,59	2,34	0,25	-	62,40	51,41	0,04	0,01	0,03	0,04	
15.08.17	24,00	*	3,17	3,85	-0,68	62,01	51,89	10,12	-	-	-	3,12	2,89	0,23	3,17	2,92	0,25	-	60,77	52,71	0,04	0,01	0,02	0,04	
16.08.17	24,00	*	3,33	3,87	-0,54	61,76	51,81	9,95	-	-	-	3,26	2,95	0,31	3,31	2,99	0,33	-	60,57	52,61	0,04	0,02	0,02	0,04	
17.08.17	24,00	*	3,17	3,66	-0,49	62,02	51,92	10,09	-	-	-	3,10	2,73	0,37	3,15	2,76	0,39	-	60,79	52,81	0,04	0,02	0,02	0,04	
18.08.17	24,00	*	3,07	3,68	-0,61	62,27	51,79	10,49	-	-	-	3,03	2,75	0,28	3,08	2,78	0,30	-	60,99	52,67	0,04	0,02	0,02	0,04	
19.08.17	24,00	*	2,91	3,61	-0,70	62,31	51,52	10,79	-	-	-	2,87	2,66	0,21	2,92	2,70	0,22	-	60,99	52,37	0,04	0,01	0,02	0,04	
20.08.17	24,00	*	3,05	3,74	-0,69	61,87	51,64	10,23	-	-	-	2,97	2,80	0,17	3,02	2,84	0,18	-	60,65	52,48	0,03	0,01	0,02	0,03	
21.08.17	24,00	*	2,90	3,39	-0,49	63,92	51,16	12,76	-	-	-	2,83	2,67	0,16	2,88	2,70	0,18	-	62,31	51,88	0,04	0,01	0,03	0,04	
22.08.17	24,00	*	2,74	2,77	-0,02	67,62	51,02	16,60	-	-	-	2,71	2,53	0,19	2,77	2,56	0,21	-	65,41	51,67	0,05	0,01	0,03	0,05	
Средне	24,00		2,76	3,06	-0,30	65,43	50,64	14,79	-	-	-	2,74	2,38	0,36	2,79	2,40	0,38	-	63,51	51,35	0,05	0,02	0,03	0,05	
Итого	744,00		85,61	94,99	-9,37				-	-	-	84,85	73,64	11,20	86,42	74,53	11,85	-			1,59	0,72	0,85	1,59	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1 тонн	M2 тонн	M3 тонн	M4 тонн	V3 м3	V4 м3	Qг Гкал	Q Гкал	Ти час
23.07.2017 03:01	14190,87	13731,35	1944,82	1335,23	1981,47	1350,10	59,47	434,19	24614,77
23.08.2017 03:41	14276,58	13826,43	2029,74	1408,96	2067,98	1424,76	61,07	434,98	25359,42

Период расчета по среднему: 0,00 часов
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 0,00 Гкал
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему: 0 куб.м
 Масса теплоносителя, рассчитанная по среднему: 0,00 тонн
 Период превышения t2:
 Коэффициент на температуру холодной воды: 16,9 °С: 0,19 Гкал
 Итого по приборам учета: 1,59 с учетом корректировок: 1,40 Гкал
 Итого по приборам учета: 11,85 с учетом корректировок: 11,85 куб.м
 Qизл: 0,72 с учетом корректировок: 0,53 Гкал

Представитель Дирекции по перспективному развитию
 ГУП «ТЭК СПб»

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 по доверенности

ООО "ЭнергоМониторинг"
 Уполномоченный на прием и учет
 тепловой энергии в ГУП «ТЭК СПб»
 08 АВГ 2017
 Князева А.М.

Акт
Август 2017 года

Мы, нижеподписавшиеся, представитель энергоснабжающей организации ГУП «ТЭК СПб» _____ и представитель абонента ТСЖ "АДМИРАЛ", Китаева А.М. по доверенности, расположенного по адресу Подвойского ул., д.26 к.3 (встройка), составили настоящий акт в том, что за Август по договору теплоснабжения 2508.34.046.1 от 01.12.2014 энергоснабжающая организация отпустила, а абонент принял тепловую энергию и теплоноситель в горячей воде в количестве:

Количество потребленной тепловой энергии	1,40	Гкал
Объем потребленного теплоносителя	11,85	куб.м

Представитель абонента

 / Китаева А.М. /

Представитель ГУП «ТЭК СПб»

_____/_____/