

Абонент: ТСЖ "АДМИРАЛ"  
 Адрес: Подвойского ул., д.26 к.3 (жилое)  
 Обслуживающая организация: ООО "ЭнергоМониторинг"  
 Источник: ТЭЦ-5

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Январь 2020 г  
 Договор: 2508.34.046.1 от 01.12.2014  
 Телефон: 318-33-45  
 Строит. адрес:  
 Телефон:  
 Схема подключения:

Узел учета: (жилое)  
 Код УУТЭ:

график: 150/75

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-26965-тв1-ч	Приборы УУТЭ поверены до: 19.04.2022	Режим (схема):
Вычисл-ль: СПТ943 №26965 Vпо=V3	расходомер:	Gmin= Gmax=	Преобр. давления:
подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ 40	0,072 45	Мида-Ди
обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ 40	0,072 45	Мида-Ди
подающий ГВС (M3)	ПРЭМ 32	0,048 30	
циркуляционный ГВС (M4)	ПРЭМ 20	0,032 12	
подпиточный трубопровод (V5)	ВСГ-15	0,03 3	
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-h2)+(M1-M2)*(h2-hxv)$	лето:	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = 0,5656	Qвент. =	Qтех. =
Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:			Qтех.гв. =
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = 180 984	Gвент. =	Gтех.гвс.ср. =
		Gтех. =	Gтсв. = 0,2855
			Gтсв.ср. =
			Gтсв. = 114 216 Gтсв.м. =

Фактическое потребление за отчетный период с по																				Общее теплотот плотр Гкал	
Учет (ТВ-1)										Контроль (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV	T3	T4	P3	P4	
			тонн	тонн	тонн	С	С	С	кг/см2	кг/см2	тонн	тонн	тонн	м3	м3	м3	С	С	м3	м3	
23.12.2019	24*		147,02	130,09	16,93	71,80	42,25	29,55	7,13	4,09	66,94	49,84	17,10	68,16	50,35	17,81	62,32	46,00	-	-	5,07
24.12.2019	24*		150,89	133,52	17,37	72,09	42,69	29,40	7,29	3,77	67,96	51,01	16,95	69,20	51,53	17,67	62,32	46,14	-	-	5,19
25.12.2019	24*		149,88	132,45	17,43	72,03	42,51	29,51	7,46	3,79	66,40	49,32	17,08	67,61	49,82	17,79	62,27	45,67	-	-	5,18
26.12.2019	24*		153,89	137,96	15,93	74,69	43,60	31,09	7,45	3,79	64,85	49,36	15,48	66,03	49,86	16,17	62,30	45,62	-	-	5,49
27.12.2019	24*		165,95	148,78	17,17	77,60	45,26	32,33	7,45	3,79	65,79	49,17	16,62	66,99	49,67	17,33	62,25	45,66	-	-	6,18
28.12.2019	24*		191,85	174,18	17,67	77,21	46,72	30,49	7,37	3,84	67,15	50,39	16,77	68,37	50,89	17,48	62,24	45,63	-	-	6,69
29.12.2019	24*		216,11	199,77	16,34	79,25	49,02	30,24	7,35	3,85	66,76	50,43	16,33	67,97	50,93	17,04	62,23	45,58	-	-	7,35
30.12.2019	24*		149,75	132,48	17,27	79,60	44,99	34,61	7,47	3,77	67,19	49,21	17,97	68,41	49,71	18,70	62,27	45,61	-	-	5,97
31.12.2019	24*		145,35	123,48	21,87	77,72	43,91	33,81	7,44	3,75	69,57	48,13	21,44	70,84	48,62	22,22	62,28	45,70	-	-	5,89
01.01.2020	24*		167,47	155,03	12,44	79,11	46,16	32,95	7,47	3,81	61,28	48,93	12,35	62,40	49,41	12,98	62,26	45,21	-	-	6,11
02.01.2020	24*		127,73	114,25	13,48	80,01	43,54	36,47	7,55	3,76	61,59	48,32	13,26	62,71	48,80	13,91	62,29	45,26	-	-	5,26
03.01.2020	24*		123,46	106,83	16,63	79,40	43,06	36,34	7,55	3,71	64,54	48,04	16,50	65,71	48,52	17,20	62,29	45,35	-	-	5,21
04.01.2020	24*		142,65	127,00	15,65	78,96	44,49	34,47	7,47	3,76	64,11	48,51	15,60	65,28	48,99	16,29	62,30	45,32	-	-	5,63
05.01.2020	24*		171,78	156,88	14,90	79,47	46,71	32,77	7,43	3,80	64,27	49,27	15,01	65,45	49,76	15,69	62,27	45,29	-	-	6,34
06.01.2020	24*		183,84	168,30	15,54	79,48	47,58	31,90	7,44	3,83	64,01	49,36	14,64	65,18	49,86	15,32	62,27	45,37	-	-	6,62
07.01.2020	24*		148,03	130,74	17,29	78,48	44,67	33,81	7,55	3,78	64,83	48,08	16,75	66,01	48,56	17,45	62,30	45,38	-	-	5,79
08.01.2020	24*		133,81	115,44	18,37	77,69	43,38	34,31	7,53	3,76	65,50	47,75	17,75	66,69	48,23	18,46	62,31	45,43	-	-	5,40
09.01.2020	24*		139,41	123,24	16,16	75,56	43,37	32,19	7,53	3,78	62,94	47,50	15,43	64,09	47,97	16,11	62,30	45,35	-	-	5,20
10.01.2020	24*		172,92	157,39	15,52	75,67	45,81	29,86	7,47	3,83	62,25	48,04	14,22	63,39	48,51	14,87	62,25	45,31	-	-	5,89
11.01.2020	24*		212,61	195,83	16,79	73,68	47,34	26,35	7,40	3,88	63,53	48,69	14,84	64,69	49,17	15,51	62,23	45,33	-	-	6,41
12.01.2020	24*		168,55	150,02	18,53	73,85	44,83	29,02	7,47	3,82	64,77	48,03	16,74	65,95	48,51	17,44	62,25	45,41	-	-	5,74
13.01.2020	24*		171,32	154,08	17,24	72,96	44,67	28,30	7,49	3,83	63,67	47,79	15,88	64,83	48,27	16,57	62,23	45,32	-	-	5,63
14.01.2020	24*		154,35	138,38	15,97	74,62	44,27	30,35	7,51	3,81	62,54	47,84	14,70	63,68	48,32	15,36	62,31	45,36	-	-	5,40
15.01.2020	24*		166,25	148,75	17,51	71,52	44,18	27,33	7,48	3,83	64,42	47,43	17,00	65,60	47,90	17,70	62,24	45,42	-	-	5,33
16.01.2020	24*		155,30	138,88	16,42	71,61	43,70	27,92	7,49	3,79	62,99	47,49	15,51	64,14	47,96	16,18	62,32	45,44	-	-	5,06
17.01.2020	24*		148,81	132,64	16,17	71,65	43,32	28,33	7,51	3,81	62,79	47,63	15,16	63,94	48,11	15,83	62,34	45,51	-	-	4,93
18.01.2020	24*		185,95	167,63	18,32	71,98	45,79	26,19	7,41	3,87	66,27	48,09	18,18	67,48	48,58	18,90	62,31	45,59	-	-	5,72
19.01.2020	24*		158,27	139,31	18,96	74,28	44,82	29,46	7,47	3,80	66,92	47,66	19,26	68,14	48,14	20,00	62,29	45,67	-	-	5,52
20.01.2020	24*		170,92	152,22	18,70	73,40	45,39	28,01	7,47	3,84	65,11	47,81	17,31	66,30	48,28	18,02	62,28	45,51	-	-	5,65
21.01.2020	24*		164,50	147,25	17,24	71,15	44,29	26,85	7,48	3,82	63,21	47,45	15,76	64,36	47,92	16,44	62,25	45,32	-	-	5,19
22.01.2020	24*		195,15	177,12	18,03	72,58	46,44	26,14	7,38	3,87	65,71	48,81	16,90	66,91	49,30	17,60	62,29	45,67	-	-	5,95
Среднее	24		162,38	145,48	16,90	75,45	44,80	30,66	7,45	3,81	64,83	48,56	16,27	66,02	49,05	16,97	62,28	45,50	-	-	5,71
Итого	744		5033,77	4509,92	523,84						2009,86	1505,38	504,49	2046,51	1520,45	526,04					176,97

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(т)	V4(м3)	Vn(т)	Общ. (Гкал)	Тр.бач.
23.12.2019 01:27	56055,03	49765,75	32825,07	26295,79	33415,95	26594,61	752,83	1994,15	10858,67
23.01.2020 01:28	61102,31	54289,57	34835,14	27801,89	35462,67	28115,79	809,47	2171,30	11602,68

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0,00 час  
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл., рассчитанный по среднему: 0,00 м.куб.  
 Период расчета по договору: час  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды 1,4 °С: 0,71 Гкал  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 176,26 Гкал  
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.: 526,04 м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Чугина Н.Н.

Представитель теплоснабжающей организации

Абонент: ТСЖ "АДМИРАЛ"  
 Адрес: Подвойского ул., д.26 к.3 (встройка)  
 Обслуживающая организация: ООО "ЭнергоМониторинг"  
 Источник: ТЭЦ-5

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Январь 2020 г  
 Договор: 2508.34.046.1 от 01.12.2014  
 Строит. адрес:  
 Телефон: 318-33-45  
 Схема подключения:

Узел учета: (встройка)  
 Код УУТЭ:  
 график: 150/75

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-13145-тв1-ч Приборы УУТЭ поверены до: 23.05.2022 Режим (схема):  
 Вычисл.-ль: СПТ943 №13145 Vпо=V3 расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:  
 подающий трубопровод (M1) ПРЭМ 40 0,072 12 КТПТР-01 Мида-Ди  
 обратный трубопровод (M2) ПРЭМ 40 0,072 12 КТПТР-01 Мида-Ди  
 подающий ГВС (M3) ПРЭМ 32 0,048 12 КТПТР-01  
 циркуляционный ГВС (M4) ПРЭМ 20 0,032 12 КТПТР-01  
 подпиточный трубопровод (V5) ВСГ-15 0,03 3  
 Расчетный алгоритм: зима:  $Q=M1*(h1-h2)+(M1-M2)*(h2-hвх)$  лето:  
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= 0,10 Qвент.= Qтех.гв= Qгвс.= 0,0426  
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=  
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= 33 408 Gвент.= Gтех.= Gтех.гв= Gгвс.= 17,04 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с по																						Общее теплотот Qплотр
Учет (ТВ-1)											Контроль (ТВ-2)											
Дата	Ti час	HC	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M1	M2	dM	V3	V4	dV	T3	T4	P3	P4	Гкал	
			ТОНН	ТОНН	ТОНН	С	С	С	кг/см2	кг/см2	ТОНН	ТОНН	ТОНН	м3	м3	м3	С	С	Гкал	Гкал		
23.12.19	24*		15,85	14,95	0,90	70,36	38,42	31,94	-	-	1,56	0,86	0,71	1,59	0,86	0,73	64,12	38,94	-	-	0,54	
24.12.19	24*		15,37	14,42	0,95	70,61	38,30	32,31	-	-	1,53	0,77	0,76	1,56	0,78	0,78	64,31	38,98	-	-	0,53	
25.12.19	24*		15,83	14,75	1,07	70,59	38,71	31,88	-	-	1,72	0,83	0,90	1,76	0,83	0,92	64,33	40,18	-	-	0,55	
26.12.19	24*		15,64	14,55	1,09	73,26	39,32	33,94	-	-	1,37	0,36	1,01	1,39	0,36	1,03	63,92	35,46	-	-	0,57	
27.12.19	24*		16,47	15,59	0,88	76,13	41,06	35,07	-	-	0,99	0,27	0,72	1,01	0,27	0,74	61,86	30,47	-	-	0,61	
28.12.19	24*		19,73	18,68	1,05	75,94	43,18	32,77	-	-	1,13	0,25	0,88	1,15	0,25	0,90	63,15	31,06	-	-	0,69	
29.12.19	24*		21,57	20,68	0,89	77,96	45,04	32,92	-	-	1,00	0,30	0,70	1,01	0,30	0,71	61,87	31,98	-	-	0,75	
30.12.19	24*		16,82	15,66	1,17	78,04	42,17	35,87	-	-	1,28	0,24	1,03	1,30	0,25	1,06	62,92	30,67	-	-	0,65	
31.12.19	24*		14,80	14,60	0,20	76,04	40,22	35,82	-	-	0,27	0,11	0,16	0,28	0,11	0,16	63,09	26,53	-	-	0,54	
01.01.20	24*		17,05	17,05	0,00	77,55	42,51	35,04	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,02	24,10	-	-	0,60	
02.01.20	24*		13,12	12,99	0,12	78,02	39,25	38,76	-	-	0,22	0,13	0,10	0,23	0,13	0,10	61,45	24,70	-	-	0,51	
03.01.20	24*		13,24	12,62	0,62	77,46	38,95	38,52	-	-	0,76	0,22	0,54	0,78	0,23	0,55	62,27	29,24	-	-	0,53	
04.01.20	24*		15,04	14,06	0,98	77,16	40,36	36,80	-	-	1,10	0,21	0,89	1,12	0,21	0,91	63,80	32,15	-	-	0,59	
05.01.20	24*		17,49	17,00	0,49	77,94	42,86	35,07	-	-	0,60	0,21	0,39	0,61	0,21	0,40	61,41	27,78	-	-	0,64	
06.01.20	24*		19,39	18,25	1,13	78,05	44,03	34,02	-	-	1,18	0,24	0,94	1,20	0,24	0,96	62,41	29,81	-	-	0,71	
07.01.20	24*		15,79	15,67	0,12	76,84	41,90	34,94	-	-	0,20	0,08	0,12	0,21	0,08	0,12	61,03	25,70	-	-	0,56	
08.01.20	24*		15,08	14,27	0,81	76,00	40,34	35,66	-	-	1,04	0,29	0,75	1,05	0,29	0,77	63,47	33,00	-	-	0,57	
09.01.20	24*		15,14	14,30	0,84	73,92	39,88	34,04	-	-	1,14	0,33	0,81	1,16	0,33	0,83	63,81	35,95	-	-	0,55	
10.01.20	24*		17,47	16,57	0,90	74,24	41,86	32,38	-	-	1,12	0,32	0,81	1,14	0,32	0,83	63,19	33,21	-	-	0,60	
11.01.20	24*		20,31	19,37	0,94	72,61	43,15	29,46	-	-	1,21	0,39	0,82	1,24	0,39	0,85	63,87	35,70	-	-	0,64	
12.01.20	24*		17,94	17,25	0,69	72,53	41,93	30,61	-	-	0,98	0,36	0,61	0,99	0,36	0,63	63,93	36,76	-	-	0,58	
13.01.20	24*		17,95	17,02	0,93	71,64	41,26	30,38	-	-	1,38	0,54	0,84	1,41	0,54	0,87	64,13	40,18	-	-	0,58	
14.01.20	24*		16,21	15,61	0,59	73,09	40,73	32,36	-	-	0,95	0,39	0,56	0,97	0,39	0,58	63,63	35,07	-	-	0,55	
15.01.20	24*		18,62	17,42	1,21	70,32	41,03	29,28	-	-	1,84	0,77	1,08	1,88	0,77	1,11	64,57	41,45	-	-	0,60	
16.01.20	24*		15,95	15,21	0,74	70,19	39,17	31,02	-	-	1,34	0,73	0,61	1,36	0,74	0,63	64,21	40,30	-	-	0,52	
17.01.20	24*		14,87	14,13	0,74	70,14	37,63	32,50	-	-	1,36	0,76	0,60	1,39	0,77	0,62	64,17	39,99	-	-	0,51	
18.01.20	24*		17,31	16,37	0,94	70,64	39,33	31,31	-	-	1,49	0,62	0,88	1,52	0,62	0,90	64,10	38,62	-	-	0,58	
19.01.20	24*		15,50	14,66	0,84	72,80	38,96	33,84	-	-	1,14	0,34	0,80	1,16	0,34	0,82	63,74	35,61	-	-	0,56	
20.01.20	24*		16,00	15,17	0,83	72,03	38,75	33,29	-	-	1,17	0,42	0,75	1,20	0,42	0,77	63,76	36,42	-	-	0,57	
21.01.20	24*		16,12	15,29	0,83	69,79	38,38	31,41	-	-	1,64	0,95	0,69	1,67	0,95	0,71	64,34	39,79	-	-	0,54	
22.01.20	24*		18,28	17,10	1,18	71,28	40,09	31,19	-	-	1,70	0,61	1,09	1,73	0,61	1,12	63,99	39,35	-	-	0,62	
Среднее	24		16,64	15,85	0,80	73,97	40,61	33,37			1,11	0,42	0,70	1,13	0,42	0,71	63,19	34,13			0,59	
Итого	744		515,95	491,26	24,67						34,41	12,90	21,55	35,07	12,95	22,11					18,14	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(т)	V4(м3)	Vл(т)	Общ. (Гкал)	Трпб, Г
23.12.2019 01:25	5796,18	5575,22	814,92	517,20	829,77	522,59		196,36	10850,93
23.01.2020 01:26	6312,97	6067,34	849,35	530,11	864,85	535,58		214,54	11664,97

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл., рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения I2:

Корректировка на температуру холодной воды 1,4 °C:

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ.

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.

0,00 час

0,00 м.куб.

час

0,03 Гкал

18,11 Гкал

22,11 м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Чугина Н.Н.

Представитель теплоснабжающей организации.