

Абонент: ТСЖ "АДМИРАЛ"
 Адрес: Подвойского ул., д.26 к.3 (жилое)
 Обслуживающая организация: ООО "ЭнергоМониторинг"
 Источник: ТЭЦ-5

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Март

Договор: 2508.34.046.1 от 01.12.2014
 Строит.адрес:
 Телефон: 318-33-45
 Схема подключения:

2020 г
 Телефон:

Узел учета: (жилое)
 Код УУТЭ:

график: 150/75

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-26965-тв1-ч	Приборы УУТЭ поверены до: 19.04.2022	Режим (схема):
Вычисл-ль: СПТ943 №26965 Vпо=V3	расходомер:	Gmin= Gmax=	Термопреобр.:
подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ 40	0,072 45	КТПТР-01
обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ 40	0,072 45	КТПТР-01
подающий ГВС (M3)	ПРЭМ 32	0,048 30	КТПТР-01
циркуляционный ГВС (M4)	ПРЭМ 20	0,032 12	КТПТР-01
подпиточный трубопровод (V5)	ВСГ-15	0,03 3	
Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-h2)+(M1-M2)*(h2-h3)$	лето:		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,5656	Qвент.=	Qтех.=
Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:	Qот.ср.=	Qвент.ср.=	Qтех.ср.=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут.:	Gот.= 180 984	Gвент.=	Gтех.=
			Qгвс.= 0,2855
			Qгвс.ср.=
			Gгвс.= 114 216 Gгвс.м.=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2020 по 22.03.2020																				Общее теплотр Гкал	
Учет (ТВ-1)										Контроль (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 тонн	M2 тонн	dM тонн	T1 С	T2 С	dT С	P1 кг/см2	P2 кг/см2	M3 тонн	M4 тонн	dM тонн	V3 м3	V4 м3	dV м3	T3 С	T4 С	P3 м3	P4 м3	
23.02.2020	24	*	162,23	145,07	17,16	71,19	43,58	27,61	7,38	3,84	64,07	47,97	16,10	65,24	48,45	16,79	62,31	45,58	-	-	5,24
24.02.2020	24	*	189,66	171,64	18,02	70,45	44,92	25,54	7,30	3,88	65,13	48,55	16,58	66,32	49,04	17,28	62,34	45,71	-	-	5,67
25.02.2020	24	*	191,05	174,12	16,93	71,56	46,07	25,49	7,29	3,90	64,92	49,32	15,59	66,10	49,82	16,28	62,32	45,73	-	-	5,66
26.02.2020	24	*	186,05	170,43	15,62	75,37	46,89	28,47	7,32	3,88	62,52	49,04	13,48	63,68	49,54	14,13	62,81	45,95	-	-	6,04
27.02.2020	24	*	184,58	164,17	20,40	77,49	47,94	29,55	7,31	3,89	66,48	47,77	18,72	67,74	48,26	19,48	63,36	46,25	-	-	6,45
28.02.2020	24	*	184,24	168,04	16,20	81,08	49,22	31,86	7,35	3,85	47,27	32,85	14,41	48,37	33,22	15,14	70,98	48,34	-	-	6,68
29.02.2020	24	*	176,46	158,13	18,33	81,82	49,78	32,05	7,37	3,85	46,93	29,38	17,55	48,02	29,70	18,31	70,67	47,81	-	-	6,58
01.03.2020	24	*	145,89	124,93	20,96	81,60	46,31	35,29	7,45	3,79	39,97	20,08	19,90	40,95	20,29	20,66	72,72	46,95	-	-	6,13
02.03.2020	24	*	117,39	99,25	18,14	80,28	43,47	36,80	7,55	3,72	50,54	33,01	17,53	51,61	33,36	18,25	67,13	46,75	-	-	5,12
03.03.2020	24	*	147,36	131,69	15,67	76,56	44,73	31,83	7,46	3,80	66,98	52,17	14,80	68,20	52,71	15,49	62,30	46,20	-	-	5,40
04.03.2020	24	*	146,68	129,90	16,79	76,55	44,64	31,91	7,46	3,78	66,99	51,29	15,71	68,22	51,81	16,40	62,27	46,08	-	-	5,44
05.03.2020	24	*	151,22	134,08	17,15	73,14	43,71	29,43	7,46	3,79	59,47	43,69	15,78	60,56	44,11	16,44	62,28	44,77	-	-	5,21
06.03.2020	24	*	153,24	134,16	19,08	72,72	44,25	28,46	7,44	3,80	57,06	39,66	17,40	58,10	40,05	18,05	62,31	45,24	-	-	5,22
07.03.2020	24	*	169,43	148,43	21,00	73,89	45,61	28,28	7,42	3,80	63,78	45,07	18,70	64,94	45,52	19,42	62,27	45,08	-	-	5,76
08.03.2020	24	*	164,68	143,87	20,81	73,46	45,40	28,06	7,44	3,80	63,48	44,97	18,52	64,64	45,41	19,23	62,30	45,17	-	-	5,58
09.03.2020	24	*	153,52	132,29	21,23	74,00	45,14	28,86	7,44	3,78	64,28	44,72	19,56	65,45	45,16	20,29	62,29	45,35	-	-	5,40
10.03.2020	24	*	141,22	123,14	18,08	73,68	43,84	29,84	7,48	3,77	62,02	45,05	16,96	63,15	45,50	17,65	62,27	45,11	-	-	5,02
11.03.2020	24	*	135,11	116,62	18,48	74,83	43,84	30,99	7,54	3,72	60,08	42,62	17,45	61,18	43,05	18,13	62,39	45,27	-	-	5,01
12.03.2020	24	*	146,59	127,86	18,72	73,52	44,48	29,04	7,49	3,75	59,82	42,50	17,32	60,91	42,92	17,99	62,29	45,31	-	-	5,10
13.03.2020	24	*	164,65	144,96	19,69	74,21	46,03	28,19	7,42	3,79	61,37	43,39	17,98	62,49	43,82	18,66	62,28	45,30	-	-	5,56
14.03.2020	24	*	199,92	177,84	22,08	77,39	49,29	28,10	7,33	3,85	65,76	45,29	20,46	66,95	45,74	21,21	62,23	45,13	-	-	6,72
15.03.2020	24	*	174,92	152,87	22,05	79,86	49,54	30,32	7,37	3,84	67,86	46,87	20,99	69,10	47,35	21,76	62,26	45,55	-	-	6,41
16.03.2020	24	*	137,75	119,94	17,81	79,42	44,79	34,64	7,50	3,76	63,65	46,74	16,91	64,81	47,21	17,60	62,32	45,49	-	-	5,58
17.03.2020	24	*	112,45	97,35	15,10	77,91	45,28	32,63	7,03	3,78	82,32	67,66	14,66	83,45	68,24	15,21	52,50	41,72	-	-	4,36
18.03.2020	24	*	117,48	101,17	16,31	73,32	43,30	30,02	7,00	3,77	91,20	74,54	16,66	92,44	75,20	17,25	51,59	41,45	-	-	4,23
19.03.2020	24	*	124,27	104,39	19,88	77,02	42,70	34,32	7,45	3,76	47,82	27,92	19,90	48,70	28,17	20,53	62,69	43,38	-	-	5,12
20.03.2020	24	*	135,82	118,29	17,53	77,18	43,70	33,49	7,42	3,76	61,31	43,76	17,55	62,44	44,19	18,25	62,49	44,95	-	-	5,33
21.03.2020	24	*	164,88	146,08	18,80	78,01	46,40	31,61	7,27	3,82	63,94	46,22	17,72	65,10	46,68	18,43	62,30	45,28	-	-	6,10
22.03.2020	24	*	158,50	137,99	20,51	77,36	46,10	31,26	7,26	3,79	65,33	46,38	18,95	66,52	46,84	19,68	62,29	45,37	-	-	5,91
Среднее	24		156,46	137,89	18,57	76,03	45,55	30,48	7,38	3,80	62,15	44,78	17,37	63,29	45,22	18,07	62,78	45,39	-	-	5,59
Итого	696		4537,24	3998,70	538,53						1802,35	1298,48	503,84	1835,38	1311,36	523,99					162,03

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(т)	V4(м3)	Vп(т)	Qобщ. (Гкал)	Qгвс. (Гкал)
23.02.2020 01:31	66482,29	59153,06	36925,85	29370,03	37591,49	29699,89	867,68	2361,14	12346,73
23.03.2020 01:42	71019,15	63150,55	38729,14	30668,69	39427,81	31011,41	921,14	2523,32	13042,98

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0,00 час
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл., рассчитанный по среднему: 0,00 м.куб.
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды 1,3 °С: 0,65 Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 161,38 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.: 523,99 м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Чугина Н.Н.

Представитель теплоснабжающей организации



Handwritten signature and date: 23.03.2020

Абонент: ТСЖ "АДМИРАЛ"
 Адрес: Подвойского ул., д.26 к.3 (встройка)
 Обслуживающая организация: ООО "ЭнергоМониторинг"
 Источник: ТЭЦ-5

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Март 2020 г.
 Договор: 2508.34.046.1 от 01.12.2014
 Строит.адрес:
 Телефон: 318-33-45
 Схема подключения:

Узел учета: (встройка)
 Код УУТЭ:
 график: 150/75

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-13145-тв1-ч	Приборы УУТЭ поверены до: 23.05.2022	Режим (схема):
Вычисл-ль: СПТ943 №13145 Vпо=V3	расходомер:	Gmin= Gmax=	Термопреобр.:
подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ 40	0,072 12	КТПТР-01
обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ 40	0,072 12	КТПТР-01
подающий ГВС (M3)	ПРЭМ 32	0,048 12	КТПТР-01
циркуляционный ГВС (M4)	ПРЭМ 20	0,032 12	КТПТР-01
подпиточный трубопровод (V5)	ВСГ-15	0,03 3	
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-h2)+(M1-M2)*(h2-h3)$	лето:	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,10	Qвент.=	Qтех.=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:			Qтех.гв.=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 33 408	Gвент.=	Gтех.гвс.ср.=
		Gтех.=	Gтех.гвс.= 0,0426
			Gгвс.ср.= 17,04
			Gгвс.м.=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2020 по 22.03.2020																				Общее теплотр	
Учет (ТВ-1)										Контроль (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 тонн	M2 тонн	dM тонн	T1 С	T2 С	dT С	P1 кг/см2	P2 кг/см2	M1 тонн	M2 тонн	dM тонн	V3 м3	V4 м3	dV м3	T3 С	T4 С	P3 Гкал	P4 Гкал	Гкал
23.02.20	24	*	17,56	16,77	0,79	69,89	39,43	30,46	-	-	1,33	0,74	0,59	1,36	0,75	0,61	64,36	40,34	-	-	0,57
24.02.20	24	*	18,93	17,95	0,98	69,25	39,89	29,35	-	-	1,78	0,96	0,81	1,81	0,97	0,84	64,29	40,33	-	-	0,60
25.02.20	24	*	19,15	17,99	1,16	70,61	40,65	29,95	-	-	1,68	0,72	0,96	1,72	0,73	0,99	64,08	37,64	-	-	0,62
26.02.20	24	*	18,24	17,29	0,96	74,14	41,44	32,70	-	-	1,10	0,30	0,81	1,13	0,30	0,83	63,18	32,45	-	-	0,64
27.02.20	24	*	17,97	17,07	0,90	76,29	42,42	33,88	-	-	1,00	0,25	0,75	1,02	0,26	0,76	61,72	30,51	-	-	0,65
28.02.20	24	*	17,45	16,18	1,27	79,56	43,05	36,51	-	-	1,33	0,23	1,11	1,36	0,23	1,13	61,49	30,14	-	-	0,69
29.02.20	24	*	16,53	15,73	0,80	80,06	43,05	37,02	-	-	0,86	0,23	0,63	0,88	0,23	0,65	62,32	28,96	-	-	0,65
01.03.20	24	*	15,57	15,14	0,44	79,81	42,14	37,66	-	-	0,54	0,21	0,33	0,55	0,21	0,34	61,68	27,26	-	-	0,61
02.03.20	24	*	12,98	12,43	0,55	78,21	39,18	39,03	-	-	0,78	0,26	0,52	0,79	0,26	0,53	62,91	31,88	-	-	0,53
03.03.20	24	*	15,17	13,94	1,23	74,57	39,72	34,85	-	-	1,67	0,46	1,21	1,70	0,46	1,24	64,42	40,45	-	-	0,58
04.03.20	24	*	14,58	13,55	1,03	74,85	39,45	35,40	-	-	1,29	0,30	0,99	1,31	0,30	1,01	63,35	33,81	-	-	0,56
05.03.20	24	*	15,65	14,90	0,74	71,61	39,49	32,12	-	-	1,35	0,62	0,73	1,38	0,63	0,75	63,88	40,71	-	-	0,53
06.03.20	24	*	16,07	15,11	0,95	71,28	39,78	31,50	-	-	1,51	0,65	0,85	1,53	0,66	0,88	64,12	38,28	-	-	0,54
07.03.20	24	*	16,89	15,87	1,02	72,46	41,05	31,41	-	-	1,48	0,45	1,03	1,51	0,45	1,06	64,22	39,89	-	-	0,57
08.03.20	24	*	15,86	15,14	0,71	71,96	40,56	31,41	-	-	1,00	0,26	0,74	1,02	0,26	0,76	64,80	34,67	-	-	0,53
09.03.20	24	*	15,51	14,89	0,63	72,47	40,43	32,03	-	-	1,02	0,37	0,65	1,04	0,37	0,67	63,71	35,08	-	-	0,52
10.03.20	24	*	15,18	14,31	0,87	72,11	39,68	32,43	-	-	1,36	0,49	0,87	1,39	0,49	0,89	64,12	39,44	-	-	0,53
11.03.20	24	*	14,31	13,32	0,99	73,14	39,47	33,67	-	-	1,43	0,46	0,98	1,46	0,46	1,00	63,96	38,53	-	-	0,52
12.03.20	24	*	14,94	13,86	1,07	71,94	39,89	32,05	-	-	1,60	0,55	1,05	1,63	0,55	1,08	64,29	40,92	-	-	0,52
13.03.20	24	*	15,17	14,55	0,62	72,65	40,54	32,11	-	-	0,99	0,38	0,61	1,01	0,39	0,62	63,41	35,80	-	-	0,51
14.03.20	24	*	17,51	16,70	0,81	76,15	43,61	32,53	-	-	0,97	0,25	0,72	0,98	0,25	0,74	62,83	32,16	-	-	0,61
15.03.20	24	*	16,48	15,77	0,71	78,24	44,25	33,99	-	-	0,80	0,23	0,57	0,81	0,23	0,58	62,80	31,14	-	-	0,59
16.03.20	24	*	15,63	14,55	1,08	77,71	42,69	35,02	-	-	1,29	0,30	1,00	1,32	0,30	1,02	63,05	33,22	-	-	0,59
17.03.20	24	*	11,58	11,59	-0,01	69,97	43,55	26,42	-	-	0,86	0,15	0,71	0,87	0,15	0,72	48,44	30,86	-	-	0,30
18.03.20	24	*	12,41	11,49	0,91	69,79	39,31	30,48	-	-	1,53	0,74	0,79	1,56	0,75	0,81	61,51	40,99	-	-	0,41
19.03.20	24	*	13,77	12,73	1,04	75,24	38,57	36,67	-	-	1,35	0,38	0,97	1,37	0,38	0,99	65,31	37,19	-	-	0,55
20.03.20	24	*	14,60	13,73	0,87	75,58	39,34	36,23	-	-	1,13	0,33	0,80	1,16	0,33	0,82	64,94	35,03	-	-	0,56
21.03.20	24	*	15,73	15,03	0,70	76,37	40,97	35,40	-	-	0,90	0,27	0,63	0,91	0,27	0,64	64,52	33,82	-	-	0,59
22.03.20	24	*	15,26	14,40	0,85	75,68	40,48	35,20	-	-	1,10	0,32	0,78	1,12	0,32	0,80	65,25	37,10	-	-	0,57
Среднее	24		15,75	14,90	0,85	74,19	40,83	33,36			1,21	0,41	0,80	1,23	0,41	0,82	63,07	35,47			0,56
Итого	696		456,68	431,98	24,67						35,03	11,86	23,19	35,70	11,94	23,76					16,24

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(т)	V4(м3)	Vп(т)	Qобщ. (Гкал)	Граб. ч
23.02.2020 01:30	6882,52	6606,52	889,61	544,05	905,85	549,62		234,73	1234,08
23.03.2020 01:38	7339,07	7038,38	924,64	555,84	941,53	561,49		250,97	1304,17

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0,00 час
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл., рассчитанный по среднему: 0,00 м.куб.
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды 1,3 °С: 0,03 Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 16,21 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.: 23,76 м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Чугина Н.Н.
 Представитель теплоснабжающей организации



Handwritten signature in blue ink.