

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Август 2020 г

Абонент: ТСЖ "АДМИРАЛ"
 Адрес: Подвойского ул., д.26 к.3 (жилое)
 Обслуживающая организация: ООО "ЭнергоМониторинг"
 Источник: ТЭЦ-5

Договор: 2508.34.046.1 от 01.12.2014
 Строит. адрес:
 Телефон: 318-33-45
 Схема подключения:

Узел учета: (жилое)
 Код УУТЗ:
 график: 150/75


Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-26965-тв1-ч	Приборы УУТЗ поверены до: 19.04.2022	Режим (схема):
Вычисл-ль: СПТ943 №26965 Vпо=V3	расходомер: Gmin= Gmax=	Термопреобр.:	Преобр давления:
подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ 40 0,072 45	КТПТР-01	Мида-Ди
обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ 40 0,072 45	КТПТР-01	Мида-Ди
подающий ГВС (M3)	ПРЭМ 32 0,048 30	КТПТР-01	
циркуляционный ГВС (M4)	ПРЭМ 20 0,032 12	КТПТР-01	
подпиточный трубопровод (V5)	ВСГ-15 0,03 3		
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-h2)+(M1-M2)*(h2-hxв)	лето:		
Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= 0,5656 Qвент.= Qtex.=	Qtex.гв.=	Qгвс.= 0,2855	
Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот.гвс.ср.=	Qtex.гвс.ср.=	Qгвс.ср.=	
Договорные расходы (ср. сут.), т/сут: Gот.= 180 984 Gвент.= Gtex.=	Gtex.гв.=	Gгвс.= 114 216 Gгвс.м.=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2020 по 22.08.2020																				Общие	
Учет (ТВ-1)										Контроль (ТВ-2)										теплотр	
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV	T3	T4	P3	P4	Гкал
			ТОНН	ТОНН	ТОНН	С	С	С	КГ/СМ2	КГ/СМ2	ТОНН	ТОНН	ТОНН	М3	М3	М3	С	С	М3	М3	
23.07.2020	24	*	33,96	23,35	10,61	73,33	47,11	26,22	7,27	4,43	58,43	46,97	11,46	59,50	47,48	12,02	62,47	47,34	-	-	1,39
24.07.2020	24	*	35,56	25,50	10,06	72,93	47,47	25,46	7,27	4,45	61,09	50,08	11,01	62,21	50,63	11,58	62,39	47,65	-	-	1,39
25.07.2020	24	*	36,28	25,94	10,34	72,89	47,42	25,47	7,22	4,45	62,03	50,83	11,21	63,17	51,38	11,79	62,38	47,60	-	-	1,42
26.07.2020	24	*	36,00	24,07	11,92	73,09	47,26	25,83	7,23	4,44	61,86	49,15	12,70	62,99	49,69	13,30	62,41	47,44	-	-	1,50
27.07.2020	24	*	27,47	20,74	6,74	72,91	47,60	25,31	7,02	4,37	47,03	39,88	7,15	47,89	40,32	7,57	62,43	47,75	-	-	1,02
28.07.2020	24	*	0,01	0,00	0,01	30,20	27,97	2,23	4,47	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,49	29,01	-	-	0,00
29.07.2020	24	*	0,00	0,00	0,00	26,22	26,08	0,14	5,65	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,76	25,47	-	-	0,00
30.07.2020	24	*	25,76	20,23	5,53	71,42	53,20	18,22	7,27	4,80	51,10	43,62	7,48	52,03	44,20	7,83	62,13	52,51	-	-	0,77
31.07.2020	24	*	43,61	32,39	11,21	72,94	51,26	21,68	7,32	4,28	84,83	72,82	12,01	86,38	73,74	12,64	62,41	51,43	-	-	1,52
01.08.2020	24	*	37,91	25,88	12,03	72,76	48,37	24,39	7,34	4,31	66,02	53,09	12,93	67,23	53,69	13,54	62,42	48,53	-	-	1,51
02.08.2020	24	*	35,53	23,71	11,82	73,22	47,70	25,52	7,29	4,30	62,13	49,27	12,87	63,27	49,81	13,46	62,43	47,88	-	-	1,47
03.08.2020	24	*	35,09	22,97	12,12	73,13	47,54	25,59	7,32	4,31	60,93	47,83	13,10	62,05	48,36	13,69	62,43	47,74	-	-	1,48
04.08.2020	24	*	34,81	24,22	10,59	72,84	47,53	25,31	7,31	4,31	59,58	47,98	11,60	60,68	48,51	12,17	62,46	47,72	-	-	1,39
05.08.2020	24	*	34,93	23,72	11,21	72,79	47,37	25,42	7,32	4,31	59,61	47,35	12,26	60,70	47,86	12,83	62,43	47,55	-	-	1,42
06.08.2020	24	*	36,39	24,40	11,98	73,06	47,91	25,14	7,33	4,29	57,97	45,12	12,85	59,07	45,63	13,45	63,54	48,01	-	-	1,49
07.08.2020	24	*	36,96	27,25	9,72	72,62	48,81	23,81	7,36	4,31	65,27	54,71	10,56	66,46	55,35	11,12	62,33	48,95	-	-	1,36
08.08.2020	24	*	35,21	26,03	9,18	72,72	48,46	24,27	7,37	4,32	61,64	51,82	9,82	62,76	52,41	10,35	62,39	48,62	-	-	1,30
09.08.2020	24	*	34,53	25,27	9,26	72,91	48,27	24,63	7,35	4,31	60,25	50,44	9,81	61,35	51,01	10,34	62,48	48,45	-	-	1,30
10.08.2020	24	*	38,89	29,22	9,67	70,71	48,92	21,79	6,15	4,69	62,38	52,24	10,14	63,53	52,84	10,68	62,49	49,03	-	-	1,32
11.08.2020	24	*	47,45	37,01	10,44	68,20	49,50	18,70	5,41	4,95	68,99	57,49	11,50	70,26	58,17	12,08	62,43	49,63	-	-	1,41
12.08.2020	24	*	47,14	37,27	9,87	68,39	49,45	18,93	5,32	4,80	69,36	58,25	11,11	70,63	58,94	11,69	62,44	49,60	-	-	1,38
13.08.2020	24	*	45,07	34,89	10,18	69,53	49,52	20,01	5,23	4,65	70,53	59,13	11,40	71,83	59,83	11,99	62,44	49,66	-	-	1,41
14.08.2020	24	*	48,18	37,33	10,85	68,20	49,40	18,80	5,31	4,77	70,20	58,20	11,99	71,48	58,89	12,59	62,45	49,54	-	-	1,44
15.08.2020	24	*	47,60	38,68	8,92	67,83	49,38	18,45	5,27	4,73	68,40	58,24	10,16	69,65	58,92	10,73	62,38	49,50	-	-	1,32
16.08.2020	24	*	50,54	40,02	10,51	66,93	49,28	17,66	5,32	4,81	68,87	57,24	11,63	70,13	57,91	12,22	62,38	49,40	-	-	1,41
17.08.2020	24	*	44,91	33,75	11,16	68,92	49,19	19,73	5,81	4,60	67,44	55,34	12,09	68,67	55,99	12,68	62,40	49,24	-	-	1,44
18.08.2020	24	*	35,16	24,21	10,95	73,07	48,26	24,80	6,95	4,28	62,20	50,55	11,65	63,34	51,12	12,21	62,46	48,46	-	-	1,40
19.08.2020	24	*	34,76	24,05	10,71	73,29	48,13	25,16	6,99	4,28	61,84	50,34	11,49	62,97	50,91	12,06	62,45	48,31	-	-	1,39
20.08.2020	24	*	34,27	23,65	10,63	73,17	47,94	25,23	7,00	4,27	60,36	49,05	11,30	61,46	49,60	11,86	62,42	48,14	-	-	1,38
21.08.2020	24	*	35,13	24,50	10,64	72,88	48,46	24,42	6,97	4,28	62,19	50,87	11,32	63,33	51,45	11,88	62,42	48,67	-	-	1,38
22.08.2020	24	*	36,03	24,84	11,19	72,93	48,83	24,10	6,95	4,27	64,86	52,84	12,02	66,05	53,45	12,60	62,37	49,00	-	-	1,42
Среднее	24		35,65	25,97	9,68	68,90	47,21	21,69	6,63	4,47	59,28	48,75	10,53	60,37	49,31	11,06	60,17	47,35	-	-	1,28
Итого	744		1105,14	805,09	300,05						1837,76	1511,16	326,57	1871,44	1528,51	342,90					39,83

Т. Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(т)	V4(м3)	Vn(т)	Qобщ (Гкал)	Твсч (Гкал)
23.07.2020 01:33	81260,89	71772,66	46067,47	36400,72	46901,14	36804,57	1110,88	2873,11	16970,78
23.08.2020 01:47	82366,3	72578,23	47905,91	37912,79	48773,27	38333,99	1151,88	2912,92	16756,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0,00 Гкал за 0 часов
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл., рассчитанный по среднему: 0,00 м.куб.
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды 16,6 °С: 5,42 Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 34,41 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 342,90 м.куб.
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.



Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Август 2020 г

Абонент: ТСЖ "АДМИРАЛ"
 Адрес: Подвойского ул., д.26 к.3 (встройка)
 Обслуживающая организация: ООО "ЭнергоМониторинг"
 Источник: ТЭЦ-5

Договор: 2508.34.046.1 от 01.12.2014
 Строит.адрес:
 Телефон: 318-33-45
 Схема подключения:

Узел учета: (встройка)
 Код УУТЗ:
 график: 150/75

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах: СП1943-13145-тв1-ч	Приборы УУТЗ поверены до: 23.05.2022	Режим (схема):
Вычисл-ль: СПТ943 №13145 Vпо=V3	расходомер: Gmin= Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ 40 0,072 12	КТПТР-01	Мида-Ди
обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ 40 0,072 12	КТПТР-01	Мида-Ди
подающий ГВС (M3)	ПРЭМ 32 0,048 12	КТПТР-01	
циркуляционный ГВС (M4)	ПРЭМ 20 0,032 12	КТПТР-01	
подпиточный трубопровод (V5)	ВСГ-15 0,03 3		
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-h2)+(M1-M2)*(h2-hxv)$	лето:	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,10 Qвент.=	Qтех.=	Qгвс.= 0,0426
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 33 408 Gвент.=	Gтех.=	Gгвс.= 17,04 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2020 по 22.08.2020																					Общее теплот Qотот Гкал
Учет (ТВ-1)										Контроль (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 ТОНН	M2 ТОНН	dM ТОНН	T1 С	T2 С	dT С	P1 кг/см2	P2 кг/см2	M1 ТОНН	M2 ТОНН	dM ТОНН	V3 м3	V4 м3	dV м3	T3 С	T4 С	P3 Гкал	P4 Гкал	
23.07.20	24*		3,50	3,10	0,40	68,07	53,53	14,54	-	-	3,38	2,76	0,61	3,45	2,80	0,65	65,63	53,10	-	-	0,07
24.07.20	24*		3,49	2,85	0,64	67,65	51,80	15,84	-	-	3,56	2,72	0,85	3,64	2,75	0,88	65,29	52,48	-	-	0,09
25.07.20	24*		3,39	2,99	0,40	67,41	51,84	15,57	-	-	3,41	2,85	0,57	3,48	2,88	0,60	65,21	52,47	-	-	0,07
26.07.20	24*		3,16	3,07	0,08	67,29	51,83	15,46	-	-	3,14	2,90	0,23	3,20	2,94	0,26	65,21	52,47	-	-	0,05
27.07.20	24*		2,45	2,26	0,19	67,24	51,97	15,27	-	-	2,44	2,14	0,31	2,49	2,16	0,33	65,13	52,61	-	-	0,05
28.07.20	24*		0,00	0,00	0,00	27,34	25,52	1,82	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,70	25,76	-	-	0,00
29.07.20	24*		0,01	0,00	0,01	23,04	23,47	-0,43	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,06	23,54	-	-	0,00
30.07.20	24*		1,04	0,97	0,07	63,93	51,26	12,67	-	-	0,98	0,95	0,02	1,00	0,97	0,03	62,58	52,04	-	-	0,02
31.07.20	24*		3,86	3,40	0,46	67,75	53,30	14,45	-	-	3,88	3,33	0,55	3,96	3,38	0,58	65,63	53,93	-	-	0,08
01.08.20	24*		3,67	3,20	0,48	67,43	52,65	14,79	-	-	3,71	3,10	0,61	3,78	3,14	0,64	65,28	53,27	-	-	0,08
02.08.20	24*		3,29	3,14	0,16	67,36	51,97	15,39	-	-	3,28	2,98	0,30	3,34	3,02	0,32	65,28	52,64	-	-	0,06
03.08.20	24*		3,41	3,01	0,39	67,48	52,08	15,39	-	-	3,43	2,89	0,54	3,50	2,93	0,57	65,26	52,70	-	-	0,07
04.08.20	24*		3,46	3,20	0,26	67,33	52,56	14,77	-	-	3,46	3,08	0,39	3,53	3,12	0,42	65,29	53,16	-	-	0,06
05.08.20	24*		3,57	3,03	0,54	67,48	52,47	15,02	-	-	3,62	2,90	0,71	3,69	2,94	0,74	65,30	53,07	-	-	0,08
06.08.20	24*		3,64	3,24	0,40	67,53	53,22	14,31	-	-	3,63	3,13	0,51	3,71	3,17	0,54	65,58	53,86	-	-	0,07
07.08.20	24*		3,63	3,35	0,28	67,40	53,53	13,86	-	-	3,63	3,26	0,37	3,70	3,30	0,40	65,50	54,11	-	-	0,07
08.08.20	24*		3,46	3,19	0,27	67,28	52,99	14,29	-	-	3,47	3,06	0,40	3,54	3,11	0,43	65,31	53,57	-	-	0,06
09.08.20	24*		3,31	3,18	0,13	67,24	52,90	14,33	-	-	3,29	3,04	0,26	3,36	3,08	0,28	65,34	53,50	-	-	0,05
10.08.20	24*		3,65	3,11	0,54	65,65	52,38	13,27	-	-	3,70	2,89	0,82	3,77	2,93	0,85	63,49	53,29	-	-	0,08
11.08.20	24*		4,90	4,56	0,34	64,66	54,52	10,15	-	-	4,85	4,44	0,41	4,94	4,50	0,44	63,43	54,98	-	-	0,07
12.08.20	24*		4,85	4,42	0,43	64,70	54,30	10,41	-	-	4,81	4,31	0,51	4,91	4,37	0,53	63,40	54,76	-	-	0,07
13.08.20	24*		4,18	3,89	0,29	65,28	53,34	11,93	-	-	4,16	3,78	0,38	4,23	3,83	0,40	63,75	53,85	-	-	0,07
14.08.20	24*		5,20	4,48	0,72	64,82	54,32	10,51	-	-	5,25	4,30	0,94	5,35	4,37	0,98	63,40	54,83	-	-	0,09
15.08.20	24*		5,13	4,81	0,32	64,48	54,69	9,78	-	-	5,06	4,67	0,39	5,15	4,73	0,42	63,38	55,18	-	-	0,07
16.08.20	24*		5,41	5,31	0,11	63,83	54,97	8,86	-	-	5,31	5,16	0,16	5,41	5,23	0,18	62,87	55,42	-	-	0,05
17.08.20	24*		4,70	4,44	0,26	64,88	54,29	10,58	-	-	4,70	4,19	0,50	4,78	4,25	0,53	63,47	54,82	-	-	0,08
18.08.20	24*		3,47	3,15	0,32	67,65	53,04	14,60	-	-	3,50	3,06	0,44	3,57	3,10	0,47	65,59	53,62	-	-	0,07
19.08.20	24*		3,44	2,99	0,45	67,77	52,68	15,09	-	-	3,49	2,90	0,59	3,56	2,94	0,62	65,61	53,28	-	-	0,08
20.08.20	24*		3,46	3,10	0,36	67,74	53,03	14,71	-	-	3,49	3,02	0,47	3,56	3,06	0,50	65,65	53,60	-	-	0,07
21.08.20	24*		3,59	3,12	0,46	67,68	53,19	14,48	-	-	3,63	3,03	0,60	3,71	3,07	0,63	65,60	53,76	-	-	0,08
22.08.20	24*		3,54	3,19	0,35	67,67	53,24	14,43	-	-	3,58	3,09	0,49	3,65	3,13	0,52	65,62	53,81	-	-	0,07
Среднее	24		3,48	3,15	0,33	63,97	51,19	12,78	-	-	3,48	3,03	0,45	3,55	3,08	0,47	62,19	51,73	-	-	0,06
Итого	744		107,86	97,75	10,11						107,85	94,06	13,81	109,97	95,33	14,62					1,96

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(г)	M2(г)	M3(г)	M4(г)	V3(г)	V4(м3)	Vп(г)	Qобщ. (Гкал)	Траб. д.
23.07.2020 01:25	8078,95	7762,33	1219,95	812,27	1242,57	821,22		271,65	15972,95
23.08.2020 01:41	8186,83	7860,13	1327,83	906,36	1352,55	916,60		273,62	16717,43

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0,00 Гкал за 0 часов
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл., рассчитанный по среднему: 0,00 м.куб.
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды 16,6 °С: 0,23 Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 1,73 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.: 14,62 м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента): Чугина Н.Н.
 Представитель теплоснабжающей организации:

ГУП «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергосбыт»
 Энергоснабжение и управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 20 г.

