

Абонент: ТСЖ "АДМИРАЛ"
 Адрес: Подвойского ул., д.26 к.3 (жилое)
 Обслуживающая организация: ООО "ЭнергоМониторинг"
 Источник: ТЭЦ-5

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Октябрь 2020 г.
 Договор: 2508.34.046.1 от 01.12.2014
 Строит. адрес:
 Телефон: 318-33-45
 Схема подключения:

Узел учета: (жилое)
 Код УУТЭ:
 график: 150/75


Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-26965-тв1-ч Приборы УУТЭ поверены до: 19.04.2022 Режим (схема):
 Вычисл-ль: СПТ943 №26965 Vпо=V3 расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр. давления:
 подающий трубопровод (M1) ПРЭМ 40 0,072 45 КТПТР-01 Мида-Ди
 обратный трубопровод (M2) ПРЭМ 40 0,072 45 КТПТР-01 Мида-Ди
 подающий ГВС (M3) ПРЭМ 32 0,048 30 КТПТР-01
 циркуляционный ГВС (M4) ПРЭМ 20 0,032 12 КТПТР-01
 подпиточный трубопровод (V5) ВСГ-15 0,03 3
 Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-h2)+(M1-M2)*(h2-h3)$ лето:
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= 0,5656 Qвент.= Qтех.= Qтех.гв= Qгвс.= 0,2855
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот.ср.= Qвент.ср.= Qтех.ср.= Qтех.гв.ср.= Qгвс.ср.=
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут.: Gот.= 180 984 Gвент.= Gтех.= Gтех.гв.= Gгвс.= 114 216 Gгвс.м.=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2020 по 22.10.2020																				Общие терлопот Qпогр	
Учет (ТВ-1)										Контроль (ТВ-2)											
Дата	Тп час	НС	M1 ТОНН	M2 ТОНН	dM ТОНН	T1 С	T2 С	dT С	P1 кг/см2	P2 кг/см2	M3 ТОНН	M4 ТОНН	dM ТОНН	V3 м3	V4 м3	dV м3	T3 С	T4 С	P3 м3	P4 м3	Гкал
23.09.2020	24	*	43,06	28,90	14,16	74,26	50,47	23,79	6,09	4,43	86,60	71,39	15,21	88,18	72,27	15,91	62,40	50,66	-	-	1,74
24.09.2020	24	*	41,19	29,08	12,11	73,90	50,31	23,59	6,06	4,12	81,15	68,05	13,10	82,63	68,88	13,75	62,36	50,48	-	-	1,58
25.09.2020	24	*	42,00	27,75	14,24	73,86	50,20	23,67	6,06	3,89	82,17	66,91	15,27	83,68	67,72	15,95	62,37	50,38	-	-	1,71
26.09.2020	24	*	40,82	28,64	12,18	73,70	50,11	23,59	6,09	4,25	79,16	65,92	13,24	80,61	66,72	13,88	62,36	50,29	-	-	1,58
27.09.2020	24	*	41,60	27,73	13,88	73,75	50,15	23,60	6,09	4,30	80,51	65,50	15,02	81,99	66,29	15,69	62,43	50,33	-	-	1,68
28.09.2020	24	*	41,69	27,45	14,24	73,78	50,14	23,64	6,09	4,39	80,64	65,22	15,41	82,11	66,02	16,10	62,48	50,35	-	-	1,70
29.09.2020	24	*	42,51	29,30	13,21	73,13	50,10	23,03	6,09	4,55	80,25	65,71	14,54	81,72	66,50	15,21	62,43	50,29	-	-	1,64
30.09.2020	24	*	42,22	28,20	14,02	73,49	50,03	23,45	6,09	4,62	81,10	65,45	15,65	82,59	66,24	16,34	62,40	50,23	-	-	1,69
01.10.2020	24	*	40,94	27,57	13,36	73,57	49,62	23,94	6,09	4,63	76,45	61,73	14,72	77,85	62,46	15,39	62,57	49,79	-	-	1,65
02.10.2020	24	*	51,42	37,24	14,18	72,49	50,70	21,79	6,10	4,71	67,75	52,40	15,35	69,16	53,03	16,13	66,94	50,28	-	-	1,84
03.10.2020	24	*	57,12	45,34	11,78	72,56	51,19	21,37	6,14	4,76	58,11	45,18	12,93	59,51	45,75	13,76	72,41	51,35	-	-	1,83
04.10.2020	24	*	58,11	44,19	13,92	73,15	51,69	21,46	6,12	4,72	59,10	44,02	15,09	60,55	44,58	15,97	72,99	51,87	-	-	1,97
05.10.2020	24	*	58,22	44,59	13,63	73,46	51,44	22,02	6,13	4,72	59,18	44,46	14,72	60,64	45,03	15,61	73,30	51,61	-	-	1,99
06.10.2020	24	*	55,95	43,53	12,41	72,62	51,24	21,37	6,48	4,10	56,82	43,45	13,36	58,19	44,01	14,19	72,46	51,40	-	-	1,84
07.10.2020	24	*	57,77	44,12	13,65	73,58	51,19	22,39	6,91	3,42	58,62	44,08	14,53	60,07	44,64	15,43	73,42	51,33	-	-	2,00
08.10.2020	24	*	57,18	43,49	13,69	73,26	51,29	21,98	6,91	3,43	58,03	43,48	14,55	59,46	44,03	15,43	73,11	51,43	-	-	1,96
09.10.2020	24	*	61,74	49,18	12,56	70,88	51,24	19,65	6,95	3,42	62,66	49,26	13,40	64,11	49,89	14,22	70,74	51,36	-	-	1,86
10.10.2020	24	*	70,26	58,89	11,36	70,44	49,05	21,38	6,94	3,45	62,57	50,54	12,02	63,96	51,17	12,79	69,29	50,98	-	-	2,07
11.10.2020	24	*	139,69	125,12	14,57	71,11	44,68	26,43	6,92	3,46	76,54	61,09	15,45	77,94	61,81	16,13	62,32	49,56	-	-	4,35
12.10.2020	24	*	135,86	121,35	14,51	71,73	45,34	26,39	6,51	3,70	80,12	64,70	15,42	81,59	65,48	16,11	62,41	50,04	-	-	4,25
13.10.2020	24	*	85,58	78,40	7,18	71,74	44,94	26,79	6,39	3,95	48,22	40,90	7,32	49,10	41,38	7,72	62,45	49,71	-	-	2,62
14.10.2020	24	*	0,00	0,00	0,00	26,68	25,22	1,46	7,88	7,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,21	26,40	-	-	0,00
15.10.2020	24	*	0,00	0,00	0,00	24,32	24,03	0,29	7,76	7,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,59	24,26	-	-	0,00
16.10.2020	24	*	99,74	85,94	13,80	72,29	45,69	26,61	6,51	3,86	62,22	48,37	13,85	63,35	48,97	14,38	62,28	51,01	-	-	3,29
17.10.2020	24	*	140,52	125,03	15,49	72,79	44,44	28,35	6,74	3,68	80,34	64,76	15,58	81,81	65,51	16,30	62,34	48,89	-	-	4,68
18.10.2020	24	*	149,19	133,93	15,26	72,30	43,87	28,43	6,72	3,69	75,30	59,47	15,82	76,67	60,14	16,53	62,39	48,20	-	-	4,92
19.10.2020	24	*	151,43	136,77	14,65	72,82	43,98	28,84	6,72	3,69	73,07	57,63	15,44	74,41	58,27	16,14	62,43	48,00	-	-	5,02
20.10.2020	24	*	154,34	139,43	14,91	71,38	43,56	27,81	6,43	3,76	72,99	57,01	15,99	74,32	57,63	16,68	62,02	47,59	-	-	4,95
21.10.2020	24	*	164,02	149,80	14,23	71,55	43,66	27,88	6,77	3,77	66,54	51,92	14,62	67,76	52,47	15,29	62,44	46,78	-	-	5,21
22.10.2020	24	*	142,94	127,78	15,15	71,90	42,62	29,27	6,75	3,90	66,54	51,25	15,29	67,77	51,79	15,98	62,54	46,69	-	-	4,84
Среднее	24		75,57	62,96	12,61	69,55	46,74	22,81	6,52	4,31	65,76	52,33	13,43	67,06	52,96	14,10	62,73	48,38	-	-	2,55
Итого	720		2267,11	1888,74	378,33						1972,75	1569,85	402,89	2011,73	1588,68	423,01					76,46

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(т)	V4(м3)	Vn(т)	Qобщ. (Гкал)
23.09.2020 01:53	83517,51	73356,55	49982,01	39585,00	50887,38	40025,30	1200,04	2959,65
23.10.2020 03:05	85802,16	75262,94	51954,33	41154,76	52898,66	41613,90	1249,64	3036,64

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0,00 Гкал за 0 часов
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл., рассчитанный по среднему: 0,00 м.куб.
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды 11,8 °С: 4,75 Гкал
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 71,71 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.: 423,01 м.куб.



Чугина Н.Н.

Представитель теплоснабжающей организации

Handwritten signature

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Октябрь 2020 г

Абонент: ТСЖ "АДМИРАЛ"
 Адрес: Подвойского ул., д.26 к.3 (встройка)
 Обслуживающая организация: ООО "ЭнергоМониторинг"
 Источник: ТЭЦ-5

Договор: 2508.34.046.1 от 01.12.2014
 Строит.адрес:
 Телефон: 318-33-45
 Схема подключения:

2020 г
 Телефон:

Узел учета: (встройка)
 Код УУТЭ:

трафик: 150/75

Установленные приборы:	Часовые и суточные архивы в файлах: СПП943-13145-тв1-ч	Приборы УУТЭ поверены до: 23.05.2022	Режим (схема):
Вычисл-ль: СПП943 №13145 Vпо=V3	расходомер: Gmin= Gmax=	Термопреобр.:	Преобр давления:
подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ 40 0,072 12	КТПТР-01	Мида-Ди
обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ 40 0,072 12	КТПТР-01	Мида-Ди
подающий ГВС (M3)	ПРЭМ 32 0,048 12	КТПТР-01	
циркуляционный ГВС (M4)	ПРЭМ 20 0,032 12	КТПТР-01	
подпиточный трубопровод (V5)	ВСГ-15 0,03 3		
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-h2)+(M1-M2)*(h2-hхв)	лето:		
Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= 0,10 Qвент.= Qтех.= Qтех.гв.= Qгвс.= 0,0426			
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qот.гвс.ср.= Qгвс.ср.= 17,04			
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= 33 408 Gвент.= Gтех.= Gтех.гв.= Gгвс.м=			

Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2020 по 22.10.2020																					Общее теплотот Гкал
Учет (ТВ-1)										Контроль (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M1	M2	dM	V3	V4	dV	T3	T4	P3	P4	
			ТОНН	ТОНН	ТОНН	С	С	С	кг/см2	кг/см2	ТОНН	ТОНН	ТОНН	М3	М3	М3	С	С	Гкал	Гкал	Гкал
23.09.20	24*		2,88	2,40	0,48	67,57	48,46	19,12	-	-	3,06	2,17	0,89	3,12	2,20	0,92	64,00	49,25	-	-	0,08
24.09.20	24*		2,92	2,51	0,41	67,25	49,59	17,66	-	-	2,99	2,35	0,64	3,05	2,38	0,67	64,44	50,27	-	-	0,07
25.09.20	24*		2,99	2,62	0,37	67,43	49,98	17,45	-	-	3,10	2,41	0,69	3,16	2,44	0,72	64,56	50,66	-	-	0,07
26.09.20	24*		2,88	2,62	0,26	67,07	50,09	16,98	-	-	2,96	2,46	0,50	3,01	2,49	0,53	64,27	50,76	-	-	0,06
27.09.20	24*		2,77	2,62	0,14	66,89	49,79	17,09	-	-	2,79	2,50	0,28	2,84	2,54	0,31	64,35	50,44	-	-	0,05
28.09.20	24*		2,89	2,43	0,46	67,16	49,40	17,75	-	-	3,00	2,29	0,71	3,05	2,32	0,74	64,18	50,07	-	-	0,07
29.09.20	24*		2,99	2,62	0,37	66,84	49,97	16,87	-	-	3,08	2,51	0,57	3,14	2,54	0,60	64,04	50,56	-	-	0,07
30.09.20	24*		2,89	2,57	0,32	66,91	49,60	17,31	-	-	2,97	2,45	0,52	3,03	2,48	0,55	64,04	50,24	-	-	0,07
01.10.20	24*		2,85	2,59	0,26	66,91	49,63	17,28	-	-	2,93	2,47	0,45	2,98	2,50	0,48	64,02	50,25	-	-	0,06
02.10.20	24*		3,25	2,81	0,44	66,59	50,76	15,84	-	-	3,34	2,71	0,63	3,40	2,74	0,66	64,02	51,36	-	-	0,07
03.10.20	24*		3,17	2,75	0,41	66,53	50,56	15,97	-	-	3,22	2,65	0,57	3,29	2,68	0,60	64,03	51,17	-	-	0,07
04.10.20	24*		2,94	2,58	0,36	66,65	49,59	17,06	-	-	2,98	2,46	0,52	3,04	2,49	0,55	64,08	50,23	-	-	0,07
05.10.20	24*		2,93	2,65	0,28	66,82	49,85	16,97	-	-	3,01	2,50	0,51	3,06	2,53	0,53	64,01	50,47	-	-	0,06
06.10.20	24*		3,42	3,12	0,30	66,76	51,78	14,99	-	-	3,45	2,98	0,46	3,51	3,02	0,49	64,63	52,40	-	-	0,07
07.10.20	24*		3,21	2,90	0,31	67,36	51,30	16,05	-	-	3,26	2,71	0,55	3,32	2,74	0,58	64,91	51,97	-	-	0,07
08.10.20	24*		3,28	2,87	0,41	67,28	51,03	16,25	-	-	3,32	2,70	0,62	3,38	2,73	0,65	64,93	51,73	-	-	0,07
09.10.20	24*		4,46	3,79	0,67	66,61	54,13	12,48	-	-	4,48	3,68	0,80	4,57	3,74	0,83	64,95	54,69	-	-	0,09
10.10.20	24*		6,01	5,50	0,50	67,05	49,76	17,29	-	-	4,44	3,80	0,64	4,53	3,86	0,67	64,43	55,00	-	-	0,13
11.10.20	24*		13,21	12,66	0,56	69,52	37,33	32,19	-	-	1,36	0,88	0,48	1,38	0,89	0,50	64,42	40,80	-	-	0,45
12.10.20	24*		12,33	11,74	0,58	70,04	37,32	32,72	-	-	1,17	0,61	0,56	1,19	0,61	0,57	62,68	37,15	-	-	0,43
13.10.20	24*		7,65	7,50	0,15	70,05	38,22	31,82	-	-	0,46	0,27	0,19	0,47	0,27	0,20	63,35	40,56	-	-	0,25
14.10.20	24*		0,00	0,00	0,00	24,73	24,79	-0,06	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,63	24,94	-	-	0,00
15.10.20	24*		0,00	0,00	0,00	22,67	22,77	-0,10	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,60	22,96	-	-	0,00
16.10.20	24*		9,92	9,16	0,76	70,60	37,56	33,04	-	-	1,29	0,58	0,71	1,31	0,58	0,73	62,15	37,60	-	-	0,36
17.10.20	24*		14,35	13,53	0,81	71,28	37,90	33,38	-	-	1,21	0,57	0,64	1,23	0,57	0,66	63,77	36,04	-	-	0,51
18.10.20	24*		14,07	13,42	0,65	70,73	37,53	33,20	-	-	1,05	0,49	0,55	1,07	0,50	0,57	63,86	37,16	-	-	0,49
19.10.20	24*		14,35	13,66	0,69	71,28	37,79	33,48	-	-	1,12	0,46	0,66	1,14	0,46	0,68	63,36	36,89	-	-	0,51
20.10.20	24*		15,71	15,05	0,66	68,72	38,51	30,21	-	-	1,75	1,13	0,62	1,78	1,14	0,64	62,86	45,83	-	-	0,50
21.10.20	24*		16,11	15,38	0,73	70,21	38,53	31,67	-	-	1,68	1,01	0,67	1,72	1,02	0,69	65,04	41,67	-	-	0,54
22.10.20	24*		14,66	13,87	0,79	70,36	37,73	32,63	-	-	1,43	0,76	0,67	1,46	0,77	0,70	64,22	41,35	-	-	0,51
Среднее	24		6,37	5,93	0,44	65,20	44,38	20,82	-	-	2,38	1,82	0,54	2,41	1,84	0,57	61,36	45,48	-	-	0,20
Итого	720		191,09	177,92	13,13						70,90	54,56	16,30	72,23	55,23	17,02					5,85

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(т)	V4(м3)	Vn(т)	Qобщ. (Гкал)	Qгвс. (Гкал)
23.09.2020 01:49	8286,4	7950,82	1428,29	992,16	1454,97	1003,50		275,65	17,0135
23.10.2020 03:04	8479,49	8130,75	1498,81	1046,40	1526,85	1058,40		287,59	18,8561

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0,00 Гкал за 0 часов
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл., рассчитанный по среднему: 0,00 м.куб.
 Период расчета по договору: час
 Период превышения I2:
 Корректировка на температуру холодной воды 11,8 °С: 0,19 Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 5,66 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.: 17,02 м.куб.

Чугина
 Представитель теплоснабжающей организации

Handwritten signature