

Абонент: ТСЖ "АДМИРАЛ"
 Адрес: Подвойского ул., д.26 к.3 (жилое)
 Обслуживающая организация: ООО "ЭнергоМониторинг"
 Источник: ТЭЦ-5

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Январь 2021 г.
 Договор: 2508.34.046.1 от 01.12.2014
 Строит. адрес:
 Телефон: 318-33-45
 Схема подключения:

2021 г.
 Телефон:
 Узел учета: (жилое)
 Код УУТЭ:
 график: 150/75

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-28965-тв1-ч	Приборы УУТЭ поверены до: 19.04.2022	Режим (схема):
Вычисл-ль: СПТ943 №28965 Vпо=V3	расходомер: Gmin= Gmax=	Термопреобр.:	Преобр. давления:
подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ 40 0,072 45	КТПТР-01	Мида-Ди
обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ 40 0,072 45	КТПТР-01	Мида-Ди
подающий ГВС (M3)	ПРЭМ 32 0,048 30	КТПТР-01	
циркуляционный ГВС (M4)	ПРЭМ 20 0,032 12	КТПТР-01	
подпиточный трубопровод (V5)	ВСГ-15 0,03 3		
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-h2)+(M1-M2)*(h2-hхв)	лето:		
Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= 0,5656 Qвент.=	Qтех.=	Qтех.гв.=	Qгвс.= 0,2855
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср.=	Qгвс.ср.=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Qот.= 180 984 Qвент.=	Gтех.=	Gтех.гв.=	Gгвс.= 114 216 Gгвс.м=


Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2020 по 22.01.2021																				Общее	
Учет (ТВ-1)										Контроль (ТВ-2)										теплот	
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV	T3	T4	P3	P4	Qпогр Гкал
			тонн	тонн	тонн	С	С	С	кг/см2	кг/см2	тонн	тонн	тонн	м3	м3	м3	С	С	м3	м3	
23.12.2020	24*		202,64	187,91	14,73	77,19	49,67	27,53	7,00	3,88	76,67	61,47	15,20	78,07	62,15	15,92	62,31	47,94	-	-	6,33
24.12.2020	24*		167,90	152,96	14,94	78,08	47,77	30,32	6,46	4,03	81,33	65,00	16,33	82,82	65,74	17,08	62,29	48,56	-	-	5,81
25.12.2020	24*		175,46	161,99	13,47	79,96	48,94	31,02	6,54	4,04	79,52	65,14	14,38	80,97	65,88	15,09	62,30	48,59	-	-	6,11
26.12.2020	24*		209,74	194,54	15,21	81,70	51,40	30,30	7,00	3,89	78,69	62,18	16,52	80,13	62,87	17,27	62,33	48,02	-	-	7,15
27.12.2020	24*		175,62	158,29	17,33	84,72	47,99	36,73	7,00	3,85	81,73	62,85	18,88	83,23	63,55	19,68	62,41	48,18	-	-	7,30
28.12.2020	24*		164,57	151,53	13,04	85,41	47,51	37,90	7,04	3,85	77,92	63,57	14,35	79,35	64,28	15,07	62,43	48,11	-	-	6,87
29.12.2020	24*		169,02	153,54	15,48	85,06	47,72	37,34	7,04	3,85	80,28	63,46	16,82	81,75	64,17	17,58	62,41	48,18	-	-	7,06
30.12.2020	24*		154,07	137,44	16,63	82,80	46,48	36,33	7,07	3,83	81,51	63,65	17,87	83,01	64,36	18,65	62,41	48,27	-	-	6,38
31.12.2020	24*		156,49	136,25	20,24	80,24	45,88	34,36	7,01	3,79	85,40	63,93	21,48	86,96	64,65	22,31	62,36	48,48	-	-	6,32
01.01.2021	24*		139,88	128,63	11,25	81,85	45,59	36,26	7,08	3,80	76,98	64,62	12,36	78,39	65,35	13,04	62,38	48,19	-	-	5,60
02.01.2021	24*		142,24	130,11	12,13	81,77	45,69	36,09	7,06	3,79	77,92	64,62	13,30	79,35	65,34	14,01	62,46	48,28	-	-	5,70
03.01.2021	24*		146,27	132,32	13,95	81,92	45,93	35,99	7,06	3,81	79,84	64,72	15,11	81,30	65,45	15,85	62,44	48,30	-	-	5,92
04.01.2021	24*		157,52	144,15	13,38	82,28	46,56	35,73	7,04	3,83	79,61	65,14	14,47	81,06	65,87	15,19	62,43	48,32	-	-	6,26
05.01.2021	24*		160,29	147,18	13,11	83,49	47,08	36,41	7,06	3,84	79,29	65,30	13,99	80,74	66,03	14,71	62,44	48,31	-	-	6,47
06.01.2021	24*		159,56	145,28	14,27	84,77	47,35	37,42	7,05	3,84	80,25	65,21	15,04	81,72	66,95	15,77	62,44	48,30	-	-	6,66
07.01.2021	24*		154,13	139,69	14,44	88,12	47,88	40,24	7,06	3,80	80,48	65,34	15,14	81,96	66,08	15,88	62,49	48,38	-	-	6,91
08.01.2021	24*		154,72	140,99	13,74	91,56	48,86	42,69	7,05	3,81	80,20	65,61	14,59	81,67	66,35	15,32	62,46	48,41	-	-	7,29
09.01.2021	24*		216,28	200,71	15,57	91,43	53,63	37,80	6,97	3,90	81,78	65,56	16,22	83,28	66,30	16,98	62,30	48,27	-	-	9,03
10.01.2021	24*		252,51	233,38	19,13	91,54	56,34	35,20	6,93	3,93	85,00	65,33	19,67	86,55	66,06	20,49	62,29	48,28	-	-	9,99
11.01.2021	24*		270,48	252,48	18,00	92,57	57,90	34,67	6,90	3,92	83,65	65,67	17,98	85,19	66,41	18,78	62,52	48,43	-	-	10,45
12.01.2021	24*		238,62	222,38	16,24	94,16	56,23	37,92	6,94	3,88	81,97	65,66	16,31	83,47	66,40	17,07	62,26	48,26	-	-	9,99
13.01.2021	24*		158,80	149,61	9,19	93,23	57,21	36,01	6,78	3,91	51,18	41,79	9,39	52,10	42,25	9,85	61,96	48,11	-	-	6,26
14.01.2021	24*		166,97	152,90	14,06	94,25	55,33	38,91	6,68	3,89	79,60	65,85	13,75	81,09	66,72	14,37	63,14	52,59	-	-	7,30
15.01.2021	24*		257,12	242,13	14,99	94,73	56,94	37,78	6,88	3,95	91,63	74,95	16,68	93,42	75,89	17,54	64,68	50,85	-	-	10,60
16.01.2021	24*		261,09	246,10	14,99	94,94	57,84	37,10	6,90	3,95	78,79	62,12	16,66	80,37	62,85	17,52	65,49	49,26	-	-	10,59
17.01.2021	24*		187,43	170,46	16,98	95,20	52,08	43,12	6,99	3,85	81,76	63,64	18,12	83,27	64,35	18,92	62,71	47,99	-	-	8,99
18.01.2021	24*		158,43	141,72	16,71	93,76	49,30	44,46	7,04	3,79	81,46	63,78	17,68	82,94	64,48	18,46	62,27	47,90	-	-	7,89
19.01.2021	24*		145,97	130,86	15,10	94,50	48,44	46,07	7,07	3,79	79,25	63,11	16,14	80,70	63,80	16,90	62,36	47,69	-	-	7,47
20.01.2021	24*		145,62	130,95	14,67	94,70	48,73	45,96	7,05	3,79	78,06	62,41	15,65	79,49	63,10	16,39	62,37	47,70	-	-	7,43
21.01.2021	24*		190,49	175,45	15,05	94,47	52,57	41,89	6,97	3,87	77,89	61,91	15,98	79,31	62,58	16,72	62,14	47,52	-	-	8,79
22.01.2021	24*		172,25	157,35	14,90	90,75	50,40	40,35	7,02	3,86	77,50	61,58	15,92	78,92	62,26	16,66	62,29	47,58	-	-	7,72
Среднее	24		181,04	166,11	14,93	87,78	50,36	37,42	6,96	3,86	79,59	63,72	15,87	81,05	64,44	16,62	62,57	48,43	-	-	7,50
Итого	744		5612,18	5149,28	462,92						2467,14	1975,17	491,98	2512,58	1997,52	515,07					232,64

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(т)	V4(м3)	Vn(т)	Qобщ. (Гкал)
23.12.2020 03:23	95348,78	83857,78	56416,73	44628,42	57441,87	45125,25	1361,71	3379,05
23.01.2021 02:19	100946,97	88994,32	58880,00	46600,90	59950,46	47120,05	1420,29	3611,41

Количество тепловой энергии Общ. рассчитанное по среднему: 0,00 Гкал за 0 часов
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл., рассчитанный по среднему: 0,00 м.куб.
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды 0,6 °С: 0,30 Гкал
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 232,34 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 515,07 м.куб.
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.

Ответственный за учет тепловой энергии (абонента) Чугина Н.Н.
 Представитель теплоснабжающей организации
 « » 20 г.



Абонент: ТСЖ "АДМИРАЛ"
 Адрес: Подвысоцкого ул., д.26 к.3 (встройка)
 Обслуживающая организация: ООО "ЭнергоМониторинг"
 Источник: ТЭЦ-5

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Январь 2021 г.
 Договор: 2508.34.046.1 от 01.12.2014
 Строит. адрес:
 Телефон: 318-33-45
 Схема подключения:

2021 г.
 Телефон:

Узел учета: (встройка)
 Код УУТЭ:

график: 150/75

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-13145-тв1-ч	Приборы УУТЭ поверены до: 23.05.2022	Режим (схема):
Вычисл-ль: СПТ943 №13145 Vпо=V3	расходомер:	Gmin= Gmax=	Термопреобр.:
подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ 40	0,072 12	КТПТР-01
обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ 40	0,072 12	КТПТР-01
подающий ГВС (M3)	ПРЭМ 32	0,048 12	КТПТР-01
циркуляционный ГВС (M4)	ПРЭМ 20	0,032 12	КТПТР-01
подпиточный трубопровод (V5)	ВСГ-15	0,03 3	
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-h2)+(M1-M2)*(h2-hвх)$	лето:	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = 0,10	Qвент. =	Qтех. =
Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:			Qтех.гвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = 33 408	Gвент. =	Gтех. =
			Qгвс. = 0,0426
			Qгвс.ср=
			Gгвс. = 17,04 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2020 по 22.01.2021																				Общее теплопотр Спотр Гкал	
Учет (ТВ-1)										Контроль (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 тонн	M2 тонн	dM тонн	T1 С	T2 С	dT С	P1 кг/см2	P2 кг/см2	M1 тонн	M2 тонн	dM тонн	V3 м3	V4 м3	dV м3	T3 С	T4 С	P3 Гкал	P4 Гкал	Гкал
23.12.20	24*		20,31	19,37	0,94	75,95	44,79	31,16	-	-	1,02	0,24	0,78	1,04	0,24	0,79	59,55	29,45	-	-	0,68
24.12.20	24*		17,62	17,10	0,52	76,68	43,72	32,96	-	-	0,57	0,24	0,33	0,58	0,24	0,34	58,14	27,34	-	-	0,60
25.12.20	24*		17,63	16,94	0,69	78,53	44,28	34,25	-	-	0,74	0,24	0,50	0,75	0,24	0,51	59,50	27,40	-	-	0,64
26.12.20	24*		20,42	19,90	0,52	80,40	47,54	32,85	-	-	0,53	0,28	0,25	0,54	0,28	0,26	59,78	27,28	-	-	0,70
27.12.20	24*		20,04	19,53	0,51	83,25	48,59	34,66	-	-	0,51	0,22	0,30	0,52	0,22	0,31	58,61	26,89	-	-	0,72
28.12.20	24*		19,96	19,35	0,61	83,95	48,75	35,20	-	-	0,61	0,23	0,38	0,62	0,24	0,39	59,04	26,70	-	-	0,73
29.12.20	24*		19,98	19,43	0,54	83,60	48,94	34,65	-	-	0,56	0,26	0,30	0,57	0,26	0,31	59,38	27,05	-	-	0,72
30.12.20	24*		18,92	18,18	0,74	81,27	47,57	33,70	-	-	0,73	0,27	0,47	0,75	0,27	0,48	59,60	27,51	-	-	0,67
31.12.20	24*		18,07	18,01	0,06	78,77	46,17	32,60	-	-	0,10	0,07	0,03	0,11	0,07	0,03	60,10	25,45	-	-	0,59
01.01.21	24*		16,09	16,15	-0,06	80,15	45,41	34,74	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,23	25,67	-	-	0,56
02.01.21	24*		16,78	16,77	0,01	80,15	46,19	33,96	-	-	0,09	0,05	0,03	0,09	0,05	0,04	59,08	24,89	-	-	0,57
03.01.21	24*		18,25	18,00	0,25	80,41	47,07	33,34	-	-	0,32	0,24	0,08	0,32	0,24	0,08	59,54	26,15	-	-	0,62
04.01.21	24*		19,70	19,11	0,59	80,86	48,44	32,42	-	-	0,63	0,27	0,37	0,64	0,27	0,38	60,22	26,78	-	-	0,67
05.01.21	24*		18,93	18,45	0,48	82,01	48,83	33,18	-	-	0,50	0,28	0,22	0,51	0,28	0,22	59,50	26,69	-	-	0,65
06.01.21	24*		19,27	18,63	0,65	83,26	49,71	33,56	-	-	0,66	0,28	0,38	0,67	0,29	0,39	59,87	27,24	-	-	0,68
07.01.21	24*		19,14	19,03	0,10	86,53	51,13	35,40	-	-	0,16	0,06	0,10	0,16	0,06	0,10	58,17	27,62	-	-	0,68
08.01.21	24*		18,81	18,32	0,49	89,87	52,21	37,66	-	-	0,54	0,33	0,21	0,55	0,33	0,22	59,29	27,79	-	-	0,74
09.01.21	24*		25,11	24,67	0,44	90,09	56,42	33,67	-	-	0,42	0,23	0,20	0,43	0,23	0,20	60,51	28,72	-	-	0,87
10.01.21	24*		29,73	29,27	0,45	90,40	59,11	31,29	-	-	0,40	0,09	0,32	0,41	0,09	0,32	61,21	29,19	-	-	0,96
11.01.21	24*		32,94	32,15	0,79	91,59	60,88	30,71	-	-	0,64	0,02	0,62	0,66	0,02	0,63	61,62	30,45	-	-	1,06
12.01.21	24*		29,55	28,84	0,71	92,97	59,86	33,10	-	-	0,60	0,05	0,55	0,61	0,05	0,56	61,43	30,06	-	-	1,02
13.01.21	24*		20,29	20,40	-0,11	90,87	60,69	30,17	-	-	0,57	0,01	0,56	0,58	0,01	0,56	42,28	31,31	-	-	0,61
14.01.21	24*		19,97	19,12	0,85	92,76	52,93	39,83	-	-	0,74	0,26	0,48	0,76	0,27	0,49	61,48	29,12	-	-	0,84
15.01.21	24*		27,85	27,12	0,73	93,50	53,76	39,74	-	-	0,65	0,18	0,46	0,66	0,19	0,47	61,70	28,41	-	-	1,15
16.01.21	24*		27,06	26,18	0,88	93,58	54,21	39,37	-	-	0,79	0,13	0,66	0,80	0,13	0,68	62,60	28,91	-	-	1,12
17.01.21	24*		20,86	20,04	0,82	93,52	50,06	43,46	-	-	0,80	0,22	0,58	0,82	0,22	0,60	62,63	28,53	-	-	0,95
18.01.21	24*		18,18	17,56	0,62	91,92	47,42	44,50	-	-	0,65	0,28	0,37	0,67	0,28	0,38	61,57	28,44	-	-	0,84
19.01.21	24*		16,89	16,16	0,73	92,54	46,80	45,74	-	-	0,77	0,24	0,52	0,78	0,24	0,54	62,60	28,19	-	-	0,81
20.01.21	24*		16,25	15,52	0,73	92,62	46,28	46,34	-	-	0,78	0,25	0,53	0,79	0,25	0,54	62,60	27,94	-	-	0,79
21.01.21	24*		19,88	18,97	0,91	92,72	49,37	43,35	-	-	0,92	0,23	0,69	0,94	0,23	0,70	62,89	28,36	-	-	0,91
22.01.21	24*		19,54	18,58	0,96	89,00	48,01	40,99	-	-	1,01	0,28	0,73	1,03	0,28	0,75	63,72	28,05	-	-	0,85
Среднее	24		20,77	20,22	0,55	86,25	50,17	36,08	-	-	0,58	0,19	0,39	0,59	0,20	0,40	59,73	28,86	-	-	0,77
Итого	744		644,02	626,85	17,15						18,01	6,03	12,00	18,36	6,07	12,27					24,00

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(т)	V4(м3)	Vn(т)	Общ. (Гкал)	Траб. ч
23.12.2020 03:16	9420,13	9032,41	1552,41	1070,04	1581,42	1082,18		315,96	1964,80
23.01.2021 02:12	10062,85	9657,98	1570,44	1076,08	1599,77	1088,24		339,93	2038,73

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0,00 Гкал за 0 часов
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл., рассчитанный по среднему: 0,00 м.куб.
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды 0,6 °С: 0,01 Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 23,99 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.: 12,27 м.куб.

Чугина Н.Н.
 Представитель теплоснабжающей организации

УП «ТЭК СПб»
 «Энергосбыт»
 Ответственное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ