

Абонент: **ТСЖ "АДМИРАЛ"**
 Адрес: **Подвойского ул., д.26 к.3 (жилое)**
 Обслуживающая организация: **ООО "ЭнергоМониторинг"**
 Источник: **ТЭЦ-5**

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Март **2021** г
 Договор: **2508.34.046.1 от 01.12.2014** Телефон:
 Строит.адрес: Телефон:
 Телефон: **318-33-45**
 Схема подключения:

Узел учета: (жилое)
 Код УУТЭ:

график: 150/75

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-26965-тв1-ч	Приборы УУТЭ поверены до: 19.04.2022	Режим (схема):
Вычисл.-лб.: СПТ943 №26965 Упо=V3	расходомер:	Gmin=	Gmax=
подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ 40	0,072	45
обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ 40	0,072	45
подающий ГВС (M3)	ПРЭМ 32	0,048	30
циркуляционный ГВС (M4)	ПРЭМ 20	0,032	12
подпиточный трубопровод (V5)	ВСГ-15	0,03	3
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-h2)+(M1-M2)*(h2-hxв)$	лето:	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,5656	Qвент.=	Qтех.гв.=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:			Qтех.гвс.ср.=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 180 984	Gвент.=	Gтех.гв.=
			Qгвс.= 0,2855
			Qгвс.ср.=
			Gгвс.= 114 216 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2021 по 22.03.2021																				Общее	
Учет (ГВ-1)										Контроль (ГВ-2)										теплопото	
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV	T3	T4	P3	P4	Qотгр
			ТОНН	ТОНН	ТОНН	С	С	С	кг/см2	кг/см2	ТОНН	ТОНН	ТОНН	м3	м3	м3	С	С	м3	м3	Гкал
23.02.2021	24	*	296,57	278,98	17,58	94,73	60,63	34,11	6,87	3,92	74,74	56,31	18,44	76,17	56,91	19,26	63,87	47,16	-	-	11,22
24.02.2021	24	*	186,67	170,16	16,52	93,80	51,80	42,00	7,03	3,85	75,88	59,35	16,53	77,25	59,98	17,27	62,12	46,85	-	-	8,72
25.02.2021	24	*	112,72	97,06	15,67	90,43	44,98	45,45	7,16	3,71	74,11	57,97	16,14	75,47	58,59	16,88	62,49	46,96	-	-	5,84
26.02.2021	24	*	113,86	98,12	15,74	88,33	44,78	43,55	7,17	3,72	72,90	56,80	16,10	74,24	57,40	16,84	62,63	46,92	-	-	5,67
27.02.2021	24	*	126,17	108,88	17,29	84,86	44,72	40,14	7,18	3,75	73,84	56,28	17,55	75,19	56,88	18,31	62,46	46,83	-	-	5,85
28.02.2021	24	*	124,44	106,78	17,65	86,60	45,18	41,42	7,20	3,73	73,67	55,67	18,01	75,03	56,25	18,77	62,50	46,87	-	-	5,96
01.03.2021	24	*	117,22	101,25	15,97	86,50	44,80	41,69	7,25	3,73	71,88	55,49	16,39	73,20	56,07	17,13	62,59	46,82	-	-	5,61
02.03.2021	24	*	114,94	100,76	14,18	85,35	44,89	40,46	7,23	3,72	69,00	54,60	14,40	70,31	55,18	15,13	63,82	47,10	-	-	5,30
03.03.2021	24	*	134,36	119,40	14,95	82,93	45,79	37,15	7,20	3,77	66,74	51,88	14,86	68,08	52,45	15,63	65,48	47,80	-	-	5,69
04.03.2021	24	*	151,02	135,73	15,29	83,56	46,94	36,62	7,16	3,81	65,83	51,27	14,56	67,15	51,83	15,32	65,44	47,61	-	-	6,26
05.03.2021	24	*	158,63	143,49	15,14	87,88	49,10	38,78	7,12	3,83	65,44	51,31	14,13	66,75	51,87	14,88	65,46	47,67	-	-	6,91
06.03.2021	24	*	152,90	136,74	16,16	90,04	49,42	40,63	7,17	3,82	66,05	50,65	15,40	67,37	51,21	16,17	65,44	47,54	-	-	7,03
07.03.2021	24	*	151,82	136,83	14,99	89,45	49,06	40,39	7,15	3,79	64,78	50,22	14,56	66,07	50,76	15,31	65,46	47,48	-	-	6,88
08.03.2021	24	*	169,76	153,22	16,54	89,40	50,84	38,56	7,08	3,86	66,45	50,48	15,97	67,78	51,03	16,75	65,48	47,55	-	-	7,40
09.03.2021	24	*	226,33	211,03	15,30	91,23	56,51	34,72	6,98	3,95	65,66	50,70	14,95	66,97	51,25	15,72	65,41	47,45	-	-	8,75
10.03.2021	24	*	252,66	237,73	14,93	94,40	61,07	33,32	6,98	3,95	66,01	50,60	15,42	67,37	51,16	16,21	66,42	48,06	-	-	9,37
11.03.2021	24	*	205,94	189,79	16,15	93,81	55,72	38,10	7,03	3,90	70,20	55,07	15,13	71,61	55,69	15,92	65,38	48,36	-	-	8,77
12.03.2021	24	*	167,58	151,70	15,88	91,80	50,43	41,37	7,10	3,81	66,79	51,98	14,81	68,12	52,56	15,56	65,36	48,24	-	-	7,75
13.03.2021	24	*	118,10	100,65	17,45	88,79	46,39	42,40	7,20	3,73	71,84	55,26	16,58	73,27	55,89	17,38	65,34	48,79	-	-	5,83
14.03.2021	24	*	114,95	96,15	18,81	86,75	45,06	41,69	7,19	3,72	70,39	52,22	18,16	71,79	52,81	18,98	65,33	48,22	-	-	5,65
15.03.2021	24	*	128,54	109,88	18,66	83,97	45,16	38,81	7,18	3,76	69,37	51,49	17,88	70,75	52,06	18,69	65,27	48,02	-	-	5,84
16.03.2021	24	*	143,15	126,09	17,05	81,72	45,44	36,27	7,15	3,80	66,73	50,97	15,76	68,06	51,52	16,53	65,26	47,61	-	-	5,98
17.03.2021	24	*	152,07	135,14	16,93	80,68	45,90	34,78	7,12	3,82	67,33	51,56	15,76	68,67	52,13	16,54	65,27	47,80	-	-	6,08
18.03.2021	24	*	163,75	147,51	16,24	81,50	46,97	34,53	7,06	3,82	67,21	51,93	15,27	68,55	52,51	16,04	65,34	47,85	-	-	6,43
19.03.2021	24	*	199,27	183,83	15,43	83,30	50,40	32,90	7,00	3,91	66,30	52,34	13,96	67,63	52,92	14,71	65,41	47,83	-	-	7,35
20.03.2021	24	*	205,31	186,41	18,91	83,58	51,10	32,48	7,00	3,90	69,31	51,75	17,56	70,69	52,32	18,37	65,37	47,90	-	-	7,65
21.03.2021	24	*	156,43	140,55	15,88	82,21	47,13	35,08	7,11	3,82	67,53	51,54	15,99	68,87	52,11	16,78	65,32	47,84	-	-	6,25
22.03.2021	24	*	140,66	125,91	14,74	83,16	46,50	36,65	7,11	3,79	66,54	51,67	14,88	67,87	52,23	15,64	65,32	47,68	-	-	5,85
Среднее	24		160,21	143,92	16,29	87,17	48,81	38,36	7,11	3,81	69,02	53,12	15,90	70,37	53,70	16,67	64,67	47,60	-	-	6,85
Итого	672		4485,82	4029,77	456,03						1932,52	1487,36	445,15	1970,28	1503,57	466,70					191,89


Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(т)	V4(м3)	Vn(т)	Qобщ. (Гкал)
23.02.2021 19:41	106876,43	94392,66	61230,74	48417,22	62344,24	48955,76	1481,56	3871,45
23.03.2021 01:26	111113,78	98185,01	63108,10	49861,27	64258,30	50415,59	1534,17	4054,33

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0,00 Гкал за 0 часов
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл., рассчитанный по среднему: 0,00 м.куб.
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды 0,4 °C: 0,18 Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 191,71 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.: 466,70 м.куб.

Чугина Н.Н.

Представитель теплоснабжающей организации



Абонент: ТСЖ "АДМИРАЛ"
 Адрес: Подвойского ул., д.26 к.3 (встройка)
 Обслуживающая организация: ООО "ЭнергоМониторинг"
 Источник: ТЭЦ-5

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Март 2021 г.
 Договор: 2508.34.046.1 от 01.12.2014
 Строит.адрес:
 Телефон: 318-33-45
 Схема подключения:

Узел учета: (встройка)
 Код УУТЭ:
 график: 150/75

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-13145-тв1-ч	Приборы УУТЭ поверены до: 23.05.2022	Режим (схема):
Вычисл-ль: СПТ943 №13145 Vпо=V3	расходомер:	Gmin= Gmax=	Преобр.давления:
подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ 40	0,072 12	Мида-Ди
обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ 40	0,072 12	Мида-Ди
подающий ГВС (M3)	ПРЭМ 32	0,048 12	
циркуляционный ГВС (M4)	ПРЭМ 20	0,032 12	
подпиточный трубопровод (V5)	ВСГ-15	0,03 3	
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-h2)+(M1-M2)*(h2-hхв)$	лето:	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,10 Qвент.=	Qтех.гв=	Qгвс.= 0,0426
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.рас.ср=	Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 33 408 Gвент.=	Gтех.=	Gгвс.= 17,04 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2021 по 22.03.2021

Дата	Тп час	НС	Учет (ТВ-1)							Контроль (ТВ-2)							Общее теплопотр. Qотгр Гкал				
			M1 ТОНН	M2 ТОНН	dM ТОНН	T1 С	T2 С	dT С	P1 кг/см2	P2 кг/см2	M1 ТОНН	M2 ТОНН	dM ТОНН	V3 м3	V4 м3	dV м3		T3 С	T4 С	P3 Гкал	P4 Гкал
23.02.21	24	*	32,92	32,07	0,84	93,62	59,98	33,63	-	-	0,75	0,06	0,69	0,76	0,06	0,70	62,07	30,16	-	-	1,16
24.02.21	24	*	22,52	21,81	0,71	92,20	53,00	39,20	-	-	0,70	0,20	0,50	0,72	0,21	0,51	59,88	28,11	-	-	0,92
25.02.21	24	*	13,15	12,42	0,73	88,01	43,13	44,88	-	-	0,82	0,23	0,60	0,83	0,23	0,61	57,80	26,89	-	-	0,82
26.02.21	24	*	12,55	11,73	0,82	85,86	41,94	43,92	-	-	0,93	0,24	0,69	0,95	0,24	0,71	60,27	27,62	-	-	0,59
27.02.21	24	*	14,09	13,42	0,67	82,78	43,28	39,50	-	-	0,79	0,22	0,57	0,80	0,23	0,58	62,50	28,21	-	-	0,59
28.02.21	24	*	13,23	12,96	0,27	84,36	43,18	41,17	-	-	0,41	0,21	0,20	0,42	0,21	0,21	59,75	25,92	-	-	0,58
01.03.21	24	*	13,00	12,37	0,62	84,22	42,63	41,59	-	-	0,74	0,28	0,46	0,76	0,28	0,47	60,97	27,36	-	-	0,57
02.03.21	24	*	12,67	11,64	1,03	83,05	42,01	41,04	-	-	1,18	0,26	0,92	1,20	0,26	0,94	61,98	29,75	-	-	0,56
03.03.21	24	*	13,45	12,72	0,74	80,87	42,59	38,28	-	-	0,90	0,25	0,65	0,91	0,25	0,67	60,81	29,37	-	-	0,55
04.03.21	24	*	15,87	15,31	0,56	81,90	45,17	36,73	-	-	0,64	0,21	0,44	0,65	0,21	0,45	61,44	26,82	-	-	0,61
05.03.21	24	*	16,42	15,66	0,75	86,12	47,28	38,84	-	-	0,79	0,28	0,51	0,80	0,28	0,52	59,89	27,51	-	-	0,67
06.03.21	24	*	15,74	15,01	0,73	87,96	47,80	40,16	-	-	0,78	0,23	0,55	0,79	0,23	0,57	59,41	27,05	-	-	0,67
07.03.21	24	*	16,01	15,64	0,37	87,56	48,14	39,42	-	-	0,44	0,24	0,20	0,45	0,24	0,21	58,66	26,96	-	-	0,85
08.03.21	24	*	19,11	18,88	0,23	87,65	50,87	36,78	-	-	0,32	0,19	0,13	0,33	0,19	0,13	60,11	27,35	-	-	0,72
09.03.21	24	*	25,03	24,28	0,75	90,26	56,01	34,25	-	-	0,76	0,27	0,49	0,78	0,27	0,51	60,62	29,11	-	-	0,90
10.03.21	24	*	24,76	23,85	0,92	93,03	55,89	37,14	-	-	0,88	0,26	0,62	0,89	0,26	0,63	58,80	28,50	-	-	0,87
11.03.21	24	*	21,44	20,76	0,68	92,27	50,30	41,97	-	-	0,68	0,27	0,42	0,69	0,27	0,43	58,23	27,98	-	-	0,94
12.03.21	24	*	18,28	17,41	0,87	89,93	46,65	43,28	-	-	0,89	0,26	0,63	0,91	0,26	0,65	58,64	27,21	-	-	0,83
13.03.21	24	*	13,60	12,82	0,78	86,50	42,01	44,50	-	-	0,85	0,21	0,64	0,86	0,21	0,66	59,73	26,86	-	-	0,64
14.03.21	24	*	12,65	12,13	0,52	84,49	40,48	44,01	-	-	0,61	0,23	0,38	0,62	0,23	0,39	59,91	26,96	-	-	0,58
15.03.21	24	*	13,62	13,02	0,60	81,92	40,56	41,35	-	-	0,71	0,28	0,42	0,72	0,28	0,44	61,08	27,14	-	-	0,59
16.03.21	24	*	14,64	13,83	0,81	79,86	40,87	38,99	-	-	0,93	0,27	0,66	0,95	0,27	0,68	61,37	29,73	-	-	0,61
17.03.21	24	*	16,10	14,93	1,17	79,02	41,75	37,27	-	-	1,24	0,28	0,97	1,26	0,28	0,99	61,36	29,93	-	-	0,65
18.03.21	24	*	16,18	15,13	1,05	79,90	42,22	37,68	-	-	1,08	0,27	0,81	1,10	0,27	0,83	60,11	28,40	-	-	0,68
19.03.21	24	*	18,27	17,49	0,78	81,78	44,47	37,31	-	-	0,79	0,28	0,51	0,80	0,28	0,52	59,46	27,07	-	-	0,72
20.03.21	24	*	18,29	17,49	0,79	81,98	45,03	36,94	-	-	0,78	0,23	0,55	0,79	0,23	0,56	59,16	26,94	-	-	0,71
21.03.21	24	*	15,80	14,98	0,83	80,42	42,82	37,59	-	-	0,91	0,21	0,70	0,92	0,21	0,72	62,22	28,53	-	-	0,63
22.03.21	24	*	14,68	13,83	0,85	81,34	41,96	39,39	-	-	0,95	0,27	0,68	0,96	0,27	0,69	60,56	28,72	-	-	0,61
Среднее	24		16,93	16,20	0,73	85,32	45,79	39,53	-	-	0,79	0,24	0,56	0,81	0,24	0,57	60,24	27,90	-	-	0,70
Итого	672		474,07	453,59	20,47						22,25	6,69	15,59	22,62	6,71	15,98					18,48

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(т)	V4(м3)	Vп(т)	Qобщ. (Гкал)	Траб/ч
23.02.2021 13:26	10693,78	10263,62	1596,87	1084,44	1626,64	1096,64		366,38	21144,98
23.03.2021 01:14	11148,73	10698,41	1618,88	1091,10	1649,03	1103,32		385,21	21804,77

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

0,00 Гкал за 0 часов

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл., рассчитанный по среднему

0,00 м.куб.

Период расчета по договору:

час

Период превышения t2:

0,4 °С:

0,01 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

19,47 Гкал

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ.

15,98 м.куб.

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.

Чугина Н.Н.

Представитель теплоснабжающей организации

