

Абонент: ТСЖ "АДМИРАЛ"
 Адрес: Подвойского ул., д.26 к.3 (жилое)
 Обслуживающая организация: ООО "ЭнергоМониторинг"
 Источник: ТЭЦ-5

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Май 2021 г
 Договор: 2508.34.046.1 от 01.12.2014
 Строит.адрес:
 Телефон: 318-33-45
 Схема подключения:

2021 г
 Телефон:
 Узел учета: (жилое)
 Код УУТЭ:

график: 150/75

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-26965-тв1-ч Приборы УУТЭ поверены до: 19.04.2022 Режим (схема):
 Вычисл-ль: СПТ943 №26965 Vпо=V3 расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
 подающий трубопровод (M1) ПРЭМ 40 0,072 45 КТППР-01 Мида-Ди
 обратный трубопровод (M2) ПРЭМ 40 0,072 45 КТППР-01 Мида-Ди
 подающий ГВС (M3) ПРЭМ 32 0,048 30 КТППР-01
 циркуляционный ГВС (M4) ПРЭМ 20 0,032 12 КТППР-01
 подпиточный трубопровод (V5) ВСГ-15 0,03 3
 Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-h2)+(M1-M2)*(h2-hхв)$ лето:
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= 0,5656 Qвент.= Qтех.гв= Qгвс.= 0,2855
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= 180 984 Gвент.= Gтех.= Gтех.гв= Gгвс.= 114 216 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2021 по 22.05.2021

Дата	Ти час	НС	Учет (ТВ-1)										Контроль (ТВ-2)								Общее теплопотр Спотр Гкал	
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV	T3	T4	P3	P4		
			ТОНН	ТОНН	ТОНН	С	С	С	кг/см2	кг/см2	ТОНН	ТОНН	ТОНН	М3	М3	М3	С	С	М3	М3		
23.04.2021	24	*	137,89	124,66	13,23	73,32	45,79	27,52	6,71	3,63	76,42	62,02	14,40	77,94	62,78	15,16	65,18	50,42	-	-	4,41	
24.04.2021	24	*	147,15	132,75	14,40	72,81	45,71	27,10	6,66	3,65	77,29	61,05	16,24	78,82	61,79	17,03	65,16	50,25	-	-	4,68	
25.04.2021	24	*	150,65	136,45	14,20	72,06	45,51	26,55	6,63	3,67	76,60	60,43	16,17	78,12	61,16	16,96	65,15	50,14	-	-	4,68	
26.04.2021	24	*	156,77	143,38	13,39	72,17	45,69	26,47	6,65	3,67	75,25	60,32	14,93	76,74	61,04	15,70	65,12	49,97	-	-	4,77	
27.04.2021	24	*	148,79	135,18	13,61	72,31	44,89	27,42	6,65	3,66	70,98	56,34	14,64	72,38	56,99	15,39	65,00	49,12	-	-	4,70	
28.04.2021	24	*	154,35	139,84	14,51	72,35	45,34	27,01	6,62	3,66	71,27	56,33	14,94	72,68	56,98	15,70	65,01	49,05	-	-	4,84	
29.04.2021	24	*	152,71	140,16	12,56	71,66	45,33	26,33	6,62	3,66	70,80	56,83	13,77	72,00	57,49	14,51	64,98	49,07	-	-	4,80	
30.04.2021	24	*	147,19	134,37	12,82	71,47	45,17	26,30	6,64	3,64	70,68	56,62	14,06	72,07	57,28	14,80	65,01	49,09	-	-	4,46	
01.05.2021	24	*	139,82	126,74	13,08	72,16	45,11	27,05	6,66	3,62	70,44	56,46	13,98	71,83	57,11	14,72	65,01	49,02	-	-	4,38	
02.05.2021	24	*	139,82	128,30	11,51	72,33	45,16	27,17	6,67	3,63	68,79	56,51	12,28	70,15	57,17	12,98	64,99	48,98	-	-	4,33	
03.05.2021	24	*	152,74	141,00	11,74	71,83	45,42	26,42	6,59	3,69	69,60	56,96	12,64	70,97	57,61	13,36	64,97	48,89	-	-	4,58	
04.05.2021	24	*	174,19	161,94	12,25	72,45	46,51	25,95	6,61	3,70	70,31	56,73	13,59	71,70	57,38	14,32	64,98	48,79	-	-	5,10	
05.05.2021	24	*	161,71	148,87	12,84	72,41	45,76	26,65	6,61	3,67	71,16	56,76	14,39	72,56	57,42	15,14	64,98	48,87	-	-	4,91	
06.05.2021	24	*	152,48	140,66	11,82	71,53	45,01	26,52	6,62	3,63	69,82	56,50	13,32	71,20	57,15	14,05	64,94	48,79	-	-	4,56	
07.05.2021	24	*	152,17	138,78	13,40	72,15	45,30	26,86	6,66	3,63	70,97	56,09	14,88	72,37	56,73	15,64	64,93	48,85	-	-	4,70	
08.05.2021	24	*	150,54	138,42	12,12	72,23	45,25	26,98	6,63	3,66	70,14	56,62	13,51	71,52	57,27	14,25	64,92	48,70	-	-	4,62	
09.05.2021	24	*	142,98	132,04	10,94	72,67	45,38	27,29	6,67	3,60	68,59	56,59	11,99	69,94	57,24	12,70	64,93	48,82	-	-	4,41	
10.05.2021	24	*	139,85	126,96	12,90	72,40	45,25	27,15	6,71	3,57	70,35	56,19	14,16	71,73	56,83	14,90	64,90	48,87	-	-	4,38	
11.05.2021	24	*	108,50	97,20	11,30	71,84	46,08	25,76	6,47	3,82	71,08	58,41	12,67	72,48	59,10	13,38	64,94	49,48	-	-	3,32	
12.05.2021	24	*	48,65	38,32	10,34	72,02	49,80	22,23	5,96	4,18	73,71	62,01	11,69	75,15	62,76	12,39	64,62	49,99	-	-	1,60	
13.05.2021	24	*	45,99	34,08	11,91	73,37	49,78	23,59	5,96	4,18	73,51	60,88	12,63	74,94	61,61	13,34	64,63	49,99	-	-	1,68	
14.05.2021	24	*	45,12	34,69	10,43	73,27	49,65	23,62	5,99	4,16	71,68	60,63	11,05	73,08	61,35	11,72	64,60	49,85	-	-	1,59	
15.05.2021	24	*	46,39	34,78	11,61	72,77	49,77	23,00	6,00	4,12	72,23	59,98	12,25	73,64	60,70	12,94	64,61	49,97	-	-	1,65	
16.05.2021	24	*	46,44	34,03	12,41	73,04	49,72	23,32	6,00	4,11	73,14	59,96	13,18	74,57	60,68	13,89	64,59	49,93	-	-	1,70	
17.05.2021	24	*	42,82	30,18	12,65	72,92	48,52	24,40	6,68	4,17	65,78	52,11	13,66	67,06	52,71	14,35	64,50	48,70	-	-	1,66	
18.05.2021	24	*	40,04	27,01	13,03	72,10	47,06	25,04	7,37	4,18	58,78	44,79	13,98	59,91	45,28	14,64	64,35	47,32	-	-	1,62	
19.05.2021	24	*	39,08	25,38	13,70	72,78	46,95	25,83	7,38	4,19	58,91	44,46	14,45	60,05	44,94	15,11	64,32	47,26	-	-	1,66	
20.05.2021	24	*	37,58	24,52	13,07	72,82	47,56	25,27	7,22	4,32	57,59	43,75	13,84	58,70	44,23	14,47	64,29	47,88	-	-	1,57	
21.05.2021	24	*	37,91	25,82	12,10	71,97	46,97	24,99	7,44	4,36	55,55	42,74	12,81	56,63	43,20	13,43	64,20	47,24	-	-	1,52	
22.05.2021	24	*	38,66	25,73	13,14	71,68	47,10	24,58	7,39	4,38	56,82	42,91	13,91	57,92	43,37	14,54	64,11	47,46	-	-	1,58	
Среднее	24		109,31	96,74	12,57	72,36	46,55	25,81	6,65	3,66	69,27	55,60	13,67	70,63	56,24	14,36	64,80	49,02	-	-	3,48	
Итого	720		3279,18	2902,24	327,01						2078,04	1667,98	410,01	2118,85	1687,35	431,51						104,26


Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(т)	V4(м3)	Vn(т)	Общ. (Гкал)	Траб.н
23.04.2021 01:30	115588,58	102247,51	65304,51	51599,69	66498,39	52174,52	1591,41	4196,87	22546,72
23.05.2021 01:34	118856,67	105139,09	67379,84	53265,50	68614,48	53859,66	1644,13	4300,78	23266,78

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0,00 Гкал за 0 часов
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл., рассчитанный по среднему: 0,00 м.куб. час
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды 6,7 °C: 2,75 Гкал
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 101,51 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.: 431,51 м.куб.

Чугина Н.Н.

Представитель теплоснабжающей организации



Абонент: ТСЖ "АДМИРАЛ"
 Адрес: Подвойского ул., д.26 к.3 (встройка)
 Обслуживающая организация: ООО "ЭнергоМониторинг"
 Источник: ТЭЦ-5

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Май 2021 г.
 Договор: 2508.34.046.1 от 01.12.2014
 Строит. адрес:
 Телефон: 318-33-45
 Схема подключения:

Узел учета: (встройка)
 Код УУТЭ:
 график: 150/75

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-13145-тв1-ч	Приборы УУТЭ поверены до: 23.05.2022	Режим (схема):
Вычисл-ль: СПТ943 №13145 Vпо=V3	расходомер:	Gmin= Gmax=	Преобр. давления:
подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ 40	0,072 12	Мида-Ди
обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ 40	0,072 12	Мида-Ди
подающий ГВС (M3)	ПРЭМ 32	0,048 12	
циркуляционный ГВС (M4)	ПРЭМ 20	0,032 12	
подпиточный трубопровод (V5)	ВСГ-15	0,03 3	
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-h2)+(M1-M2)*(h2-hхв)	лето:		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,10 Qвент.=	Qтех.гв=	Qгвс.= 0,0426
Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 33 408 Gвент.=	Gтех.=	Gгвс.= 17,04 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2021 по 22.05.2021																				Общие теплоты Qотгр Гкал	
Учет (ГВ-1)										Контроль (ГВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 ТОНН	M2 ТОНН	dM ТОНН	T1 С	T2 С	dT С	P1 кг/см2	P2 кг/см2	M1 ТОНН	M2 ТОНН	dM ТОНН	V3 м3	V4 м3	dV м3	T3 С	T4 С	P3 Гкал	P4 Гкал	
23.04.21	24*		12,17	11,37	0,80	71,72	38,11	33,61	-	-	1,29	0,51	0,78	1,32	0,51	0,80	63,79	39,51	-	-	0,44
24.04.21	24*		12,42	11,63	0,79	71,30	38,11	33,19	-	-	1,23	0,51	0,72	1,25	0,51	0,74	63,39	37,48	-	-	0,44
25.04.21	24*		12,80	12,22	0,58	70,61	38,16	32,45	-	-	1,03	0,46	0,57	1,05	0,46	0,59	63,79	37,06	-	-	0,44
26.04.21	24*		13,22	12,58	0,65	70,82	38,29	32,53	-	-	1,14	0,55	0,59	1,16	0,55	0,61	63,22	35,71	-	-	0,46
27.04.21	24*		13,42	12,56	0,86	71,09	38,47	32,63	-	-	1,36	0,62	0,75	1,39	0,62	0,77	63,75	38,85	-	-	0,47
28.04.21	24*		13,52	12,75	0,77	71,28	38,61	32,67	-	-	1,25	0,63	0,62	1,27	0,63	0,64	63,24	36,13	-	-	0,47
29.04.21	24*		12,72	12,26	0,46	70,39	38,03	32,35	-	-	1,04	0,63	0,42	1,06	0,63	0,43	63,33	36,04	-	-	0,43
30.04.21	24*		13,03	12,27	0,76	70,27	38,46	31,82	-	-	1,42	0,73	0,69	1,45	0,73	0,71	63,86	38,44	-	-	0,44
01.05.21	24*		12,15	11,76	0,39	70,79	38,16	32,63	-	-	0,83	0,49	0,33	0,84	0,50	0,34	63,37	35,78	-	-	0,41
02.05.21	24*		11,45	11,45	0,00	70,84	37,97	32,86	-	-	0,25	0,20	0,05	0,25	0,20	0,05	63,03	30,02	-	-	0,38
03.05.21	24*		12,37	11,93	0,45	70,53	37,91	32,61	-	-	0,93	0,49	0,44	0,95	0,49	0,46	63,54	38,13	-	-	0,42
04.05.21	24*		13,88	13,00	0,87	71,31	38,78	32,53	-	-	1,35	0,52	0,83	1,38	0,52	0,85	63,48	37,53	-	-	0,49
05.05.21	24*		14,02	13,19	0,83	71,25	38,81	32,44	-	-	1,34	0,51	0,83	1,36	0,51	0,85	63,44	39,44	-	-	0,49
06.05.21	24*		13,30	12,80	0,50	70,38	38,30	32,08	-	-	0,96	0,41	0,55	0,97	0,41	0,56	63,27	36,68	-	-	0,45
07.05.21	24*		13,33	12,67	0,66	70,98	38,32	32,65	-	-	1,18	0,51	0,67	1,20	0,51	0,68	63,49	38,41	-	-	0,46
08.05.21	24*		13,02	12,42	0,60	71,03	38,29	32,74	-	-	1,02	0,39	0,63	1,03	0,39	0,65	63,59	37,31	-	-	0,45
09.05.21	24*		12,17	11,75	0,41	71,34	38,48	32,86	-	-	0,73	0,29	0,45	0,75	0,29	0,46	63,65	35,75	-	-	0,42
10.05.21	24*		12,04	11,44	0,60	71,06	38,03	33,03	-	-	1,11	0,50	0,61	1,13	0,51	0,63	63,69	39,64	-	-	0,42
11.05.21	24*		9,17	8,42	0,75	70,07	39,35	30,72	-	-	1,96	1,13	0,84	2,00	1,14	0,86	63,18	45,28	-	-	0,31
12.05.21	24*		3,18	2,70	0,48	66,69	50,29	16,40	-	-	3,31	2,50	0,81	3,38	2,53	0,85	63,89	50,98	-	-	0,08
13.05.21	24*		2,69	2,53	0,16	66,83	49,09	17,74	-	-	2,78	2,26	0,52	2,83	2,29	0,54	63,85	49,78	-	-	0,06
14.05.21	24*		2,70	2,48	0,22	66,83	48,76	18,07	-	-	2,78	2,21	0,58	2,84	2,23	0,60	63,90	49,44	-	-	0,06
15.05.21	24*		2,75	2,62	0,13	66,58	49,56	17,02	-	-	2,80	2,41	0,39	2,85	2,44	0,42	63,99	50,20	-	-	0,05
16.05.21	24*		2,78	2,48	0,30	66,87	48,95	17,93	-	-	2,88	2,21	0,67	2,93	2,24	0,70	63,92	49,68	-	-	0,06
17.05.21	24*		2,95	2,57	0,38	67,41	49,65	17,77	-	-	3,07	2,31	0,76	3,13	2,34	0,79	64,52	50,35	-	-	0,07
18.05.21	24*		3,31	2,81	0,50	67,39	51,53	15,87	-	-	3,42	2,62	0,80	3,48	2,65	0,83	64,88	52,17	-	-	0,08
19.05.21	24*		3,04	2,73	0,31	67,51	50,96	16,55	-	-	3,14	2,51	0,62	3,20	2,54	0,65	64,86	51,60	-	-	0,07
20.05.21	24*		3,02	2,55	0,47	67,57	50,03	17,54	-	-	3,15	2,26	0,90	3,21	2,28	0,93	64,63	50,83	-	-	0,08
21.05.21	24*		3,22	2,84	0,38	67,23	51,36	15,87	-	-	3,29	2,67	0,62	3,35	2,71	0,65	64,83	52,01	-	-	0,07
22.05.21	24*		3,22	2,94	0,28	67,05	51,11	15,94	-	-	3,26	2,75	0,51	3,33	2,79	0,53	64,80	51,77	-	-	0,07
Среднее	24		9,10	8,59	0,51	69,50	42,66	26,84	-	-	1,84	1,23	0,62	1,88	1,24	0,64	63,81	42,66	-	-	0,30
Итого	720		273,06	257,72	15,34						55,30	36,79	18,55	56,34	37,15	19,17					0,64

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(т)	V4(м3)	Vn(т)	Общ. (Гкал)
23.04.2021 05:11	11550,83	11078,38	1657,26	1108,72	1688,11	1121,08		399,12
23.05.2021 01:21	11821,21	11333,46	1712,79	1145,76	1744,70	1158,52		408,05

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0,00 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл., рассчитанный по среднему: 0,00 м.куб.
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды 6,7 °С: 0,12 Гкал
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 8,92 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.: 19,17 м.куб.

УИ «ТЭК СПб»
 филиал «ЭнергоСбыт»
 ООО «ЭнергоСбыт»
 Энергетическое управление
 ОТДЕЛ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
 ОТДЕЛ ПРИНЯТ
 Чугина Н.Н.
 Представитель теплоснабжающей организации
 20 г.