

Абонент: ТСЖ "АДМИРАЛ"
 Адрес: Подвойского ул., д.26 к.3 (встройка)
 Обслуживающая организация: ООО "ЭнергоМониторинг"
 Источник: ТЭЦ-5

Отчет о теплоснаблении по приборам УУТЭ за Июнь 2021 г.
 Договор: 2508.34.046.1 от 01.12.2014
 Строит.адрес:
 Телефон: 318-33-45
 Схема подключения:

Узел учета: (встройка)
 Код УУТЭ:
 график: 150/75

Установленные приборы: Часовые и суточные архивы в файлах: СПТ943-13145-тв1-ч Приборы УУТЭ поверены до: 23.05.2022 Режим (схема):
 Вычисл-ль: СПТ943 №13145 Vпо=V3 расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
 подающий трубопровод (M1) ПРЭМ 40 0,072 12 КТПТР-01 Мида-Ди
 обратный трубопровод (M2) ПРЭМ 40 0,072 12 КТПТР-01 Мида-Ди
 подающий ГВС (M3) ПРЭМ 32 0,048 12 КТПТР-01
 циркуляционный ГВС (M4) ПРЭМ 20 0,032 12 КТПТР-01
 подпиточный трубопровод (V5) ВСГ-15 0,03 3
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-h2)+(M1-M2)*(h2-hвх) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= 0,10 Qвент.= Qтех.= Qтех.гв.= Qгвс.= 0,0426
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qгвс.ср.=
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= 33 408 Gвент.= Gтех.= Qтех.гв.ср.= Qгвс.ср.= Gгвс.= 17,04 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.05.2021 по 22.06.2021																						Общая теплота спот
Учет (ТВ-1)												Контроль (ТВ-2)										
Дата	Ти	HC	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M1	M2	dM	V3	V4	dV	T3	T4	P3	P4	Кал/сут	
			ТОНН	ТОНН	ТОНН	С	С	С	кг/см2	кг/см2	ТОНН	ТОНН	ТОНН	м3	м3	м3	С	С	Гкал	Гкал		
23.05.21	24*		3,05	2,83	0,22	67,09	50,65	16,44	-	-	3,09	2,84	0,25	3,15	2,87	0,28	64,72	51,33	-	-	0,06	
24.05.21	24*		3,41	2,84	0,56	67,32	51,14	16,19	-	-	3,51	2,66	0,85	3,58	2,69	0,89	64,81	51,80	-	-	0,08	
25.05.21	24*		3,53	2,89	0,64	67,34	51,25	16,09	-	-	3,64	2,72	0,93	3,71	2,75	0,96	64,83	51,92	-	-	0,09	
26.05.21	24*		3,16	2,91	0,25	67,34	50,90	16,44	-	-	3,23	2,73	0,50	3,29	2,76	0,53	64,78	51,54	-	-	0,07	
27.05.21	24*		3,07	2,72	0,35	67,61	50,14	17,47	-	-	3,16	2,52	0,64	3,22	2,55	0,67	64,82	50,84	-	-	0,07	
28.05.21	24*		3,05	2,65	0,40	67,14	49,73	17,41	-	-	3,18	2,45	0,74	3,24	2,48	0,77	64,08	50,46	-	-	0,07	
29.05.21	24*		0,99	1,10	-0,11	63,25	44,66	18,59	-	-	0,99	0,95	0,04	1,00	0,96	0,04	60,72	45,86	-	-	0,01	
30.05.21	24*		0,00	0,00	0,00	23,22	23,25	-0,04	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,10	23,49	-	-	0,00	
31.05.21	24*		0,00	0,00	0,00	22,17	22,23	-0,06	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,04	22,50	-	-	0,00	
01.06.21	24*		0,00	0,00	0,00	21,77	21,81	-0,04	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,62	22,09	-	-	0,00	
02.06.21	24*		0,00	0,00	0,00	21,55	21,58	-0,03	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,41	21,86	-	-	0,00	
03.06.21	24*		0,00	0,00	0,00	21,52	21,47	0,05	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,36	21,75	-	-	0,00	
04.06.21	24*		0,00	0,00	0,00	21,70	21,57	0,13	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,55	21,84	-	-	0,00	
05.06.21	24*		0,00	0,00	0,00	21,94	21,77	0,17	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,78	22,04	-	-	0,00	
06.06.21	24*		0,00	0,00	0,00	22,26	22,01	0,24	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,07	22,30	-	-	0,00	
07.06.21	24*		0,00	0,00	0,00	22,52	22,32	0,20	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,36	22,64	-	-	0,00	
08.06.21	24*		0,00	0,00	0,00	22,59	22,41	0,19	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,43	22,72	-	-	0,00	
09.06.21	24*		0,41	0,43	-0,02	56,68	38,16	18,51	-	-	0,40	0,41	-0,01	0,41	0,42	0,00	53,30	39,01	-	-	0,00	
10.06.21	24*		2,68	2,63	0,05	67,43	49,27	18,15	-	-	2,68	2,45	0,23	2,73	2,48	0,25	64,60	50,11	-	-	0,05	
11.06.21	24*		3,40	3,27	0,13	66,27	52,02	14,25	-	-	3,41	3,13	0,28	3,48	3,17	0,30	64,18	52,71	-	-	0,05	
12.06.21	24*		4,64	4,48	0,17	65,39	54,71	10,69	-	-	4,58	4,31	0,27	4,66	4,37	0,29	64,16	55,30	-	-	0,05	
13.06.21	24*		4,54	4,45	0,10	65,26	54,67	10,59	-	-	4,50	4,26	0,25	4,59	4,32	0,27	63,94	55,22	-	-	0,05	
14.06.21	24*		4,29	4,08	0,22	65,34	54,12	11,22	-	-	4,27	3,90	0,37	4,35	3,96	0,39	63,91	54,68	-	-	0,05	
15.06.21	24*		4,21	3,94	0,27	64,91	53,68	11,24	-	-	4,19	3,76	0,43	4,27	3,82	0,45	63,44	54,27	-	-	0,05	
16.06.21	24*		4,72	4,52	0,20	63,51	53,65	9,85	-	-	4,61	4,18	0,43	4,70	4,24	0,46	62,38	54,15	-	-	0,05	
17.06.21	24*		2,79	2,57	0,22	66,89	50,13	16,76	-	-	2,86	2,36	0,50	2,92	2,39	0,53	64,11	50,81	-	-	0,05	
18.06.21	24*		2,52	2,53	-0,01	67,38	49,94	17,44	-	-	2,57	2,28	0,29	2,62	2,31	0,31	64,59	50,60	-	-	0,04	
19.06.21	24*		2,55	2,39	0,16	67,58	50,60	16,98	-	-	2,62	2,17	0,45	2,67	2,19	0,47	64,83	51,30	-	-	0,05	
20.06.21	24*		2,43	2,54	-0,12	67,23	50,25	16,97	-	-	2,42	2,28	0,13	2,46	2,31	0,15	64,80	50,96	-	-	0,04	
21.06.21	24*		2,38	2,50	-0,12	67,53	50,32	17,22	-	-	2,39	2,19	0,21	2,44	2,22	0,23	64,84	51,00	-	-	0,05	
22.06.21	24*		2,28	2,38	-0,12	67,45	49,69	17,75	-	-	2,32	2,05	0,26	2,36	2,08	0,28	64,38	50,39	-	-	0,04	
Среднее	24		2,07	1,96	0,11	51,84	41,29	10,55	-	-	2,08	1,82	0,27	2,12	1,84	0,28	50,19	41,85	-	-	0,03	
Итого	744		64,08	60,65	3,44						64,62	56,40	8,24	65,85	57,14	8,71					1,11	


Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(т)	V4(м3)	Vп(т)	Общ. (Гкал)
23.05.2021 01:21	11821,21	11333,46	1712,79	1145,76	1744,70	1158,52		408,05
23.06.2021 01:00	11885,23	11394,04	1777,34	1202,09	1810,47	1215,58		409,16

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0,45 Гкал за 192 часов Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл., рассчитанный по среднему: 3,65 м.куб. час
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды 14,2 °С: 0,15 Гкал
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 1,41 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.: 12,36 м.куб.

ГУП «ТЭК СПб»
 ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 БОЙЦОВА А.С.

Чугина Н.Н.
 Представитель теплоснабжающей организации



«25» 06 2021г.