

Абонент: ТСЖ "АДМИРАЛ"
 Адрес: Подвойского ул., д.26 к.3 (жилое)
 Обслуживающая организация: ООО "ЭнергоМониторинг"
 Источник: ТЭЦ-5

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Июль 2021 г
 Договор: 2508.34.046.1 от 01.12.2014
 Строит.адрес:
 Телефон: 318-33-45
 Схема подключения:

Узел учета: (жилое)
 Код УУТЭ:

график: 150/75

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-26965-тв1-ч	Приборы УУТЭ поверены до: 19.04.2022	Режим (схема):
Вычисл-ль: СПТ943 №26965 Упо=V3	расходомер:	Gmin= Gmax=	Термопреобр.:
подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ 40	0,072 45	КТПТР-01
обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ 40	0,072 45	КТПТР-01
подающий ГВС (M3)	ПРЭМ 32	0,048 30	КТПТР-01
циркуляционный ГВС (M4)	ПРЭМ 20	0,032 12	КТПТР-01
подпиточный трубопровод (V5)	ВСГ-15	0,03 3	
Расчетный алгоритм: зима:	Q=M1*(h1-h2)+(M1-M2)*(h2-h3)	лето:	Преобр.давления: Мида-Ди
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,5656 Qвент.=	Qтех.=	Qгвс.= 0,2855
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 180 984 Gвент.=	Gтех.=	Gгвс.= 114 216 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 01.07.2021 по 22.07.2021

Дата	Ти час	Учет (ТВ-1)										Контроль (ТВ-2)								Общее теплопот. Qотгр Гкал	
		HC	M1 тонн	M2 тонн	dM тонн	T1 С	T2 С	dT С	P1 кг/см2	P2 кг/см2	M3 тонн	M4 тонн	dM тонн	V3 м3	V4 м3	dV м3	T3 С	T4 С	P3 м3		P4 м3
01.07.2021	24*		36,11	28,60	7,51	71,77	46,75	25,02	6,51	5,01	53,44	45,02	8,42	54,46	45,50	8,96	63,86	47,09	-	-	1,29
02.07.2021	24*		37,77	29,84	7,94	71,23	46,45	24,78	6,54	5,03	54,95	46,09	8,87	56,00	46,57	9,42	63,67	46,80	-	-	1,34
03.07.2021	24*		39,16	29,07	10,10	71,02	46,39	24,63	6,59	5,07	56,73	45,58	11,14	57,80	46,06	11,74	63,64	46,75	-	-	1,48
04.07.2021	24*		37,77	29,00	8,77	71,09	46,48	24,62	6,61	5,08	55,05	45,16	9,89	56,09	45,63	10,46	63,64	46,82	-	-	1,39
05.07.2021	24*		37,87	28,98	8,90	70,96	46,62	24,33	6,58	5,03	55,16	45,05	10,10	56,21	45,53	10,67	63,64	46,98	-	-	1,39
06.07.2021	24*		34,04	24,98	9,07	71,68	46,39	25,30	6,95	4,85	51,11	41,13	9,99	52,08	41,56	10,52	63,50	46,74	-	-	1,32
07.07.2021	24*		23,94	19,22	4,72	68,72	54,74	13,99	5,34	4,48	24,61	19,93	4,68	25,09	20,17	4,92	64,12	49,40	-	-	0,59
08.07.2021	24*		34,87	26,48	8,39	72,12	51,09	21,03	7,52	4,47	56,57	47,45	9,12	57,66	48,06	9,60	64,21	51,48	-	-	1,19
09.07.2021	24*		29,72	22,06	7,66	71,32	48,12	23,21	7,50	4,43	45,04	36,57	8,47	45,89	36,98	8,91	63,58	48,45	-	-	1,09
10.07.2021	24*		28,35	21,61	6,74	70,85	48,03	22,82	7,51	4,43	42,04	34,54	7,50	42,84	34,93	7,91	63,57	48,34	-	-	1,00
11.07.2021	24*		27,47	20,79	6,68	72,03	47,89	24,13	7,49	4,39	42,66	35,26	7,40	43,47	35,66	7,81	63,61	48,21	-	-	1,01
12.07.2021	24*		28,58	21,35	7,23	70,93	47,65	23,28	7,50	4,40	41,85	33,85	7,99	42,64	34,23	8,41	63,70	47,96	-	-	1,04
13.07.2021	24*		28,38	21,33	7,06	71,31	47,41	23,90	7,51	4,36	42,18	34,38	7,80	42,98	34,76	8,23	63,67	47,76	-	-	1,04
14.07.2021	24*		35,12	28,86	6,27	66,38	47,75	18,63	6,90	3,82	47,05	39,83	7,22	47,90	40,27	7,63	61,80	48,03	-	-	0,99
15.07.2021	24*		5,59	5,02	0,57	53,73	45,72	8,01	6,69	3,20	5,67	4,97	0,70	5,75	5,02	0,72	53,70	45,96	-	-	0,08
16.07.2021	24*		0,00	0,00	0,00	23,39	23,55	-0,16	4,56	3,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,90	24,46	-	-	0,00
17.07.2021	24*		75,89	68,58	7,31	61,98	53,64	8,34	5,29	4,31	78,46	69,81	8,65	79,87	70,78	9,09	61,76	53,84	-	-	1,09
18.07.2021	24*		35,36	29,59	5,77	66,30	47,13	19,17	6,04	6,12	42,07	35,21	6,86	42,86	35,59	7,27	63,48	47,50	-	-	1,00
19.07.2021	24*		37,62	30,16	7,46	63,91	46,47	17,43	6,31	6,33	40,71	32,28	8,43	41,46	32,62	8,84	62,72	46,80	-	-	1,04
20.07.2021	24*		28,12	18,48	9,64	67,16	44,86	22,30	6,98	7,05	34,22	23,75	10,48	34,87	23,98	10,89	63,35	45,29	-	-	1,09
21.07.2021	24*		31,00	23,09	7,91	66,41	44,97	21,45	6,34	6,38	36,74	27,79	8,95	37,43	28,06	9,37	63,36	45,46	-	-	1,06
22.07.2021	24*		44,99	38,22	6,77	69,36	48,28	21,09	6,75	4,30	62,98	54,92	8,07	64,17	55,54	8,63	63,51	48,56	-	-	1,33
Среднее	24		32,62	25,70	6,93	66,53	46,65	19,88	6,64	4,81	44,06	36,30	7,76	44,89	36,70	8,18	61,18	46,76	-	-	1,00
Итого	528		717,72	565,31	152,47						969,29	798,57	170,73	987,52	807,50	180,00					22,89


Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(т)	V4(м3)	Vп(т)	Qобщ. (Гкал)	Траб. ч
01.07.2021 02:22	119977,78	105998,44	68949,11	54542,15	70214,29	55150,71	1683,60	4338,92	24203,58
23.07.2021 02:26	120695,3	106563,80	69918,56	55341,13	71201,96	55958,63	1706,48	4361,03	24761,65

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0,00 Гкал за 0 часов
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл., рассчитанный по среднему 0,00 м.куб.
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды 21,4 °С: 3,65 Гкал
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 19,24 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.: 180,00 м.куб.

Чугина Н.Н.

Представитель теплоснабжающей организации



Абонент: ТСЖ "АДМИРАЛ"
 Адрес: Подвояского ул., д.26 к.3 (встройка)
 Обслуживающая организация: ООО "ЭнергоМониторинг"
 Источник: ТЭЦ-5

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Июль 2021 г.
 Договор: 2508.34.046.1 от 01.12.2014
 Строит.адрес:
 Телефон: 318-33-45
 Схема подключения:

Узел учета: (встройка)
 Код УУТЭ:

график: 150/75

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-13145-тв1-ч	Приборы УУТЭ поверены до: 23.05.2022	Режим (схема):
Вычисл-ль: СПТ943 №13145 Упо=V3	расходомер:	Gmin= Gmax=	Термопреобр.:
подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ 40	0,072 12	КТПТР-01
обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ 40	0,072 12	КТПТР-01
подающий ГВС (M3)	ПРЭМ 32	0,048 12	КТПТР-01
циркуляционный ГВС (M4)	ПРЭМ 20	0,032 12	КТПТР-01
подпиточный трубопровод (V5)	ВСГ-15	0,03 3	КТПТР-01
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-h2)+(M1-M2)*(h2-hвх)$	лето:	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,10	Qвент.=	Qтех.=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:			Qтех.гвс=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 33 408	Gвент.=	Gтех.гвс.ср=
			Gтех.гвс=
			Gгвс.= 0,0426
			Gгвс.ср=
			Gгвс.= 17,04 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 01.07.2021 по 22.07.2021																					
Учет (ТВ-1)										Контроль (ТВ-2)										Общее	
Дата	Тн	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M1	M2	dM	V3	V4	dV	T3	T4	P3	P4	Qпотр
час			ТОНН	ТОНН	ТОНН	С	С	С	КГ/СМ2	КГ/СМ2	ТОНН	ТОНН	ТОНН	М3	М3	М3	С	С	Гкал	Гкал	Гкал
01.07.21	24	*	2,66	2,51	0,15	66,75	50,43	16,32	-	-	2,72	2,23	0,49	2,77	2,26	0,51	64,01	51,10	-	-	0,06
02.07.21	24	*	2,80	2,52	0,27	66,73	50,58	16,15	-	-	2,88	2,30	0,58	2,93	2,33	0,60	64,00	51,22	-	-	0,07
03.07.21	24	*	2,76	2,66	0,10	66,48	50,79	15,69	-	-	2,78	2,44	0,34	2,84	2,47	0,36	64,10	51,45	-	-	0,05
04.07.21	24	*	2,73	2,62	0,11	66,49	50,91	15,58	-	-	2,75	2,44	0,30	2,80	2,47	0,33	64,13	51,55	-	-	0,05
05.07.21	24	*	2,84	2,65	0,19	66,56	51,28	15,28	-	-	2,89	2,45	0,43	2,94	2,48	0,46	64,08	51,89	-	-	0,06
06.07.21	24	*	2,77	2,53	0,24	67,16	50,67	16,49	-	-	2,76	2,29	0,47	2,81	2,31	0,50	64,48	51,30	-	-	0,06
07.07.21	24	*	2,06	2,59	-0,53	63,00	52,77	10,24	-	-	1,96	1,43	0,54	2,00	1,44	0,55	59,73	50,73	-	-	0,04
08.07.21	24	*	2,91	2,74	0,16	67,31	52,03	15,28	-	-	2,91	2,57	0,34	2,97	2,60	0,37	65,07	52,68	-	-	0,05
09.07.21	24	*	3,03	2,81	0,22	67,36	52,78	14,58	-	-	3,06	2,66	0,40	3,12	2,70	0,42	65,10	53,36	-	-	0,06
10.07.21	24	*	3,06	3,04	0,01	66,94	53,11	13,84	-	-	3,02	2,87	0,15	3,08	2,90	0,17	65,13	53,73	-	-	0,04
11.07.21	24	*	2,78	2,66	0,12	67,42	52,17	15,25	-	-	2,78	2,45	0,33	2,83	2,48	0,35	65,17	52,81	-	-	0,05
12.07.21	24	*	2,98	2,92	0,06	67,02	52,94	14,07	-	-	2,95	2,74	0,21	3,01	2,78	0,23	65,07	53,56	-	-	0,05
13.07.21	24	*	3,00	2,86	0,14	67,31	52,96	14,35	-	-	3,01	2,69	0,32	3,07	2,72	0,34	65,16	53,55	-	-	0,05
14.07.21	24	*	4,81	4,66	0,16	61,68	53,29	8,38	-	-	4,76	4,43	0,33	4,84	4,49	0,35	60,59	53,75	-	-	0,05
15.07.21	24	*	1,51	1,51	0,00	54,92	53,57	1,35	-	-	1,48	1,51	-0,02	1,51	1,53	0,00	54,82	53,66	-	-	0,00
16.07.21	24	*	0,00	0,00	0,00	26,95	29,56	-2,61	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,39	29,62	-	-	0,00
17.07.21	24	*	3,39	3,29	0,09	59,06	53,16	5,91	-	-	3,31	3,08	0,23	3,36	3,12	0,24	58,07	54,01	-	-	0,03
18.07.21	24	*	0,43	0,39	0,05	47,53	30,56	16,97	-	-	0,43	0,08	0,35	0,43	0,08	0,35	44,38	32,70	-	-	0,02
19.07.21	24	*	0,95	0,71	0,24	53,70	32,66	21,04	-	-	0,92	0,22	0,70	0,94	0,22	0,71	50,88	33,92	-	-	0,04
20.07.21	24	*	0,77	0,62	0,15	54,73	30,44	24,29	-	-	0,75	0,16	0,59	0,76	0,16	0,60	50,83	31,40	-	-	0,03
21.07.21	24	*	0,55	0,09	0,46	51,54	27,78	23,76	-	-	0,57	0,02	0,55	0,58	0,02	0,55	46,82	28,52	-	-	0,03
22.07.21	24	*	3,54	3,24	0,29	66,10	52,56	13,55	-	-	3,54	3,13	0,41	3,61	3,17	0,44	64,06	53,23	-	-	0,06
Среднее	24		2,38	2,26	0,12	61,03	47,14	13,90			2,37	2,01	0,37	2,42	2,03	0,38	58,87	47,92			0,04
Итого	528		52,33	49,62	2,68						52,23	44,19	8,04	53,20	44,73	8,41					0,95

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(т)	V4(м3)	Vп(т)	Qобщ. (Гкал)
01.07.2021 02:13	11908,12	11415,80	1800,58	1222,23	1834,16	1235,98		409,57
23.07.2021 12:49	11961,62	11466,53	1853,99	1267,46	1888,56	1281,81		410,43

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0,00 Гкал за 0 часов
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл., рассчитанный по среднему: 0,00 м.куб.
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды 21,4 °С: 0,17 Гкал
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 0,78 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.: 8,41 м.куб.

