



Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за сентябрь 2021 г

Абонент: ТСЖ "АДМИРАЛ"  
 Адрес: Подвойского ул., д.26 к.3 (встройка)  
 Обслуживающая организация: ООО "ЭнергоМониторинг"  
 Источник: ТЭЦ-5

Договор: 2508.34.046.1 от 01.12.2014  
 Строит.адрес:  
 Телефон: 318-33-45  
 Схема подключения:

Узел учета: (встройка)  
 Код УУТЭ:  
 график: 150/75

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-13145-тв1-ч	Приборы УУТЭ поверены до: 23.05.2022	Режим (схема):
Вычисл-ль: СПТ943 №13145 Vпо=V3	расходомер:	Gmin= Gmax=	Преобр.давления:
подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ 40	0,072 12	Мидра-Ди
обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ 40	0,072 12	Мидра-Ди
подающий ГВС (M3)	ПРЭМ 32	0,048 12	
циркуляционный ГВС (M4)	ПРЭМ 20	0,032 12	
подпиточный трубопровод (V5)	ВСГ-15	0,03 3	
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-h2)+(M1-M2)*(h2-hвх)$	лето:	

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,10	Qвент.=	Qтех.=	Qтех.гв.=	Qгвс.= 0,0426
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср.=	Qгвс.ср.=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 33 408	Gвент.=	Gтех.=	Gтех.гв.=	Gгвс.= 17,04 Gгвс.м=


Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2021 по 22.09.2021

Дата	Ти час	НС	Учет (ТВ-1)						Контроль (ТВ-2)										Общее теплопотр Гкал		
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M1	M2	dM	V3	V4	dV	T3	T4		P3	P4
			ТОНН	ТОНН	ТОНН	С	С	С	кг/см2	кг/см2	ТОНН	ТОНН	ТОНН	м3	м3	м3	С	С		Гкал	Гкал
23.08.21	24*		2,81	2,60	0,21	66,84	49,63	17,21	-	-	2,86	2,38	0,48	2,92	2,41	0,51	64,12	50,27	-	-	0,06
24.08.21	24*		2,93	2,62	0,31	67,16	49,77	17,40	-	-	3,01	2,42	0,59	3,07	2,45	0,62	64,36	50,39	-	-	0,07
25.08.21	24*		2,80	2,51	0,29	67,06	48,76	18,31	-	-	2,87	2,26	0,61	2,93	2,29	0,64	64,16	49,44	-	-	0,07
26.08.21	24*		3,15	2,74	0,41	66,97	50,17	16,81	-	-	3,21	2,59	0,62	3,27	2,62	0,65	64,43	50,81	-	-	0,07
27.08.21	24*		2,88	2,71	0,17	66,85	49,76	17,10	-	-	2,90	2,52	0,38	2,95	2,55	0,41	64,33	50,41	-	-	0,06
28.08.21	24*		2,90	2,71	0,19	66,89	49,72	17,16	-	-	2,93	2,49	0,44	2,99	2,52	0,47	64,33	50,41	-	-	0,06
29.08.21	24*		2,83	2,62	0,21	66,94	49,49	17,45	-	-	2,87	2,42	0,45	2,93	2,45	0,48	64,32	50,18	-	-	0,06
30.08.21	24*		2,83	2,54	0,30	67,11	49,47	17,64	-	-	2,89	2,32	0,57	2,95	2,35	0,60	64,28	50,15	-	-	0,06
31.08.21	24*		2,82	2,56	0,26	67,14	49,27	17,87	-	-	2,88	2,35	0,53	2,94	2,38	0,56	64,30	49,94	-	-	0,06
01.09.21	24*		3,00	2,71	0,29	67,00	49,90	17,10	-	-	3,05	2,49	0,56	3,11	2,52	0,59	64,40	50,58	-	-	0,07
02.09.21	24*		2,84	2,61	0,23	66,97	49,35	17,62	-	-	2,88	2,42	0,46	2,94	2,45	0,49	64,28	50,00	-	-	0,06
03.09.21	24*		2,85	2,64	0,21	66,99	49,15	17,84	-	-	2,89	2,42	0,47	2,95	2,45	0,50	64,32	49,79	-	-	0,06
04.09.21	24*		2,88	2,80	0,08	66,79	49,53	17,26	-	-	2,89	2,62	0,27	2,95	2,65	0,30	64,36	50,18	-	-	0,05
05.09.21	24*		2,98	2,69	0,29	66,98	49,18	17,80	-	-	3,04	2,48	0,55	3,10	2,51	0,58	64,32	49,88	-	-	0,07
06.09.21	24*		2,77	2,57	0,20	67,25	48,43	18,82	-	-	2,85	2,30	0,55	2,90	2,33	0,58	64,23	49,15	-	-	0,06
07.09.21	24*		2,84	2,64	0,21	66,84	48,99	17,85	-	-	2,90	2,42	0,47	2,95	2,45	0,50	64,06	49,67	-	-	0,06
08.09.21	24*		2,52	2,40	0,12	67,06	47,66	19,39	-	-	2,57	2,13	0,43	2,62	2,16	0,46	64,00	48,34	-	-	0,05
09.09.21	24*		2,47	2,18	0,29	67,94	46,90	21,04	-	-	2,64	1,87	0,77	2,69	1,89	0,80	63,94	47,64	-	-	0,07
10.09.21	24*		2,59	2,47	0,12	67,19	48,20	18,98	-	-	2,68	2,22	0,46	2,73	2,24	0,48	64,03	48,89	-	-	0,06
11.09.21	24*		2,67	2,56	0,11	66,70	48,49	18,22	-	-	2,71	2,37	0,33	2,76	2,40	0,36	64,03	49,19	-	-	0,05
12.09.21	24*		2,74	2,65	0,10	66,51	49,02	17,49	-	-	2,76	2,48	0,27	2,81	2,51	0,30	64,05	49,69	-	-	0,05
13.09.21	24*		2,98	2,63	0,35	66,83	49,64	17,19	-	-	3,08	2,43	0,65	3,13	2,46	0,68	64,03	50,30	-	-	0,07
14.09.21	24*		2,67	2,39	0,28	67,06	47,99	19,07	-	-	2,78	2,17	0,61	2,84	2,20	0,64	63,81	48,63	-	-	0,06
15.09.21	24*		2,76	2,55	0,21	66,82	48,33	18,49	-	-	2,86	2,29	0,57	2,92	2,32	0,60	63,72	49,07	-	-	0,06
16.09.21	24*		7,59	7,38	0,21	71,80	45,59	26,21	-	-	2,22	1,85	0,36	2,26	1,87	0,38	63,92	47,83	-	-	0,21
17.09.21	24*		12,78	12,08	0,70	73,31	37,70	35,61	-	-	1,25	0,56	0,69	1,28	0,56	0,71	64,43	39,15	-	-	0,48
18.09.21	24*		11,57	11,08	0,49	73,27	37,62	35,64	-	-	0,96	0,45	0,51	0,98	0,45	0,53	64,14	37,01	-	-	0,43
19.09.21	24*		10,93	10,82	0,11	73,11	37,81	35,30	-	-	0,51	0,38	0,14	0,52	0,38	0,15	63,76	32,41	-	-	0,39
20.09.21	24*		11,24	10,76	0,48	73,45	38,02	35,43	-	-	0,92	0,45	0,47	0,94	0,45	0,49	63,52	35,11	-	-	0,42
21.09.21	24*		11,96	11,18	0,78	71,95	38,36	33,59	-	-	1,54	0,72	0,82	1,57	0,73	0,84	65,19	42,54	-	-	0,43
22.09.21	24*		12,17	11,61	0,56	71,58	38,56	33,01	-	-	1,35	0,87	0,48	1,38	0,87	0,50	65,48	40,52	-	-	0,42
Среднее	24		4,70	4,42	0,28	68,27	46,79	21,48	-	-	2,51	2,00	0,50	2,56	2,03	0,53	64,21	47,34	-	-	0,14
Итого	744		145,75	137,01	8,77				-	-	77,75	62,14	15,56	79,28	62,87	16,40			-	-	4,25

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(т)	V4(м3)	Vп(т)	Qобщ. (Гкал)
23.08.2021 01:19	12043,23	11555,66	1936,54	1338,43	1972,70	1353,65		411,23
23.09.2021 04:31	12191,52	11695,22	2014,22	1400,52	2051,86	1416,46		415,58

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0,00 Гкал за 0 часов  
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл., рассчитанный по среднему: 0,00 м.куб.  
 Период расчета по договору: час  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды 14,6 °С: 0,23 Гкал  
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 4,02 Гкал  
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.: 16,40 м.куб.



Чугина Н.Н.  
 Представитель теплоснабжающей организации