

Абонент: ТСЖ "АДМИРАЛТ" Договор: 2508.34.046.1 от 01.12.2014 2021 г
 Адрес: Подвойского ул., д.26 к.3 (жилое) Строит.адрес: Телефон:
 Обслуживающая организация: ООО "ЭнергоМониторинг" Телефон: 318-33-45
 Источник: ТЭЦ-5 Схема подключения: график: 150/75

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-26965-тв1-ч Приборы УУТЭ поверены до: 19.04.2022 Режим (схема):
 Вычисл-ль: СПТ943 №26965 Vno=V3 расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
 подающий трубопровод (M1) ПРЭМ 40 0,072 45 КТПТР-01 Мида-Ди
 обратный трубопровод (M2) ПРЭМ 40 0,072 45 КТПТР-01 Мида-Ди
 подающий ГВС (M3) ПРЭМ 32 0,048 30 КТПТР-01
 циркуляционный ГВС (M4) ПРЭМ 20 0,032 12 КТПТР-01
 подпиточный трубопровод (V5) ВСГ-15 0,03 3
 Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-h2)+(M1-M2)*(h2-hxv)$ лето:
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= 0,5656 Qвент.= Qтех.= Qтех.гв.= Gгвс.= 0,2855
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Gгвс.ср=
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= 180 984 Gвент.= Gтех.= Gтех.гв.= Gгвс.= 114 216 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2021 по 22.10.2021


Дата	Учет (ТВ-1)										Контроль (ТВ-2)								Общее теплотот Qпогр Гкал		
	Ти час	НС	M1 тонн	M2 тонн	dM тонн	T1 С	T2 С	dT С	P1 кг/см2	P2 кг/см2	M3 тонн	M4 тонн	dM тонн	V3 м3	V4 м3	dV м3	T3 С	T4 С		P3 м3	P4 м3
23.09.2021	24	*	130,86	116,77	14,09	70,36	40,95	29,41	7,22	3,31	65,25	52,12	13,14	66,46	52,65	13,81	62,94	46,23	-	-	4,44
24.09.2021	24	*	128,70	115,50	13,20	70,73	40,85	29,89	7,20	3,64	64,17	51,66	12,51	65,36	52,19	13,17	62,79	46,01	-	-	4,39
25.09.2021	24	*	130,26	115,29	14,97	71,55	40,92	30,63	7,16	3,60	65,30	51,12	14,18	66,50	51,64	14,86	62,66	45,85	-	-	4,61
26.09.2021	24	*	127,95	112,75	15,20	71,50	40,79	30,71	7,17	3,59	65,27	50,77	14,50	66,47	51,28	15,19	62,61	45,69	-	-	4,56
27.09.2021	24	*	130,85	116,70	14,15	70,13	40,79	29,35	7,28	3,59	63,43	50,08	13,35	64,60	50,58	14,02	62,68	45,60	-	-	4,43
28.09.2021	24	*	122,33	110,14	12,19	71,31	40,85	30,45	7,26	3,56	58,77	46,80	11,97	59,85	47,28	12,56	62,45	46,14	-	-	4,23
29.09.2021	24	*	136,41	120,39	16,03	68,92	40,90	28,01	7,03	3,53	63,75	48,48	15,27	64,92	48,99	15,93	62,52	46,79	-	-	4,49
30.09.2021	24	*	130,43	114,99	15,44	71,36	41,22	30,14	7,19	3,55	64,78	49,59	15,18	65,96	50,11	15,85	62,42	46,43	-	-	4,58
01.10.2021	24	*	131,64	117,53	14,11	70,81	41,29	29,52	7,18	3,53	66,77	52,91	13,86	67,98	53,46	14,52	62,20	46,64	-	-	4,48
02.10.2021	24	*	131,62	117,88	13,74	70,32	41,45	28,87	7,19	3,53	65,88	52,61	13,27	67,08	53,16	13,91	62,15	46,55	-	-	4,38
03.10.2021	24	*	131,92	117,86	14,07	70,00	41,36	28,65	7,18	3,54	66,09	52,71	13,38	67,29	53,26	14,03	62,09	46,51	-	-	4,37
04.10.2021	24	*	132,94	117,56	15,38	69,95	41,26	28,69	7,20	3,54	67,13	52,76	14,37	68,35	53,31	15,04	62,12	46,52	-	-	4,46
05.10.2021	24	*	133,20	117,62	15,57	69,71	41,26	28,44	7,16	3,51	67,80	53,33	14,47	69,03	53,89	15,14	62,06	46,62	-	-	4,44
06.10.2021	24	*	142,94	128,74	14,20	69,01	41,68	27,32	7,11	3,50	66,94	53,73	13,22	68,15	54,29	13,86	61,96	46,56	-	-	4,51
07.10.2021	24	*	138,22	124,08	14,14	68,00	41,33	26,66	7,12	3,50	67,03	53,55	13,48	68,24	54,11	14,13	61,85	46,64	-	-	4,28
08.10.2021	24	*	134,17	121,88	12,28	68,04	41,09	26,95	7,11	3,49	64,95	53,35	11,60	66,12	53,91	12,21	61,79	46,48	-	-	4,13
09.10.2021	24	*	134,71	121,45	13,26	68,18	40,98	27,20	7,10	3,50	66,31	53,56	12,76	67,51	54,12	13,39	61,82	46,51	-	-	4,22
10.10.2021	24	*	134,57	120,02	14,55	68,37	41,07	27,29	7,09	3,49	67,58	53,35	14,23	68,79	53,91	14,88	61,71	46,51	-	-	4,28
11.10.2021	24	*	139,80	126,73	13,07	66,67	40,79	25,88	7,09	3,51	67,82	54,82	13,01	69,04	55,39	13,64	61,59	46,64	-	-	4,16
12.10.2021	24	*	136,43	123,62	12,80	67,44	40,59	26,85	7,07	3,54	67,53	54,68	12,85	68,74	55,25	13,49	61,67	46,54	-	-	4,19
13.10.2021	24	*	133,80	120,03	13,78	68,36	40,62	27,74	7,07	3,53	67,88	54,31	13,58	69,09	54,87	14,22	61,58	46,49	-	-	4,28
14.10.2021	24	*	139,61	125,91	13,71	67,72	40,31	27,41	7,06	3,58	68,29	54,76	13,53	69,52	55,33	14,18	61,62	46,45	-	-	4,39
15.10.2021	24	*	140,42	125,92	14,50	68,08	40,36	27,72	7,07	3,59	68,71	54,57	14,14	69,94	55,14	14,80	61,66	46,41	-	-	4,49
16.10.2021	24	*	141,74	127,91	13,83	67,21	40,29	26,92	7,07	3,58	67,60	54,30	13,29	68,81	54,87	13,94	61,67	46,40	-	-	4,38
17.10.2021	24	*	142,63	126,91	15,72	67,97	40,73	27,25	7,06	3,57	69,18	54,35	14,84	70,42	54,91	15,51	61,73	46,52	-	-	4,54
18.10.2021	24	*	140,75	123,88	16,87	69,45	40,90	28,55	7,08	3,60	70,10	54,16	15,94	71,37	54,73	16,64	62,03	46,59	-	-	4,72
19.10.2021	24	*	136,25	122,33	13,92	70,95	41,23	29,72	7,09	3,66	68,21	55,10	13,11	69,45	55,68	13,77	62,31	46,76	-	-	4,63
20.10.2021	24	*	167,25	150,02	17,24	69,81	41,61	28,19	7,00	3,69	71,74	55,46	16,29	73,05	56,04	17,00	62,14	46,77	-	-	5,44
21.10.2021	24	*	142,42	128,57	13,85	69,55	41,07	28,49	7,09	3,59	67,85	54,36	13,48	69,07	54,93	14,14	62,01	46,61	-	-	4,64
22.10.2021	24	*	137,72	121,53	16,19	69,12	40,78	28,35	7,03	3,63	70,31	54,46	15,84	71,57	55,04	16,54	61,89	46,63	-	-	4,57
Среднее	24		136,08	121,68	14,40	69,35	40,98	28,38	7,12	3,55	66,75	52,93	13,82	67,96	53,48	14,48	62,09	46,44	-	-	4,46
Итого	720		4082,54	3650,51	432,05						2002,42	1587,81	414,64	2038,73	1604,32	434,37					133,71

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(т)	V4(м3)	Vn(т)	Qобщ. (Гкал)
23.09.2021 04:46	123837,43	109064,71	73721,01	58457,30	75077,36	59108,48	1802,29	4473,06
23.10.2021 01:21	127903,16	112698,43	75716,34	60037,82	77108,85	6705,46	1852,73	4606,25

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0,00 Гкал за 0 часов
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл., рассчитанный по среднему: 0,00 м.куб.
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды 9,3 °С: 3,86 Гкал
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 129,85 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.: 434,37 м.куб.

Ген. директор ООО «ЭнергоМониторинг»
 Филиал «ЭнергоМониторинг»
 Абонентское обслуживание
 ОТЧЕТ ПО УЧЕТУ
 20 г.



Абонент: ТСЖ "АДМИРАЛ"
 Адрес: Подвойского ул., д.26 к.3 (встройка)
 Обслуживающая организация: ООО "ЭнергоМониторинг"
 Источник: ТЭЦ-5

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2021 г
 Договор: 2508.34.046.1 от 01.12.2014
 Строит. адрес:
 Телефон: 318-33-45
 Схема подключения:

2021 г
 Телефон:
 Узел учета: (встройка)
 Код УУТЭ:

график: 150/75

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-13145-тв1-ч	Приборы УУТЭ поверены до: 23.05.2022	Режим (схема):
Вычисл.-ль: СПТ943 №13145 Упо=V3	расходомер:	Gmin= Gmax=	Термопреобр.:
подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ 40	0,072 12	Преобр. давления:
обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ 40	0,072 12	КТПТР-01
подающий ГВС (M3)	ПРЭМ 32	0,048 12	КТПТР-01
циркуляционный ГВС (M4)	ПРЭМ 20	0,032 12	КТПТР-01
подпиточный трубопровод (V5)	ВСГ-15	0,03 3	КТПТР-01
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-h2)+(M1-M2)*(h2-hвх)$	лето:	
Договорные нагрузки, Г кал/час:	Qот.= 0,10 Qвент.=	Qтех.=	Qгвс.= 0,0426
Договорные нагрузки (ср. час), Г кал/час:		Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 33 408 Gвент.=	Gтех.=	Gгвс.= 17,04 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2021 по 22.10.2021																						Общее теплотот Qпогр
Учет (ТВ-1)										Контроль (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1 ТОНН	M2 ТОНН	dM ТОНН	T1 С	T2 С	dT С	P1 кг/см2	P2 кг/см2	M1 ТОНН	M2 ТОНН	dM ТОНН	V3 м3	V4 м3	dV м3	T3 С	T4 С	P3 ГКал	P4 ГКал	ГКал	
23.09.21	24	*	12,58	12,23	0,34	71,21	38,64	32,57	-	-	1,18	0,82	0,36	1,20	0,82	0,38	65,39	39,42	-	-	0,42	
24.09.21	24	*	12,06	11,63	0,43	71,64	38,25	33,39	-	-	1,18	0,80	0,38	1,20	0,80	0,40	65,44	39,30	-	-	0,42	
25.09.21	24	*	11,52	11,11	0,41	72,52	38,02	34,50	-	-	0,88	0,53	0,35	0,90	0,54	0,36	65,30	35,82	-	-	0,41	
26.09.21	24	*	11,50	11,06	0,44	72,42	38,12	34,30	-	-	0,89	0,63	0,27	0,91	0,63	0,28	65,41	36,18	-	-	0,41	
27.09.21	24	*	11,95	11,48	0,47	71,12	38,38	32,74	-	-	1,40	0,96	0,44	1,43	0,97	0,46	65,77	42,00	-	-	0,41	
28.09.21	24	*	11,55	10,99	0,56	72,43	38,16	34,27	-	-	1,20	0,72	0,48	1,22	0,72	0,50	65,25	39,03	-	-	0,42	
29.09.21	24	*	12,63	12,15	0,49	70,20	38,36	31,84	-	-	1,51	1,08	0,43	1,54	1,09	0,45	65,69	42,65	-	-	0,42	
30.09.21	24	*	11,50	11,19	0,32	72,47	38,26	34,21	-	-	0,85	0,59	0,26	0,86	0,59	0,27	65,06	37,73	-	-	0,41	
01.10.21	24	*	11,37	11,03	0,34	72,16	38,01	34,16	-	-	0,93	0,71	0,22	0,95	0,72	0,24	65,18	38,55	-	-	0,40	
02.10.21	24	*	11,51	10,94	0,56	71,72	38,33	33,40	-	-	1,14	0,70	0,44	1,16	0,70	0,46	65,72	38,70	-	-	0,41	
03.10.21	24	*	11,21	10,93	0,28	71,39	38,28	33,11	-	-	1,02	0,80	0,22	1,04	0,81	0,24	65,51	39,04	-	-	0,38	
04.10.21	24	*	10,97	10,83	0,14	71,32	37,65	33,67	-	-	0,83	0,74	0,09	0,85	0,75	0,10	65,30	36,80	-	-	0,38	
05.10.21	24	*	11,39	11,11	0,27	71,23	37,80	33,43	-	-	1,06	0,83	0,23	1,08	0,84	0,24	65,44	39,36	-	-	0,39	
06.10.21	24	*	11,69	11,28	0,41	70,66	37,97	32,69	-	-	1,39	1,01	0,38	1,41	1,02	0,40	65,72	41,58	-	-	0,40	
07.10.21	24	*	12,05	11,80	0,25	69,83	38,55	31,28	-	-	1,38	1,14	0,24	1,41	1,15	0,25	65,88	43,03	-	-	0,39	
08.10.21	24	*	12,11	11,77	0,34	69,92	38,75	31,17	-	-	1,51	1,19	0,33	1,54	1,20	0,35	65,97	44,28	-	-	0,39	
09.10.21	24	*	11,84	11,58	0,26	70,07	38,57	31,50	-	-	1,32	1,08	0,24	1,34	1,09	0,26	65,88	42,50	-	-	0,38	
10.10.21	24	*	11,77	11,56	0,20	70,27	38,87	31,40	-	-	1,22	1,12	0,10	1,25	1,13	0,11	65,96	42,93	-	-	0,38	
11.10.21	24	*	13,49	12,80	0,69	68,42	40,13	28,28	-	-	2,75	2,17	0,58	2,80	2,20	0,60	63,85	50,56	-	-	0,41	
12.10.21	24	*	13,01	12,23	0,78	69,74	39,04	30,70	-	-	2,04	1,34	0,70	2,08	1,35	0,73	65,98	45,75	-	-	0,43	
13.10.21	24	*	11,93	11,49	0,44	70,43	38,16	32,27	-	-	1,40	1,03	0,36	1,43	1,04	0,38	65,71	43,20	-	-	0,40	
14.10.21	24	*	12,78	12,42	0,36	69,95	38,28	31,67	-	-	1,48	1,18	0,30	1,51	1,19	0,31	65,70	43,45	-	-	0,42	
15.10.21	24	*	13,11	12,44	0,67	70,24	38,16	32,08	-	-	1,67	1,07	0,61	1,71	1,07	0,63	65,75	42,33	-	-	0,45	
16.10.21	24	*	13,49	12,81	0,68	69,38	38,85	30,53	-	-	2,09	1,40	0,69	2,13	1,42	0,71	65,96	47,22	-	-	0,44	
17.10.21	24	*	12,22	11,93	0,29	69,99	38,05	31,94	-	-	1,31	1,04	0,27	1,34	1,05	0,29	65,54	42,10	-	-	0,40	
18.10.21	24	*	12,59	11,97	0,62	71,19	38,08	33,11	-	-	1,42	0,91	0,51	1,45	0,91	0,53	65,59	41,32	-	-	0,44	
19.10.21	24	*	12,69	12,02	0,66	72,37	37,96	34,41	-	-	1,16	0,68	0,48	1,18	0,68	0,50	65,08	37,48	-	-	0,46	
20.10.21	24	*	15,47	14,86	0,61	71,66	39,37	32,30	-	-	1,23	0,70	0,54	1,26	0,70	0,55	65,29	40,09	-	-	0,52	
21.10.21	24	*	13,17	12,88	0,30	71,33	38,32	33,01	-	-	0,97	0,80	0,17	0,99	0,81	0,18	64,98	38,25	-	-	0,45	
22.10.21	24	*	12,74	12,18	0,56	70,93	37,90	33,03	-	-	1,36	0,92	0,44	1,38	0,93	0,46	65,41	40,27	-	-	0,44	
Среднее	24		12,26	11,82	0,44	70,94	38,38	32,57			1,33	0,96	0,37	1,35	0,96	0,39	65,49	41,03			0,42	
Итого	720		367,89	354,70	13,17						39,77	28,69	11,11	40,55	28,92	11,62					12,48	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(т)	V4(м3)	Vn(т)	Qобщ. (Гкал)
23.09.2021 04:31	12191,52	11695,22	2014,22	1400,52	2051,86	1416,46		415,58
23.10.2021 01:06	12567,68	12048,16	2053,88	1429,11	2092,31	1445,30		428,01

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0,00 Гкал за 0 часов
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл., рассчитанный по среднему: 0,00 м.куб.
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды 9,3 °С: 0,10 Гкал
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 12,38 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.: 0,00 м.куб.
 11,62

