



Абонент: ТСЖ "АДМИРАЛ"  
 Адрес: Подвойского ул., д.26 к.3 (встройка)  
 Обслуживающая организация: ООО "ЭнергоМониторинг"  
 Источник: ТЭЦ-5

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2021 г.  
 Договор: 2508.34.046.1 от 01.12.2014  
 Строит. адрес:  
 Телефон: 318-33-45  
 Схема подключения:

Телефон:

Узел учета: (встройка)  
 Код УУТЭ:

график: 150/75

Установленные приборы:			Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-13145-тв1-ч			Приборы УУТЭ поверены до: 23.05.2022			Режим (схема):						
Вычисл-ль: СПТ943 №13145 Vпо=V3	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр. давления:									
подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ 40	0,072	12	КТПТР-01		Мида-Ди									
обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ 40	0,072	12	КТПТР-01		Мида-Ди									
подающий ГВС (M3)	ПРЭМ 32	0,048	12	КТПТР-01											
циркуляционный ГВС (M4)	ПРЭМ 20	0,032	12	КТПТР-01											
подпиточный трубопровод (V5)	ВСГ-15	0,03	3												
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-h2)+(M1-M2)*(h2-hвх)	лето:													
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = 0,10	Qвент. =	Qтех. =	Qтех.гвс. =		Qгвс. = 0,0426									
Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:					Qтех.гвс.ср. =		Qгвс.ср. =								
Договорные расходы (ср. сут.), т/сут:	Gот. = 33 408	Gвент. =	Gтех. =	Gтех.гвс. =		Gгвс. = 17,04		Gгвс.м. =							

Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2021 по 22.11.2021																				Общее	
Учет (ТВ-1)										Контроль (ТВ-2)										теплотр	
Дата	Ти час	HC	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M1	M2	dM	V3	V4	dV	T3	T4	P3	P4	Qпогр
			тонн	тонн	тонн	С	С	С	кг/см2	кг/см2	тонн	тонн	тонн	м3	м3	м3	С	С	ГКал	ГКал	ГКал
23.10.21	24*		12,62	12,25	0,37	71,06	37,84	33,22	-	-	1,00	0,75	0,25	1,02	0,75	0,27	65,29	39,52	-	-	0,43
24.10.21	24*		13,76	13,19	0,57	71,30	38,57	32,74	-	-	1,21	0,76	0,46	1,24	0,77	0,47	65,32	40,46	-	-	0,47
25.10.21	24*		13,56	13,00	0,56	72,53	38,33	34,20	-	-	1,03	0,63	0,40	1,05	0,63	0,42	64,73	36,53	-	-	0,49
26.10.21	24*		13,41	12,86	0,55	70,89	37,93	32,96	-	-	1,41	0,93	0,47	1,44	0,94	0,49	65,47	42,28	-	-	0,46
27.10.21	24*		13,54	12,86	0,68	70,65	38,25	32,40	-	-	1,61	1,04	0,57	1,64	1,05	0,59	65,51	41,71	-	-	0,47
28.10.21	24*		12,81	12,34	0,47	71,62	38,01	33,61	-	-	0,99	0,70	0,28	1,01	0,71	0,30	65,27	36,83	-	-	0,45
29.10.21	24*		12,89	12,37	0,51	71,58	38,27	33,32	-	-	1,10	0,72	0,38	1,13	0,73	0,40	65,11	38,84	-	-	0,45
30.10.21	24*		12,68	12,08	0,61	71,25	38,27	32,97	-	-	1,26	0,80	0,45	1,28	0,81	0,47	65,64	41,16	-	-	0,44
31.10.21	24*		13,12	12,48	0,64	70,94	38,42	32,51	-	-	1,36	0,92	0,45	1,39	0,93	0,46	65,79	42,18	-	-	0,45
01.11.21	24*		12,85	12,09	0,76	71,38	38,34	33,04	-	-	1,51	0,85	0,66	1,55	0,86	0,68	65,61	43,26	-	-	0,45
02.11.21	24*		13,14	12,51	0,63	70,86	37,94	32,93	-	-	1,50	0,97	0,53	1,53	0,98	0,55	65,34	41,71	-	-	0,46
03.11.21	24*		13,69	13,08	0,62	71,21	38,20	33,02	-	-	1,27	0,88	0,39	1,29	0,89	0,41	65,32	40,10	-	-	0,48
04.11.21	24*		13,44	12,80	0,65	71,46	38,23	33,23	-	-	1,21	0,71	0,49	1,23	0,72	0,51	65,60	40,78	-	-	0,47
05.11.21	24*		12,72	12,54	0,18	71,82	37,88	33,94	-	-	0,48	0,47	0,01	0,49	0,47	0,02	65,02	34,25	-	-	0,44
06.11.21	24*		13,00	12,53	0,46	71,53	37,97	33,56	-	-	0,91	0,67	0,24	0,93	0,67	0,25	65,34	36,79	-	-	0,45
07.11.21	24*		13,33	12,94	0,39	71,19	38,10	33,09	-	-	0,93	0,71	0,23	0,95	0,71	0,24	65,33	39,33	-	-	0,46
08.11.21	24*		14,64	14,10	0,54	72,22	38,76	33,46	-	-	0,97	0,63	0,35	0,99	0,63	0,36	64,84	35,74	-	-	0,51
09.11.21	24*		17,17	16,31	0,86	73,92	40,80	33,12	-	-	1,05	0,32	0,72	1,07	0,33	0,74	60,57	34,00	-	-	0,60
10.11.21	24*		16,14	15,42	0,72	72,71	39,77	32,94	-	-	1,14	0,48	0,67	1,16	0,48	0,68	64,58	41,27	-	-	0,56
11.11.21	24*		12,90	12,40	0,50	72,99	37,82	35,18	-	-	0,87	0,41	0,46	0,89	0,42	0,47	64,48	35,40	-	-	0,47
12.11.21	24*		13,40	12,85	0,55	71,78	37,97	33,82	-	-	1,14	0,66	0,48	1,17	0,66	0,50	65,48	42,33	-	-	0,47
13.11.21	24*		13,03	12,56	0,47	72,54	37,75	34,79	-	-	0,88	0,45	0,43	0,90	0,46	0,44	64,97	36,66	-	-	0,47
14.11.21	24*		13,81	13,37	0,45	72,73	38,42	34,31	-	-	0,79	0,52	0,27	0,80	0,53	0,28	64,38	33,83	-	-	0,49
15.11.21	24*		15,69	15,21	0,48	74,33	39,97	34,36	-	-	0,71	0,35	0,36	0,72	0,35	0,37	62,54	31,34	-	-	0,56
16.11.21	24*		15,19	14,37	0,82	76,49	40,29	36,20	-	-	1,07	0,31	0,76	1,09	0,31	0,78	63,30	32,42	-	-	0,58
17.11.21	24*		13,91	13,16	0,76	74,71	38,70	36,02	-	-	1,13	0,39	0,74	1,15	0,39	0,76	64,96	37,67	-	-	0,53
18.11.21	24*		16,10	15,41	0,69	72,47	39,40	33,07	-	-	1,12	0,53	0,59	1,15	0,54	0,61	65,01	35,40	-	-	0,56
19.11.21	24*		14,34	13,73	0,62	73,66	38,78	34,88	-	-	0,99	0,40	0,59	1,01	0,40	0,61	64,42	36,82	-	-	0,52
20.11.21	24*		14,59	14,16	0,42	73,43	39,09	34,34	-	-	0,73	0,30	0,43	0,74	0,30	0,44	64,62	33,76	-	-	0,52
21.11.21	24*		15,76	15,23	0,52	72,97	39,80	33,17	-	-	0,93	0,42	0,50	0,95	0,43	0,52	65,05	38,64	-	-	0,54
22.11.21	24*		17,97	17,46	0,51	75,52	42,30	33,22	-	-	0,65	0,29	0,35	0,66	0,30	0,36	63,43	29,73	-	-	0,62
Среднее	24		14,04	13,47	0,57	72,38	38,72	33,67	-	-	1,06	0,61	0,45	1,08	0,62	0,47	64,78	37,77	-	-	0,49
Итого	744		435,20	417,66	17,55						32,95	18,97	13,96	33,62	19,15	14,45					15,32

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(т)	V4(м3)	Vп(т)	Qобщ. (Гкал)	Траб/ч
23.10.2021 01:06	12557,68	12048,16	2053,88	1429,11	2092,31	1445,30		428,91	26940,33
23.11.2021 02:14	12994,2	12467,13	2086,81	1448,05	2125,88	1464,38		443,11	27663,77

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0,00 Гкал за 0 часов  
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл., рассчитанный по среднему: 0,00 м.куб.  
 Период расчета по договору: час  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды 5,8 °С: 0,08 Гкал  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 15,24 Гкал  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 0,00 м.куб.  
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.: 14,45

Физлиц «ЭнергоМониторинг»  
 Абсолютное управление  
 ОТЧЕТ ПРИБОРОВ  
 Представитель теплоносителя  
 « » 2021 г.