

Абонент: ТСЖ "АДМИРАЛ"
 Адрес: Подвойского ул., д.26 к.3 (жилое)
 Обслуживающая организация: ООО "ЭнергоМониторинг"
 Источник: ТЭЦ-5

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Май 2022 г.
 Договор: 2508.34.046.1 от 01.12.2014
 Строит. адрес:
 Телефон: 318-33-45
 Схема подключения:

Телефон:
 Узел учета: (жилое)
 Код УУТЭ:
 график: 150/75

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПП943-26965-тв1-ч Приборы УУТЭ поверены до: Режим (схема):
 Вычисл-ль: СПП943 №26965 Vпо=V3 расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
 подающий трубопровод (M1) ПРЭМ 40 0,072 45 КТПТР-01 Мида-Ди
 обратный трубопровод (M2) ПРЭМ 40 0,072 45 КТПТР-01 Мида-Ди
 подающий ГВС (M3) ПРЭМ 32 0,048 30 КТПТР-01
 циркуляционный ГВС (M4) ПРЭМ 20 0,032 12 КТПТР-01
 подпиточный трубопровод (V5) ВСГ-15 0,03 3
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-h2)+(M1-M2)*(h2-hхв) лето:
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= 0,5656 Qвент.= Qтех.= Qгвс.= 0,2855
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср=
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Qот.= 180 984 Qвент.= Qтех.= Qгвс.= 114 216 Qгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2022 по 22.05.2022

Дата	Ти час	НС	Учет (ТВ-1)										Контроль (ТВ-2)								Общее теплопот. Qотгр Гкал
			M1 тонн	M2 тонн	dM тонн	T1 С	T2 С	dT С	P1 кг/см2	P2 кг/см2	M3 тонн	M4 тонн	dM тонн	V3 м3	V4 м3	dV м3	T3 С	T4 С	P3 м3	P4 м3	
23.04.2022	24	*	144,29	131,22	13,07	71,32	46,45	24,88	6,70	3,68	79,76	66,22	13,54	81,35	67,06	14,29	65,25	51,29	-	-	4,21
24.04.2022	24	*	148,37	135,97	12,41	71,36	46,25	25,11	6,69	3,71	79,24	66,25	12,99	80,82	67,08	13,74	65,26	51,18	-	-	4,31
25.04.2022	24	*	153,51	141,05	12,46	71,14	46,16	24,98	6,68	3,72	79,21	66,07	13,15	80,79	66,90	13,89	65,26	51,18	-	-	4,42
26.04.2022	24	*	151,52	139,17	12,35	71,27	46,34	24,93	6,67	3,69	79,08	65,97	13,12	80,66	66,80	13,86	65,24	51,18	-	-	4,36
27.04.2022	24	*	155,55	142,61	12,94	71,62	46,36	25,27	6,59	3,75	79,39	65,82	13,57	80,97	66,65	14,33	65,27	51,13	-	-	4,54
28.04.2022	24	*	165,17	152,45	12,72	71,01	46,50	24,50	6,55	3,78	79,26	66,16	13,10	80,83	66,98	13,85	65,26	51,07	-	-	4,65
29.04.2022	24	*	158,25	145,35	12,90	71,03	46,14	24,89	6,56	3,77	79,48	66,22	13,26	81,06	67,05	14,01	65,25	51,12	-	-	4,54
30.04.2022	24	*	156,02	144,94	11,08	71,41	46,39	25,02	6,56	3,77	77,86	66,20	11,67	79,41	67,02	12,39	65,27	51,04	-	-	4,43
01.05.2022	24	*	154,84	144,23	10,61	71,11	46,35	24,75	6,59	3,74	77,25	65,98	11,28	78,79	66,80	11,99	65,26	51,03	-	-	4,33
02.05.2022	24	*	147,67	139,01	8,66	71,72	46,62	25,10	6,62	3,71	75,29	65,57	9,72	76,79	66,39	10,40	65,26	51,03	-	-	4,12
03.05.2022	24	*	144,29	133,27	11,02	72,25	46,88	25,38	6,61	3,72	77,54	65,32	12,22	79,08	66,14	12,94	65,21	51,13	-	-	4,19
04.05.2022	24	*	148,96	138,27	10,69	71,61	46,56	25,05	6,59	3,75	77,54	65,71	11,83	79,09	66,53	12,55	65,23	51,05	-	-	4,24
05.05.2022	24	*	148,77	138,98	9,78	71,74	46,70	25,04	6,61	3,72	76,72	65,79	10,94	78,24	66,61	11,63	65,18	51,08	-	-	4,19
06.05.2022	24	*	143,92	134,23	9,69	71,71	46,92	24,79	6,63	3,68	76,44	65,57	10,87	77,96	66,40	11,56	65,18	51,19	-	-	4,03
07.05.2022	24	*	141,06	130,12	10,95	71,56	47,07	24,49	6,65	3,68	77,31	65,10	12,20	78,84	65,92	12,92	65,17	51,31	-	-	3,98
08.05.2022	24	*	140,82	130,38	10,44	71,41	46,81	24,60	6,63	3,70	77,13	65,44	11,69	78,66	66,26	12,40	65,16	51,12	-	-	3,96
09.05.2022	24	*	142,20	132,51	9,69	71,54	46,83	24,71	6,62	3,70	76,69	65,68	11,01	78,21	66,50	11,71	65,18	50,99	-	-	3,98
10.05.2022	24	*	137,98	125,76	12,21	71,93	47,13	24,80	6,64	3,69	78,97	65,46	13,52	80,54	66,28	14,26	65,17	51,22	-	-	4,01
11.05.2022	24	*	135,03	124,57	10,46	71,58	47,26	24,32	6,53	3,73	78,03	66,28	11,75	79,58	67,12	12,46	65,13	51,38	-	-	3,79
12.05.2022	24	*	136,04	124,60	11,44	71,33	47,27	24,06	6,44	3,77	79,40	66,64	12,76	80,97	67,49	13,49	65,12	51,53	-	-	3,82
13.05.2022	24	*	149,32	138,90	10,42	69,79	46,95	22,85	6,58	3,70	78,82	66,83	11,99	80,36	67,67	12,69	64,73	51,12	-	-	3,91
14.05.2022	24	*	131,07	120,04	11,03	72,06	46,87	25,19	6,70	3,60	75,63	63,26	12,38	77,13	64,04	13,09	65,12	50,90	-	-	3,83
15.05.2022	24	*	108,70	97,44	11,25	72,39	47,05	25,35	6,72	3,62	75,66	63,23	12,44	77,16	64,01	13,15	65,16	50,87	-	-	3,29
16.05.2022	24	*	51,34	41,25	10,09	71,62	50,85	20,77	6,75	3,59	74,72	63,49	11,23	76,20	64,28	11,93	65,24	50,93	-	-	1,58
17.05.2022	24	*	80,39	70,73	9,66	71,40	47,58	23,82	6,71	3,62	74,13	63,45	10,69	75,61	64,24	11,36	65,21	51,13	-	-	2,38
18.05.2022	24	*	140,96	128,72	12,24	71,85	45,71	26,14	6,72	3,59	75,83	63,12	12,71	77,34	63,91	13,43	65,25	51,17	-	-	4,25
19.05.2022	24	*	132,84	118,75	14,08	73,14	46,05	27,09	6,73	3,59	77,19	62,69	14,51	78,73	63,47	15,26	65,24	51,08	-	-	4,26
20.05.2022	24	*	98,19	87,33	10,87	71,95	46,48	25,46	6,73	4,00	74,56	62,97	11,60	76,05	63,74	12,30	65,21	50,66	-	-	3,01
21.05.2022	24	*	49,27	39,08	10,20	72,60	50,35	22,25	6,88	4,79	74,50	62,98	11,52	75,98	63,75	12,23	65,21	50,47	-	-	1,61
22.05.2022	24	*	51,50	39,85	11,65	72,03	50,46	21,57	6,84	4,77	76,16	63,16	13,00	77,67	63,93	13,74	65,20	50,59	-	-	1,70
Среднее	24		131,59	120,36	11,24	71,62	47,04	24,57	6,65	3,78	77,29	65,09	12,21	78,83	65,90	12,93	65,20	51,07	-	-	3,90
Итого	720		3947,84	3610,78	337,06						2318,79	1952,63	366,26	2364,87	1977,02	387,85					113,92

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(т)	V4(м3)	Vn(т)	Qобщ. (Гкал)
23.04.2022 01:35	157173,75	139247,58	89884,59	71484,48	91528,74	72271,34	2190,99	5729,06
23.05.2022 01:41	161112,13	142848,47	92203,82	73436,95	93894,02	74248,24	2242,48	5842,75

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0,00 Гкал за 0 часов
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл., рассчитанный по среднему: 0,00 м.куб.
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды 6,5 °С: 2,38 Гкал
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 111,54 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.: 387,85 м.куб.

График: 150/75
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):
 Чугина Н.Н.
 Представитель теплоснабжающей организации:
 ФУП «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергосбыт»
 Абонентно-управление
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 20 г.

Абонент: ТСЖ "АДМИРАЛ"
 Адрес: Подвойского ул., д.26 к.3 (встройка)
 Обслуживающая организация: ООО "ЭнергоМониторинг"
 Источник: ТЭЦ-5

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Май 2022 г

Договор: 2508.34.046.1 от 01.12.2014
 Строит. адрес:
 Телефон: 318-33-45
 Схема подключения:

2022 г
 Телефон:

Узел учета: (встройка)
 Код УУТЭ:

график: 150/75

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-13145-тв1-ч Приборы УУТЭ поверены до: 23.05.2022 Режим (схема):
 Вычисл-ль: СПТ943 №13145 Vпо=V3 расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
 подающий трубопровод (M1) ПРЭМ 40 0,072 12 КТПТР-01 Мида-Ди
 обратный трубопровод (M2) ПРЭМ 40 0,072 12 КТПТР-01 Мида-Ди
 подающий ГВС (M3) ПРЭМ 32 0,048 12 КТПТР-01
 циркуляционный ГВС (M4) ПРЭМ 20 0,032 12 КТПТР-01
 подпиточный трубопровод (V5) ВСГ-15 0,03 3 КТПТР-01
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-h2)+(M1-M2)*(h2-hхв) лето:
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= 0,10 Qвент.= Qтех.гв= Qгвс.= 0,0426
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср=
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут.: Qот.= 33 408 Qвент.= Gтех.= Gтех.гв= Gгвс.= 17,04 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2022 по 22.05.2022

Дата	Ти час	НС	Учет (ТВ-1)										Контроль (ТВ-2)								Общее теплопот. Qпотр Гкал
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M1	M2	dM	V3	V4	dV	T3	T4	P3	P4	
			тонн	тонн	тонн	С	С	С	кг/см2	кг/см2	тонн	тонн	тонн	м3	м3	м3	С	С	Гкал	Гкал	
23.04.22	24*		11,20	10,93	0,28	69,58	38,56	31,01	-	-	1,30	1,02	0,28	1,32	1,03	0,30	65,23	41,49	-	-	0,36
24.04.22	24*		11,47	11,18	0,30	69,66	38,34	31,31	-	-	1,33	1,01	0,32	1,35	1,02	0,34	65,16	41,39	-	-	0,37
25.04.22	24*		12,52	12,04	0,48	69,57	38,77	30,80	-	-	1,68	1,19	0,49	1,71	1,20	0,51	65,25	43,69	-	-	0,40
26.04.22	24*		13,48	12,66	0,81	69,87	39,24	30,63	-	-	1,97	1,16	0,81	2,01	1,17	0,84	65,40	43,77	-	-	0,45
27.04.22	24*		12,70	12,10	0,60	70,08	38,42	31,66	-	-	1,51	0,92	0,59	1,54	0,93	0,61	65,03	40,92	-	-	0,43
28.04.22	24*		13,95	13,49	0,46	69,68	38,88	30,80	-	-	1,48	1,04	0,44	1,51	1,05	0,46	65,08	41,85	-	-	0,45
29.04.22	24*		13,87	13,26	0,61	69,61	38,86	30,76	-	-	1,73	1,12	0,61	1,76	1,13	0,63	65,16	42,66	-	-	0,45
30.04.22	24*		13,18	12,84	0,35	69,91	38,71	31,19	-	-	1,18	0,86	0,31	1,20	0,87	0,33	64,81	38,85	-	-	0,43
01.05.22	24*		13,27	13,01	0,26	69,67	38,95	30,72	-	-	1,13	0,86	0,26	1,15	0,87	0,28	64,84	39,36	-	-	0,42
02.05.22	24*		12,41	11,99	0,42	70,14	38,80	31,33	-	-	1,28	0,91	0,38	1,31	0,91	0,39	65,20	40,22	-	-	0,41
03.05.22	24*		11,67	11,28	0,39	70,52	38,65	31,88	-	-	1,17	0,79	0,38	1,19	0,80	0,40	64,91	40,99	-	-	0,39
04.05.22	24*		12,86	12,40	0,46	70,07	38,70	31,38	-	-	1,31	0,91	0,40	1,33	0,91	0,42	64,94	39,73	-	-	0,42
05.05.22	24*		12,82	12,42	0,41	70,21	38,90	31,31	-	-	1,22	0,88	0,34	1,25	0,89	0,36	65,09	40,69	-	-	0,42
06.05.22	24*		12,45	12,11	0,34	70,17	38,91	31,25	-	-	1,21	0,88	0,33	1,24	0,89	0,35	64,88	39,99	-	-	0,40
07.05.22	24*		11,87	11,58	0,29	69,93	39,18	30,75	-	-	1,16	0,86	0,30	1,18	0,87	0,31	65,32	42,31	-	-	0,38
08.05.22	24*		12,05	11,58	0,47	69,76	39,14	30,61	-	-	1,48	1,03	0,45	1,51	1,04	0,46	65,36	44,00	-	-	0,39
09.05.22	24*		11,77	11,50	0,26	69,88	38,95	30,92	-	-	1,23	0,97	0,25	1,25	0,98	0,27	65,08	41,02	-	-	0,37
10.05.22	24*		11,41	10,94	0,47	70,25	38,94	31,31	-	-	1,38	1,00	0,39	1,41	1,00	0,41	65,28	42,36	-	-	0,38
11.05.22	24*		11,08	10,77	0,32	69,85	38,69	31,17	-	-	1,19	0,92	0,28	1,22	0,92	0,29	64,92	41,31	-	-	0,36
12.05.22	24*		11,36	11,09	0,27	69,66	38,91	30,74	-	-	1,25	0,95	0,29	1,27	0,96	0,31	64,71	41,27	-	-	0,36
13.05.22	24*		13,89	13,55	0,34	67,84	41,12	26,72	-	-	2,43	2,13	0,30	2,47	2,15	0,32	62,34	51,67	-	-	0,39
14.05.22	24*		10,99	10,68	0,31	70,28	39,05	31,23	-	-	1,40	1,04	0,35	1,43	1,05	0,37	66,07	43,35	-	-	0,36
15.05.22	24*		8,94	8,71	0,22	70,27	40,66	29,61	-	-	2,00	1,70	0,30	2,04	1,72	0,32	66,10	49,33	-	-	0,27
16.05.22	24*		4,19	3,96	0,23	67,24	54,61	12,63	-	-	4,12	3,78	0,34	4,20	3,83	0,37	65,85	55,20	-	-	0,07
17.05.22	24*		7,69	7,19	0,50	68,92	44,51	24,41	-	-	3,49	2,90	0,59	3,56	2,94	0,62	65,56	53,64	-	-	0,21
18.05.22	24*		13,56	13,02	0,54	70,47	38,74	31,73	-	-	1,43	0,91	0,52	1,46	0,92	0,54	64,95	41,29	-	-	0,45
19.05.22	24*		11,94	11,64	0,30	71,48	38,37	33,11	-	-	0,87	0,59	0,28	0,88	0,59	0,29	64,55	37,77	-	-	0,41
20.05.22	24*		7,99	7,57	0,41	69,54	40,60	28,94	-	-	2,31	1,79	0,52	2,35	1,81	0,54	65,22	49,16	-	-	0,25
21.05.22	24*		3,76	3,37	0,39	67,58	53,02	14,56	-	-	3,75	3,21	0,55	3,83	3,25	0,58	65,69	53,66	-	-	0,08
22.05.22	24*		3,89	3,48	0,41	67,20	53,16	14,04	-	-	3,88	3,36	0,52	3,96	3,40	0,55	65,39	53,78	-	-	0,08
Среднее	24		11,14	10,74	0,40	69,63	40,68	28,95	-	-	1,76	1,36	0,41	1,80	1,37	0,43	65,11	43,89	-	-	0,35
Итого	720		334,23	322,34	11,90						52,87	40,69	12,17	53,89	41,10	12,77					10,81

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(т)	V4(м3)	Vn(т)	Qобщ. (Гкал)
23.04.2022 01:17	15565,17	14948,22	2217,37	1503,17	2258,88	1519,83		544,27
23.05.2022 01:22	15898,76	15269,89	2270,54	1544,12	2313,09	1561,22		554,82

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0,00 Гкал за 0 часов
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл., рассчитанный по среднему: 0,00 м.куб
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды 6,5 °С: 0,08 Гкал
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 10,53 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.: 12,77 м.куб

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента): Чугина Н.Н.
 Представитель теплоснабжающей организации:

ОГРН 5050000000000000000
 ОГРНИП 5050000000000000000
 ООО "ЭнергоМониторинг"
 Санкт-Петербург
 ГРУП «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергосбыт»
 Абонентское управление
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 20 г.