

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Август 2022 г

Абонент: ТСЖ "АДМИРАЛ"
 Адрес: Подвойского ул., д.26 к.3 (жилое)
 Обслуживающая организация: ООО "ЭнергоМониторинг"
 Источник: ТЭЦ-5

Договор: 2508.34.046.1 от 01.12.2014
 Строит. адрес:
 Телефон: 318-33-45
 Схема подключения:

Узел учета: (жилое)
 Код УУТЭ:

график: 150/75

Установленные приборы:	Часовые и суточ. архивы в файлах: СПТ943-26965-тв1-ч	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):
Вычисл.-ль: СПТ943 №26965 Vпо=V3	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:
подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ 40	Gmax=	КТПТР-01
обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ 40	0,072	45
подающий ГВС (M3)	ПРЭМ 40	0,072	45
циркуляционный ГВС (M4)	ПРЭМ 32	0,048	30
подпиточный трубопровод (V5)	ПРЭМ 20	0,032	12
	ВСГ-15	0,03	3
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-h2)+(M1-M2)*(h2-hxв)$	лето:	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,5656	Qвент.=	Qтех.гв.=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:			Qтех.гвс.ср.=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Got.= 180 984	Swent.=	Gтех.гв.=
			Gгвс.= 0,2855
			Gгвс.ср.=
			Gгвс.= 114 216 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2022 по 22.08.2022

Дата	Ти час	НС	Учет (ТВ-1)								Контроль (ТВ-2)								Общие теплопотр Qпогр Гкал		
			M1 ТОНН	M2 ТОНН	dM ТОНН	T1 С	T2 С	dT С	P1 кг/см2	P2 кг/см2	M3 ТОНН	M4 ТОНН	dM ТОНН	V3 м3	V4 м3	dV м3	T3 С	T4 С		P3 м3	P4 м3
23.07.2022	24*		38,39	31,78	6,61	73,66	49,78	23,87	6,04	4,58	59,99	51,91	8,07	61,18	52,54	8,64	65,20	49,92	-	-	1,25
24.07.2022	24*		35,13	27,83	7,30	72,87	47,90	24,97	5,95	4,54	51,32	42,56	8,76	52,34	43,04	9,30	65,18	48,04	-	-	1,23
25.07.2022	24*		32,14	23,78	8,37	73,75	47,74	26,01	6,01	4,54	48,50	38,74	9,76	49,47	39,17	10,30	65,20	47,90	-	-	1,24
26.07.2022	24*		31,67	23,30	8,37	74,04	47,44	26,60	6,10	4,57	48,32	38,50	9,82	49,28	38,92	10,36	65,15	47,63	-	-	1,24
27.07.2022	24*		31,53	23,97	7,57	73,58	47,37	26,21	6,09	4,56	46,63	37,68	8,96	47,56	38,08	9,48	65,32	47,46	-	-	1,19
28.07.2022	24*		31,42	23,44	7,98	73,18	47,74	25,44	6,01	4,54	46,15	36,78	9,37	47,08	37,19	9,89	65,33	47,91	-	-	1,18
29.07.2022	24*		33,64	25,72	7,93	73,30	47,12	26,18	6,02	4,56	49,37	40,12	9,25	50,35	40,55	9,80	65,24	47,27	-	-	1,26
30.07.2022	24*		34,47	27,86	6,61	73,27	46,68	26,60	6,03	4,57	50,23	42,39	7,84	51,23	42,84	8,39	65,21	46,82	-	-	1,23
31.07.2022	24*		34,72	27,69	7,03	73,38	46,75	26,62	5,96	4,55	50,88	42,65	8,23	51,89	43,10	8,79	65,21	46,90	-	-	1,25
01.08.2022	24*		35,76	28,17	7,59	72,93	46,75	26,18	5,95	4,55	51,58	42,80	8,77	52,60	43,26	9,34	65,19	46,90	-	-	1,29
02.08.2022	24*		36,29	28,76	7,54	72,68	46,77	25,91	5,95	4,53	51,86	43,14	8,72	52,89	43,60	9,29	65,18	46,91	-	-	1,29
03.08.2022	24*		35,27	27,56	7,71	73,30	46,80	26,50	5,98	4,55	51,67	42,83	8,84	52,70	43,28	9,41	65,17	46,95	-	-	1,30
04.08.2022	24*		32,86	26,28	6,58	73,25	47,00	26,25	6,24	4,45	48,26	40,66	7,61	49,22	41,09	8,13	65,16	47,16	-	-	1,17
05.08.2022	24*		33,85	26,71	7,14	73,39	47,52	25,87	6,42	4,27	50,41	42,23	8,19	51,41	42,69	8,72	65,14	47,66	-	-	1,22
06.08.2022	24*		31,64	24,39	7,25	73,23	47,77	25,46	6,43	4,27	47,03	38,76	8,27	47,96	39,19	8,77	65,16	47,93	-	-	1,15
07.08.2022	24*		33,43	26,25	7,18	73,59	47,67	25,92	6,45	4,27	50,29	42,01	8,28	51,28	42,47	8,81	65,17	47,83	-	-	1,21
08.08.2022	24*		36,37	28,87	7,51	73,05	47,50	25,55	6,39	4,26	53,55	44,88	8,67	54,61	45,37	9,24	65,12	47,65	-	-	1,29
09.08.2022	24*		34,60	28,94	5,66	73,49	47,28	26,20	6,27	4,47	51,52	44,72	6,80	52,54	45,21	7,33	65,14	47,43	-	-	1,18
10.08.2022	24*		35,78	29,22	6,57	72,88	47,30	25,58	6,23	4,59	52,14	44,41	7,73	53,17	44,89	8,28	65,13	47,44	-	-	1,23
11.08.2022	24*		35,98	27,95	8,02	73,35	47,45	25,90	6,49	4,26	53,55	44,36	9,19	54,61	44,84	9,77	65,13	47,60	-	-	1,31
12.08.2022	24*		34,83	27,89	6,94	73,29	47,42	25,87	6,45	4,26	51,65	43,60	8,05	52,68	44,08	8,60	65,12	47,56	-	-	1,23
13.08.2022	24*		34,73	27,85	6,88	73,30	47,48	25,82	6,45	4,26	51,56	43,56	8,00	52,58	44,04	8,54	65,11	47,61	-	-	1,23
14.08.2022	24*		34,81	29,10	5,71	72,89	47,48	25,41	6,41	4,26	50,92	44,09	6,82	51,92	44,57	7,35	65,09	47,61	-	-	1,18
15.08.2022	24*		35,49	28,55	6,94	72,70	47,64	25,06	6,41	4,26	51,78	43,72	8,06	52,80	44,20	8,60	65,08	47,78	-	-	1,22
16.08.2022	24*		35,10	27,22	7,88	73,06	47,81	25,25	6,42	4,25	52,15	43,16	8,99	53,18	43,63	9,54	65,05	47,95	-	-	1,28
17.08.2022	24*		33,34	26,33	7,01	73,37	47,63	25,73	6,52	4,24	49,91	41,82	8,08	50,90	42,28	8,61	65,07	47,77	-	-	1,19
18.08.2022	24*		33,64	27,39	6,25	72,91	47,78	25,13	6,47	4,23	49,56	42,23	7,33	50,54	42,70	7,84	65,08	47,92	-	-	1,15
19.08.2022	24*		33,16	27,25	5,92	73,04	47,73	25,31	6,48	4,23	48,79	42,17	6,62	49,76	42,64	7,12	65,06	47,85	-	-	1,12
20.08.2022	24*		32,51	26,70	5,81	73,54	47,60	25,94	6,52	4,23	48,48	41,93	6,55	49,44	42,38	7,05	65,12	47,72	-	-	1,12
21.08.2022	24*		34,37	27,98	6,39	73,04	47,79	25,25	6,39	4,23	50,68	43,29	7,39	51,68	43,77	7,91	65,10	47,91	-	-	1,17
22.08.2022	24*		34,31	26,08	8,24	73,83	47,59	26,24	6,48	4,25	52,12	42,80	9,33	53,16	43,27	9,89	65,10	47,73	-	-	1,29
Среднее	24		34,23	27,12	7,11	73,26	47,49	25,77	6,26	4,39	50,67	42,40	8,27	51,68	42,87	8,81	65,15	47,64	-	-	1,22
Итого	744		1061,23	840,81	220,49						1570,85	1314,50	256,35	1602,01	1328,89	273,09					37,85

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(т)	V4(м3)	Vп(т)	Общ. (Гкал)
23.07.2022 07:15	163789,64	145039,95	96186,31	76840,00	97955,11	77694,63	2325,72	5920,94
23.08.2022 07:19	164848,66	145878,03	97752,09	78149,06	99551,94	79018,00	2365,42	5958,81

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

0,00 Гкал за 0 часов

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл., рассчитанный по среднему:

0,00 м.куб.

Период расчета по договору:

час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 18 °С:

4,61 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Представитель теплоснабжающей организации:

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ.

33,24 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.

273,09 м.куб.



Чугина Н.Н.

Абонент: ТСЖ "АДМИРАЛ"
 Адрес: Подвожского ул., д.26 к.3 (встройка)
 Обслуживающая организация: ООО "ЭнергоМониторинг"
 Источник: ТЭЦ-5

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Август 2022 г
 Договор: 2508.34.046.1 от 01.12.2014
 Строит. адрес:
 Телефон: 318-33-45
 Схема подключения:

Узел учета: (встройка)
 Код УУТЭ:
 график: 150/75

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-13145-тв1-ч	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):		
Вычисл.-ль: СПТ943 №13145 Vпо=V3	расходомер:	Gmin=	Преобр. давления:		
подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ 40	0,072	12	КТПТР-01	Мида-Ди
обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ 40	0,072	12	КТПТР-01	Мида-Ди
подающий ГВС (M3)	ПРЭМ 32	0,048	12	КТПТР-01	
циркуляционный ГВС (M4)	ПРЭМ 20	0,032	12	КТПТР-01	
подпиточный трубопровод (V5)	ВСГ-15	0,03	3		
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-h2)+(M1-M2)*(h2-hвх)$	лето:			

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,10	Qвент.=	Qтех.=	Qтех.гв.=	Qгвс = 0,0426
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср.=	Qгвс.ср.=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 33 408	Gвент.=	Gтех.=	Gтех.гв.=	Gгвс.= 17,04 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2022 по 22.08.2022																					Общие теплотот Qотгр Гкал
Учет (ТВ-1)										Контроль (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 ТОНН	M2 ТОНН	dM ТОНН	T1 С	T2 С	dT С	P1 кг/см2	P2 кг/см2	M1 ТОНН	M2 ТОНН	dM ТОНН	V3 м3	V4 м3	dV м3	T3 С	T4 С	P3 Гкал	P4 Гкал	
23.07.22	24*		2,63	2,75	-0,12	67,06	50,99	16,07	-	-	2,59	2,57	0,02	2,64	2,60	0,04	64,87	51,71	-	-	0,04
24.07.22	24*		2,84	2,87	-0,03	66,93	51,68	15,25	-	-	2,81	2,69	0,12	2,86	2,73	0,14	64,84	52,36	-	-	0,04
25.07.22	24*		2,67	2,60	0,07	67,39	50,99	16,40	-	-	2,70	2,40	0,30	2,75	2,43	0,32	64,84	51,63	-	-	0,05
26.07.22	24*		2,63	2,57	0,06	67,53	50,58	16,96	-	-	2,66	2,32	0,34	2,71	2,35	0,36	64,89	51,24	-	-	0,05
27.07.22	24*		2,73	2,59	0,14	67,46	51,00	16,46	-	-	2,76	2,37	0,39	2,82	2,40	0,41	64,91	51,65	-	-	0,05
28.07.22	24*		2,79	2,71	0,09	67,20	51,48	15,72	-	-	2,79	2,55	0,24	2,85	2,59	0,26	64,91	52,10	-	-	0,05
29.07.22	24*		2,76	2,72	0,04	67,20	51,36	15,84	-	-	2,76	2,55	0,21	2,81	2,58	0,23	64,89	51,98	-	-	0,05
30.07.22	24*		2,74	2,70	0,04	67,14	51,16	15,98	-	-	2,73	2,54	0,19	2,78	2,57	0,21	64,91	51,82	-	-	0,05
31.07.22	24*		2,70	2,73	-0,03	67,11	51,00	16,11	-	-	2,69	2,56	0,13	2,74	2,59	0,15	64,86	51,67	-	-	0,04
01.08.22	24*		2,89	2,80	0,09	67,11	51,37	15,74	-	-	2,90	2,65	0,25	2,95	2,68	0,27	64,83	51,99	-	-	0,05
02.08.22	24*		2,94	2,90	0,03	66,99	51,50	15,49	-	-	2,92	2,75	0,17	2,98	2,78	0,20	64,88	52,14	-	-	0,05
03.08.22	24*		2,81	2,70	0,11	67,26	50,96	16,30	-	-	2,82	2,54	0,28	2,87	2,57	0,30	64,87	51,61	-	-	0,05
04.08.22	24*		2,86	2,84	0,02	67,38	51,61	15,77	-	-	2,85	2,68	0,17	2,91	2,72	0,19	65,17	52,25	-	-	0,05
05.08.22	24*		2,91	2,77	0,14	67,55	51,82	15,73	-	-	2,90	2,62	0,28	2,96	2,66	0,31	65,38	52,47	-	-	0,05
06.08.22	24*		2,86	2,93	-0,07	67,38	52,14	15,24	-	-	2,83	2,75	0,08	2,88	2,78	0,10	65,41	52,80	-	-	0,04
07.08.22	24*		2,79	2,83	-0,04	67,54	51,88	15,66	-	-	2,78	2,64	0,13	2,83	2,68	0,15	65,42	52,55	-	-	0,04
08.08.22	24*		2,98	2,90	0,08	67,42	52,24	15,17	-	-	2,97	2,74	0,23	3,03	2,78	0,25	65,37	52,86	-	-	0,05
09.08.22	24*		2,78	2,73	0,04	67,41	51,36	16,06	-	-	2,77	2,54	0,23	2,83	2,57	0,26	65,14	51,99	-	-	0,05
10.08.22	24*		2,94	2,82	0,12	67,20	51,61	15,59	-	-	2,93	2,66	0,27	2,99	2,70	0,30	65,06	52,25	-	-	0,05
11.08.22	24*		2,94	2,87	0,07	67,55	52,07	15,48	-	-	2,92	2,71	0,21	2,98	2,75	0,24	65,46	52,71	-	-	0,05
12.08.22	24*		2,92	2,85	0,07	67,53	52,16	15,36	-	-	2,91	2,68	0,23	2,97	2,72	0,26	65,43	52,82	-	-	0,05
13.08.22	24*		2,89	2,84	0,05	67,46	52,16	15,30	-	-	2,87	2,67	0,20	2,92	2,70	0,22	65,44	52,83	-	-	0,05
14.08.22	24*		2,98	3,00	-0,02	67,30	52,62	14,68	-	-	2,95	2,84	0,11	3,01	2,88	0,13	65,40	53,26	-	-	0,04
15.08.22	24*		3,07	2,99	0,08	67,31	52,87	14,44	-	-	3,05	2,85	0,20	3,11	2,89	0,22	65,39	53,48	-	-	0,05
16.08.22	24*		2,97	2,88	0,09	67,45	52,60	14,85	-	-	2,96	2,72	0,24	3,02	2,76	0,26	65,42	53,21	-	-	0,05
17.08.22	24*		2,85	2,81	0,04	67,54	52,32	15,22	-	-	2,83	2,63	0,21	2,89	2,66	0,23	65,50	52,97	-	-	0,05
18.08.22	24*		2,95	2,93	0,02	67,36	52,88	14,47	-	-	2,93	2,78	0,15	2,99	2,81	0,17	65,45	53,49	-	-	0,04
19.08.22	24*		2,93	2,88	0,05	67,45	52,82	14,63	-	-	2,92	2,74	0,18	2,97	2,77	0,20	65,47	53,41	-	-	0,05
20.08.22	24*		2,74	2,74	0,00	67,52	52,15	15,37	-	-	2,72	2,56	0,16	2,77	2,59	0,18	65,52	52,79	-	-	0,04
21.08.22	24*		2,91	2,79	0,12	67,43	52,33	15,10	-	-	2,91	2,61	0,30	2,97	2,65	0,32	65,41	52,98	-	-	0,05
22.08.22	24*		2,69	2,69	0,01	67,63	51,71	15,92	-	-	2,68	2,51	0,18	2,74	2,54	0,20	65,48	52,35	-	-	0,04
Среднее	24		2,84	2,80	0,04	67,35	51,79	15,56	-	-	2,83	2,63	0,21	2,89	2,66	0,23	65,19	52,44	-	-	0,05
Итого	744		88,09	86,73	1,36						87,81	81,42	6,40	89,53	82,48	7,07					1,48

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(т)	V4(м3)	Vп(т)	Qобщ. (Гкал)
23.07.2022 06:55	16094,42	15468,71	2465,61	1721,32	2511,76	1740,72	557,02	
23.08.2022 07:01	16182,59	15555,51	2553,49	1802,79	2601,38	1823,26	558,47	

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0,00 Гкал за 0 часов

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл., рассчитанный по среднему: 0,00 м.куб.

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 18 °С: 0,12 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 1,34 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.: 7,07 м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):

Чугина Н.Н.

Представитель теплоснабжающей организации:



Handwritten signature