

Абонент: ТСЖ "АДМИРАЛ"
 Адрес: Подвойского ул., д.26 к.3 (жилое)
 Обслуживающая организация: ООО "ЭнергоМониторинг"
 Источник: ТЭЦ-5

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Сентябрь: 2023 г
 Договор: 2508.34.046.1 от 01.12.2014
 Строит.адрес:
 Телефон: 318-33-45
 Схема подключения:

Узел учета: (жилое)
 Код УУТЭ:

график: 150/75

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах: СПП943-26965-тв1-ч	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):
Вычисл-ль: СПП943 №26965 Vпо=V3	расходомер:	Gmin= Gmax=	Термопреобр.:
подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ 40	0,072 45	КТПТР-01
обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ 40	0,072 45	КТПТР-01
подающий ГВС (M3)	ПРЭМ 32	0,048 30	КТПТР-01
циркуляционный ГВС (M4)	ПРЭМ 20	0,032 12	КТПТР-01
подпиточный трубопровод (V5)	ВСГ-15	0,03 3	
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-h2)+(M1-M2)*(h2-hхв)	лето:		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,5656	Qвент.=	Qтех.=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:			Qтех.гв.=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 180 984	Gвент.=	Gтех.гвс.ср=
			Gтех.гвс.=
			Qгвс.= 0,2855
			Qгвс.ср=
			Gгвс.= 114 216 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2022 по 22.09.2022																				Общее	
Учет (ТВ-1)															Контроль (ТВ-2)					теплотот	
Дата	Ти час	НС	M1 тонн	M2 тонн	dM тонн	T1 С	T2 С	dT С	P1 кг/см2	P2 кг/см2	M3 тонн	M4 тонн	dM тонн	V3 м3	V4 м3	dV м3	T3 С	T4 С	P3 м3	P4 м3	Гкал
23.08.2022	24*		34,95	27,35	7,60	73,01	47,73	25,28	6,40	4,24	51,71	42,95	8,76	52,74	43,42	9,31	65,06	47,86	-	-	1,31
24.08.2022	24*		34,95	27,58	7,37	72,78	47,73	25,05	6,39	4,26	51,28	42,74	8,54	52,29	43,21	9,09	65,05	47,86	-	-	1,29
25.08.2022	24*		31,93	25,21	6,72	73,94	47,73	26,21	6,44	4,24	48,84	41,00	7,84	49,80	41,45	8,35	65,10	47,86	-	-	1,22
26.08.2022	24*		32,69	25,41	7,27	73,37	47,49	25,87	6,47	4,26	48,61	40,22	8,39	49,58	40,66	8,91	65,14	47,65	-	-	1,25
27.08.2022	24*		33,99	26,47	7,52	73,52	47,52	26,00	6,37	4,26	51,14	42,48	8,66	52,15	42,94	9,21	65,05	47,67	-	-	1,30
28.08.2022	24*		33,69	26,70	6,98	73,52	47,51	26,02	6,43	4,27	50,65	42,50	8,15	51,65	42,97	8,68	65,05	47,65	-	-	1,27
29.08.2022	24*		35,83	27,13	8,70	73,13	47,64	25,49	6,39	4,26	53,24	43,30	9,94	54,29	43,77	10,51	65,04	47,79	-	-	1,39
30.08.2022	24*		37,53	28,78	8,75	72,81	47,42	25,39	6,45	4,28	54,79	44,73	10,05	55,87	45,22	10,65	65,06	47,55	-	-	1,44
31.08.2022	24*		38,38	29,58	8,80	73,05	47,38	25,67	6,44	4,28	56,56	46,42	10,15	57,68	46,92	10,76	65,06	47,53	-	-	1,47
01.09.2022	24		34,88	27,13	7,75	73,24	47,57	25,66	6,42	4,26	51,87	42,93	8,94	52,89	43,40	9,50	65,07	47,71			1,33
02.09.2022	24		34,88	27,13	7,75	73,24	47,57	25,66	6,42	4,26	51,87	42,93	8,94	52,89	43,40	9,50	65,07	47,71			1,33
03.09.2022	24		34,88	27,13	7,75	73,24	47,57	25,66	6,42	4,26	51,87	42,93	8,94	52,89	43,40	9,50	65,07	47,71			1,33
04.09.2022	24		34,88	27,13	7,75	73,24	47,57	25,66	6,42	4,26	51,87	42,93	8,94	52,89	43,40	9,50	65,07	47,71			1,33
05.09.2022	24		34,88	27,13	7,75	73,24	47,57	25,66	6,42	4,26	51,87	42,93	8,94	52,89	43,40	9,50	65,07	47,71			1,33
06.09.2022	24		34,88	27,13	7,75	73,24	47,57	25,66	6,42	4,26	51,87	42,93	8,94	52,89	43,40	9,50	65,07	47,71			1,33
07.09.2022	24		34,88	27,13	7,75	73,24	47,57	25,66	6,42	4,26	51,87	42,93	8,94	52,89	43,40	9,50	65,07	47,71			1,33
08.09.2022	24		34,88	27,13	7,75	73,24	47,57	25,66	6,42	4,26	51,87	42,93	8,94	52,89	43,40	9,50	65,07	47,71			1,33
09.09.2022	24		34,88	27,13	7,75	73,24	47,57	25,66	6,42	4,26	51,87	42,93	8,94	52,89	43,40	9,50	65,07	47,71			1,33
10.09.2022	24		34,88	27,13	7,75	73,24	47,57	25,66	6,42	4,26	51,87	42,93	8,94	52,89	43,40	9,50	65,07	47,71			1,33
11.09.2022	24		34,88	27,13	7,75	73,24	47,57	25,66	6,42	4,26	51,87	42,93	8,94	52,89	43,40	9,50	65,07	47,71			1,33
12.09.2022	24		34,88	27,13	7,75	73,24	47,57	25,66	6,42	4,26	51,87	42,93	8,94	52,89	43,40	9,50	65,07	47,71			1,33
13.09.2022	24		34,88	27,13	7,75	73,24	47,57	25,66	6,42	4,26	51,87	42,93	8,94	52,89	43,40	9,50	65,07	47,71			1,33
14.09.2022	24		34,88	27,13	7,75	73,24	47,57	25,66	6,42	4,26	51,87	42,93	8,94	52,89	43,40	9,50	65,07	47,71			1,33
15.09.2022	24*		34,88	27,13	7,75	73,24	47,57	25,66	6,42	4,26	51,87	42,93	8,94	52,89	43,40	9,50	65,07	47,71			1,33
16.09.2022	24*		50,61	38,66	11,95	71,38	46,04	25,34	6,99	4,54	62,58	48,70	13,88	63,81	49,24	14,58	64,84	47,61	-	-	1,74
17.09.2022	24*		105,22	92,25	12,97	73,21	41,80	31,41	7,25	4,60	45,73	32,16	13,57	46,64	32,49	14,15	65,15	45,91	-	-	3,85
18.09.2022	24*		98,20	83,80	14,40	73,23	41,66	31,56	7,38	4,52	44,17	28,68	15,49	45,05	28,97	16,08	65,22	45,56	-	-	3,71
19.09.2022	24*		104,23	89,60	14,63	72,00	41,19	30,81	7,74	4,50	45,58	29,76	15,81	46,48	30,06	16,42	64,99	45,27	-	-	3,82
20.09.2022	24*		121,51	110,11	11,40	69,14	41,65	27,49	7,28	4,60	49,79	36,74	13,05	50,77	37,12	13,65	64,81	46,35	-	-	3,82
21.09.2022	24*		127,69	117,66	10,03	69,07	42,15	26,93	6,93	4,64	56,91	44,48	12,44	58,03	44,94	13,09	64,75	46,44	-	-	3,87
22.09.2022	24*		128,15	117,96	10,19	68,57	42,08	26,49	6,93	4,69	57,76	45,23	12,53	58,89	45,70	13,19	64,70	46,43	-	-	3,83
Среднее	24		50,73	41,98	8,76	72,72	46,40	26,32	6,60	4,33	51,85	41,81	10,04	52,88	42,26	10,62	65,04	47,38			1,82
Итого	744		1572,78	1301,27	271,46						1607,37	1295,99	311,38	1639,14	1310,01	329,08					56,48

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(т)	V4(м3)	Vп(т)	Qобщ. (Гкал)	Траб. ч
23.08.2022 07:19	164848,66	145878,03	97752,09	78149,06	99551,94	79018,00	2365,42	5958,81	34240,53
23.09.2022 05:37	790,35	697,52	406,05	300,57	414,00	303,73	12,24	26,32	183,85

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 19,90 Гкал за 360 часов Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл., рассчитанный по среднему: 142,45 м.куб.

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Чугина Н.Н.

Корректировка на температуру холодной воды 13,6 °С: 4,23 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок)

Представитель теплоснабжающей организации

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 52,25 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: 329,08 м.куб.

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2023 г

Абонент: **ТСЖ "АДМИРАЛ"**
 Адрес: **Подвойского ул., д.26 к.3 (встройка)**
 Обслуживающая организация: **ООО "ЭнергоМониторинг"**
 Источник: **ТЭЦ-5**

Договор: **2508.34.046.1 от 01.12.2014**
 Строит.адрес:
 Телефон: **318-33-45**
 Схема подключения:

Телефон:
 Узел учета: (встройка)
 Код УУТЭ:

график: 150/75

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-13145-тв1-ч	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):
Вычисл-ль: СПТ943 №13145 Vпо=V3	расходомер:	Gmin= Gmax=	Термопреобр.:
подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ 40	0,072 12	КТПТР-01
обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ 40	0,072 12	КТПТР-01
подающий ГВС (M3)	ПРЭМ 32	0,048 12	КТПТР-01
циркуляционный ГВС (M4)	ПРЭМ 20	0,032 12	КТПТР-01
подпиточный трубопровод (V5)	ВСГ-15	0,03 3	
Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-h2)+(M1-M2)*(h2-hхв)$	лето:		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,10 Qвент.=	Qтех.=	Qтех.гв.=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qот.ср.=	Qтех.ср.=	Qтех.гв.ср.=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 33 408 Gвент.=	Gтех.=	Gтех.гв.=
			Qгвс.= 0,0426
			Qгвс.ср.=
			Gгвс.= 17,04 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2022 по 22.09.2022																				Общее	
Дата	Ti час	HC	Учет (ТВ-1)								Контроль (ТВ-2)								теплотот Qпотр Г Кал		
			M1 тонн	M2 тонн	dM тонн	T1 С	T2 С	dT С	P1 кг/см2	P2 кг/см2	M1 тонн	M2 тонн	dM тонн	V3 м3	V4 м3	dV м3	T3 С	T4 С		P3 Г Кал	P4 Г Кал
23.08.22	24*		2,89	2,88	0,01	67,35	52,58	14,77	-	-	2,87	2,74	0,13	2,92	2,77	0,15	65,41	53,21	-	-	0,04
24.08.22	24*		3,01	2,83	0,17	67,35	52,59	14,77	-	-	3,00	2,69	0,31	3,06	2,72	0,34	65,40	53,20	-	-	0,05
25.08.22	24*		2,73	2,56	0,17	67,85	51,80	16,05	-	-	2,76	2,38	0,38	2,81	2,41	0,40	65,43	52,42	-	-	0,06
26.08.22	24*		2,83	2,76	0,07	67,52	52,19	15,34	-	-	2,82	2,61	0,21	2,88	2,65	0,23	65,43	52,80	-	-	0,05
27.08.22	24*		2,72	2,76	-0,05	67,44	51,80	15,64	-	-	2,70	2,61	0,09	2,75	2,65	0,11	65,36	52,45	-	-	0,04
28.08.22	24*		2,77	2,71	0,07	67,51	51,84	15,67	-	-	2,76	2,53	0,23	2,82	2,57	0,25	65,40	52,51	-	-	0,05
29.08.22	24*		2,91	2,73	0,17	67,48	52,24	15,23	-	-	2,92	2,56	0,35	2,98	2,60	0,38	65,34	52,87	-	-	0,06
30.08.22	24*		2,97	2,95	0,02	67,29	52,47	14,82	-	-	2,96	2,81	0,15	3,01	2,84	0,17	65,40	53,08	-	-	0,04
31.08.22	24*		2,97	2,90	0,07	67,44	51,87	15,57	-	-	2,98	2,75	0,22	3,03	2,79	0,25	65,38	52,47	-	-	0,05
01.09.22	24										2,86	2,63	0,23	2,92	2,67	0,25	65,39	52,78			0,05
02.09.22	24										2,86	2,62	0,24	2,92	2,66	0,26	65,39	52,73			0,05
03.09.22	24										2,85	2,61	0,23	2,90	2,65	0,26	65,39	52,68			0,05
04.09.22	24										2,86	2,64	0,22	2,91	2,67	0,24	65,39	52,71			0,05
05.09.22	24										2,86	2,64	0,22	2,92	2,68	0,24	65,38	52,70			0,05
06.09.22	24										2,88	2,64	0,23	2,93	2,68	0,26	65,39	52,72			0,05
07.09.22	24										2,89	2,66	0,23	2,95	2,69	0,26	65,38	52,75			0,05
08.09.22	24										2,89	2,67	0,22	2,94	2,70	0,24	65,39	52,74			0,05
09.09.22	24										2,88	2,65	0,23	2,94	2,69	0,25	65,39	52,70			0,05
10.09.22	24										2,87	2,64	0,23	2,92	2,68	0,25	65,39	52,72			0,05
11.09.22	24										2,87	2,64	0,23	2,93	2,68	0,25	65,39	52,72			0,05
12.09.22	24										2,87	2,64	0,23	2,93	2,68	0,25	65,39	52,71			0,05
13.09.22	24										2,87	2,65	0,23	2,93	2,68	0,25	65,39	52,72			0,05
14.09.22	24										2,88	2,65	0,23	2,93	2,68	0,25	65,39	52,72			0,05
15.09.22	24*		3,35	3,10	0,25	59,76	51,49	8,28	-	-	3,35	3,06	0,30	3,41	3,10	0,31	58,59	52,17	-	-	0,04
16.09.22	24*		4,74	4,40	0,33	65,92	53,67	12,26	-	-	4,73	4,28	0,46	4,82	4,34	0,49	64,11	54,62	-	-	0,07
17.09.22	24*		3,37	3,06	0,31	67,60	50,92	16,68	-	-	3,38	2,88	0,50	3,45	2,91	0,53	65,15	51,88	-	-	0,07
18.09.22	24*		3,29	3,13	0,15	67,58	51,37	16,21	-	-	3,27	2,96	0,31	3,34	3,00	0,34	65,28	52,27	-	-	0,06
19.09.22	24*		9,71	9,29	0,42	70,03	50,00	20,03	-	-	2,60	2,18	0,42	2,65	2,21	0,44	65,39	50,56	-	-	0,22
20.09.22	24*		15,68	15,24	0,44	68,29	38,38	29,91	-	-	1,96	1,52	0,44	1,99	1,54	0,46	65,01	46,62	-	-	0,49
21.09.22	24*		14,76	14,20	0,56	68,18	38,83	29,34	-	-	1,85	1,29	0,56	1,88	1,30	0,58	64,82	45,48	-	-	0,45
22.09.22	24*		14,20	13,78	0,42	67,60	39,08	28,53	-	-	1,99	1,57	0,42	2,03	1,59	0,44	64,83	47,20	-	-	0,42
Среднее	24		5,58	5,37	0,21	67,19	49,60	17,59			2,87	2,59	0,28	2,93	2,63	0,30	65,07	52,06			0,09
Итого	744		94,90	91,28	3,58						89,10	80,39	8,66	90,79	81,47	9,39					2,93

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(т)	V4(м3)	Vп(т)	Qобщ. (Гкал)	Траб. ч
23.08.2022 07:01	16182,59	15555,51	2553,49	1802,79	2601,38	1823,26		558,47	34242,55
23.09.2022 05:42	72,65	23,27	23,54	20,15	23,99	20,40		3,82	186,15

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0,68 Гкал за 336 часов Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл., рассчитанный по среднему: 3,52 м.куб.

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 13,6 °С: 0,12 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок)

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 2,81 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: 9,39 м.куб.

Чугина Н.Н.

Представитель теплоснабжающей организации