

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за январь 2023

Абонент: ТСЖ "Адмирал", Договор: , Телефон:
 Адрес: Подвойского ул., д. 26 корп. 3 ИТП 1 жильё
 Обслуживающая организация: ООО "ГК "ТеплоЭнергоПроф" Телефон 630-60-58
 Источник: ТЭЦ-5

Узел учета:
 Код УУТЭ:

Схема подключения: Двухтрубная с циркуляцией ГВС

график:

Установленные приборы: Часовые (суточные) архивы в файле: СПТ943_1-26965-ч(с)-0123.txt Приборы УУТЭ поверены до: 06.09.2025 Режим(схема): 0,0

Вычислитель: СПТ-943.1 № 26965

расходомер:

Gmin

Gmax

Термопреоб.:

Преобр. давления:

Подающ. тр. (M1):

Обратн. тр. (M2):

тр-д. ГВС (M3):

тр. цирк. ГВС (M4):

тр. подпитки (V5):

тр. подп. (сбр.) (V6):

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот=0.5656 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.31064

Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/ч: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы, т/сут: Gот=180.96 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=114.216

Фактическое потребление за отчетный период: с 23.12.2022 по 22.01.2023

Дата	Ти час	НС	Учет (ТВ-1)								Учет (ТВ-2)								Общее теплотребление			
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dV	T3,	T4,		P3	P4	Qотгр.
			Т	Т	Т	С	С	С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	м.куб	м.куб.	м.куб.	С	С		кг/см2	кг/см2	Гкал.
23.12.22	24		114,23	103,27	10,96	85,7	45,2	40,4	7,1	3,7	73,26	59,96	13,31	74,70	60,64	14,06	64,8	48,8	2,0	2,0	5,124	
24.12.22	24		133,23	121,60	11,63	85,7	46,3	39,4	7,1	3,7	74,61	60,28	14,34	76,08	60,97	15,11	64,8	48,8	2,0	2,0	5,796	
25.12.22	24		144,86	130,75	14,11	87,0	47,4	39,6	7,0	3,7	77,25	60,31	16,94	78,77	61,00	17,77	64,8	48,9	2,0	2,0	6,420	
26.12.22	24		164,50	152,66	11,83	88,0	49,4	38,7	7,0	3,8	74,95	60,54	14,42	76,42	61,23	15,19	64,8	48,9	2,0	2,0	6,959	
27.12.22	24		184,90	173,48	11,42	87,5	50,8	36,7	7,0	3,8	73,82	59,72	14,10	75,27	60,40	14,87	64,8	48,7	2,0	2,0	7,391	
28.12.22	24		134,26	122,29	11,97	85,2	46,3	38,9	7,1	3,7	74,00	59,97	14,04	75,46	60,65	14,80	64,7	48,7	2,0	2,0	5,788	
29.12.22	24		151,44	138,40	13,04	84,2	47,2	37,0	7,0	3,7	74,91	59,80	15,11	76,38	60,49	15,90	64,8	48,8	2,0	2,0	6,227	
30.12.22	24		147,81	135,27	12,53	84,4	47,5	36,9	7,1	3,7	74,25	59,63	14,62	75,71	60,31	15,40	64,8	48,7	2,0	2,0	6,059	
31.12.22	24		118,95	102,04	16,90	83,7	45,3	38,5	7,1	3,7	77,90	59,39	18,51	79,43	60,07	19,36	64,7	48,9	2,0	2,0	5,351	
01.01.23	24		117,11	108,43	8,68	84,8	45,7	39,1	6,7	3,7	72,17	61,99	10,19	73,59	62,70	10,88	64,7	49,0	2,0	2,0	4,989	
02.01.23	24		142,15	132,39	9,76	84,7	47,1	37,7	6,7	3,7	74,07	62,14	11,93	75,52	62,86	12,66	64,8	49,0	2,0	2,0	5,828	
03.01.23	24		154,31	145,17	9,14	85,3	48,1	37,1	6,7	3,7	73,50	62,01	11,49	74,95	62,73	12,21	64,8	49,1	2,0	2,0	6,185	
04.01.23	24		152,26	143,23	9,04	88,5	49,1	39,5	6,7	3,7	73,20	61,91	11,29	74,64	62,63	12,01	64,8	49,0	2,0	2,0	6,470	
05.01.23	24		208,46	198,32	10,14	90,6	54,3	36,3	6,6	3,8	74,41	61,38	13,02	75,86	62,09	13,77	64,7	48,8	2,0	2,0	8,137	
06.01.23	24		192,17	182,69	9,48	91,3	53,0	38,3	6,7	3,8	74,46	61,95	12,51	75,92	62,66	13,26	64,7	48,9	2,0	2,0	7,875	
07.01.23	24		183,21	173,43	9,78	92,3	52,3	40,0	6,6	3,7	75,18	62,40	12,77	76,65	63,12	13,52	64,7	49,0	2,0	2,0	7,863	
08.01.23	24		324,51	313,63	10,88	90,8	60,3	30,5	6,5	3,8	76,58	60,92	15,66	78,09	61,62	16,47	64,7	48,7	2,0	2,0	10,592	
09.01.23	24		248,34	236,94	11,40	90,1	54,8	35,3	6,6	3,8	77,55	62,44	15,11	79,07	63,16	15,91	64,7	48,9	2,0	2,0	9,415	
10.01.23	24		195,14	183,93	11,21	91,6	51,7	39,9	6,8	3,8	76,54	62,20	14,34	78,04	62,92	15,12	64,7	48,9	2,0	2,0	8,383	
11.01.23	24		139,55	128,94	10,61	89,4	46,6	42,9	7,0	3,8	75,08	61,84	13,24	76,55	62,54	14,01	64,6	48,7	2,0	2,0	6,489	
12.01.23	24		172,99	160,60	12,39	85,5	47,9	37,7	7,0	3,8	76,24	61,04	15,20	77,73	61,74	15,99	64,6	48,7	2,0	2,0	7,123	
13.01.23	24		145,64	133,25	12,39	83,5	45,9	37,6	7,1	3,8	76,38	61,18	15,19	77,87	61,88	15,99	64,7	48,7	2,0	2,0	6,064	
14.01.23	24		136,07	124,29	11,78	81,4	44,8	36,7	7,1	3,7	75,41	61,09	14,32	76,88	61,79	15,09	64,6	48,7	2,0	2,0	5,527	
15.01.23	24		132,73	118,59	14,14	80,3	44,5	35,8	7,1	3,7	76,76	60,83	15,93	78,26	61,53	16,73	64,6	48,8	2,0	2,0	5,395	
16.01.23	24		132,82	119,30	13,53	80,3	44,6	35,7	7,1	3,7	75,19	60,54	14,65	76,66	61,23	15,43	64,7	48,8	2,0	2,0	5,353	
17.01.23	24		146,70	134,32	12,38	77,8	44,6	33,2	7,0	3,7	74,74	60,60	14,15	76,21	61,29	14,91	64,7	48,8	2,0	2,0	5,428	
18.01.23	24		161,97	148,89	13,08	74,7	44,5	30,2	7,0	3,8	75,60	60,13	15,47	77,08	60,82	16,26	64,7	48,7	2,0	2,0	5,484	
19.01.23	24		157,46	145,33	12,13	74,6	44,3	30,3	7,0	3,8	74,25	59,95	14,30	75,70	60,63	15,07	64,7	48,7	2,0	2,0	5,318	
20.01.23	24		153,77	141,95	11,82	76,6	44,7	31,8	7,1	3,8	74,29	60,38	13,91	75,75	61,07	14,68	64,6	48,7	2,0	2,0	5,433	
21.01.23	24		154,50	140,79	13,72	79,4	45,8	33,6	7,0	3,7	76,51	60,66	15,85	78,01	61,36	16,65	64,6	48,7	2,0	2,0	5,825	
22.01.23	24		178,67	164,75	13,92	81,0	47,7	33,3	7,0	3,8	77,00	61,03	15,97	78,51	61,73	16,78	64,6	48,8	2,0	2,0	6,626	
Среднее	24		162,09	150,29	11,80	84,7	48,0	36,7	6,9	3,7	75,16	60,91	14,25	76,64	61,61	15,03	64,7	48,8	2,0	2,0	6,481	
Итого	744		5024,69	4658,93	365,76						2330,10	1888,22	441,89	2375,72	1909,88	465,85					200,916	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Vп(т)	Qобщ.от+гвс	Траб, ч
23.12.22 02:00	14222,234	13018,200	6477,326	5054,215	6604,193	5110,011	-	517,326	-
23.01.23 05:00	19282,193	17712,116	8815,751	6950,311	8988,401	7027,857	-	719,269	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объем потреблён. теплоносит. Vгвс изл., расчит. по среднему: куб.м;

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,9 °С -0,40 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ.

200,52 Гкал

Объем потреблённого теплоносителя Vгвс изл.

465,85 м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

/Шубин А.А./

Представитель теплоснабжающей организации

/Бойцова А.С./

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за январь 2023

Абонент: ТСЖ "Адмирал", Договор: , Телефон:

Узел учета:

Адрес: Подвойского ул., д. 26 корп. 3 ИП 2 встройка

Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ООО "ГК "ТеплоЭнергоПроф" Телефон 630-60-58

Источник: ТЭЦ-5 Схема подключения: Двухтрубная с циркуляцией ГВС

график:

Установленные приборы: Часовые (суточные) архивы в файле: СПТ943_2-13145-ч(с)-0123.txt Приборы УУТЭ поверены до: Режим(схема): 0,0

Вычислитель: СПТ-943.2 № 13145

расходомер:

Gmin

Gmax

Термопреоб.:

Преобр. давления:

Подающ.тр.(M1):

Обратн.тр.(M2):

тр-д. ГВС(M3):

тр.цирк.ГВС(M4):

тр.подпитки(V5):

тр. подп. (сбр.) (V6):

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот=0.1044 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.04332

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы, т/сут: Gот=33.408 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=17.04

Фактическое потребление за отчетный период: с 23.12.2022 по 22.01.2023

Дата	Ти час	НС	Учет (ТВ-1)								Учет (ТВ-2)								Общее теплотребление			
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dV	T3,	T4,		P3	P4	Qотгр.
			Т	Т	Т	С	С	С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	м.куб	м.куб.	м.куб.	С	С		кг/см2	кг/см2	
23.12.22	24		14,51	13,59	0,92	84,1	43,8	40,3	6,0	3,8	5,36	4,45	0,91	5,44	4,50	0,94	56,0	48,2	4,9	4,0	0,626	
24.12.22	24		15,09	14,31	0,79	84,1	44,6	39,6	6,0	3,8	5,34	4,57	0,77	5,42	4,62	0,80	56,7	48,8	4,9	4,0	0,633	
25.12.22	24		15,70	15,06	0,64	85,5	45,4	40,0	6,0	3,8	5,69	5,09	0,60	5,77	5,14	0,63	55,8	49,0	4,9	4,0	0,659	
26.12.22	24		18,34	17,60	0,74	86,8	47,3	39,5	6,0	3,8	5,56	4,92	0,63	5,64	4,98	0,66	57,5	50,3	4,9	4,0	0,761	
27.12.22	24		21,09	19,96	1,13	86,5	48,4	38,0	6,0	3,8	3,74	2,81	0,93	3,81	2,85	0,96	62,3	51,3	4,9	4,0	0,858	
28.12.22	24		16,99	16,24	0,75	83,9	45,4	38,5	6,0	3,8	4,71	4,05	0,66	4,79	4,10	0,69	59,0	50,2	4,9	4,0	0,690	
29.12.22	24		17,65	16,89	0,76	83,0	45,6	37,4	6,0	3,8	4,23	3,60	0,63	4,30	3,65	0,66	60,2	50,5	4,9	4,0	0,696	
30.12.22	24		17,19	16,60	0,59	83,2	45,6	37,5	6,0	3,8	3,95	3,45	0,50	4,02	3,50	0,52	59,9	50,0	4,9	4,0	0,674	
31.12.22	24		14,09	14,07	0,02	82,2	43,5	38,6	6,0	3,8	5,06	5,04	0,02	5,16	5,14	0,02	53,9	47,5	4,9	4,0	0,544	
01.01.23	24		13,64	13,60	0,04	83,1	43,2	40,0	6,0	3,8	4,63	4,62	0,01	4,73	4,71	0,01	53,8	47,1	4,9	4,0	0,543	
02.01.23	24		16,95	16,70	0,25	83,4	46,3	37,2	6,0	3,8	6,36	6,21	0,15	6,45	6,28	0,17	55,8	50,2	4,9	4,0	0,642	
03.01.23	24		16,84	16,31	0,53	83,9	46,3	37,6	6,0	3,8	5,82	5,40	0,43	5,91	5,46	0,45	56,5	50,1	4,9	4,0	0,659	
04.01.23	24		16,09	15,37	0,72	87,0	46,8	40,2	6,0	3,8	6,38	5,72	0,65	6,47	5,79	0,68	55,7	49,6	4,9	4,0	0,681	
05.01.23	24		20,17	19,53	0,64	89,4	50,5	38,9	6,0	3,8	5,95	5,48	0,47	6,05	5,55	0,50	58,3	51,8	4,9	4,0	0,818	
06.01.23	24		20,53	19,92	0,61	90,1	51,3	38,9	6,0	3,8	7,32	6,88	0,44	7,44	6,97	0,47	58,1	52,6	4,9	4,0	0,831	
07.01.23	24		19,19	19,01	0,18	91,0	50,8	40,2	6,0	3,8	6,69	6,66	0,04	6,80	6,74	0,06	57,4	51,8	4,9	4,0	0,782	
08.01.23	24		31,93	30,80	1,13	90,2	57,9	32,4	6,0	3,8	3,83	3,02	0,81	3,90	3,06	0,84	62,6	52,0	4,9	4,0	1,102	
09.01.23	24		29,13	28,12	1,01	89,4	55,6	33,8	6,0	3,8	4,47	3,73	0,73	4,54	3,78	0,77	60,5	50,6	4,9	4,0	1,043	
10.01.23	24		21,62	20,77	0,85	90,0	52,1	37,8	6,0	3,8	2,20	1,56	0,64	2,24	1,58	0,66	58,0	46,3	4,9	4,0	0,864	
11.01.23	24		17,20	16,19	1,01	88,1	45,4	42,7	6,0	3,8	1,66	0,83	0,83	1,69	0,84	0,85	62,9	47,6	4,9	4,0	0,781	
12.01.23	24		21,22	20,07	1,16	84,7	47,8	36,9	6,0	3,8	4,87	3,91	0,96	4,96	3,96	1,00	60,9	52,1	4,9	4,0	0,840	
13.01.23	24		18,78	17,98	0,79	82,5	46,4	36,2	6,0	3,8	6,70	6,08	0,62	6,80	6,15	0,65	57,4	51,0	4,9	4,0	0,717	
14.01.23	24		18,15	17,27	0,89	80,4	45,3	35,2	6,0	3,8	6,14	5,41	0,73	6,24	5,48	0,76	58,7	51,4	4,9	4,0	0,680	
15.01.23	24		17,26	16,25	1,01	79,3	44,1	35,2	6,0	3,8	5,37	4,49	0,87	5,45	4,55	0,91	59,0	50,3	4,9	4,0	0,652	
16.01.23	24		17,51	16,41	1,10	79,3	44,4	34,9	6,0	3,8	5,80	4,83	0,97	5,89	4,89	1,00	58,2	50,3	4,9	4,0	0,660	
17.01.23	24		18,71	17,81	0,90	77,0	44,2	32,8	6,0	3,8	4,69	3,96	0,73	4,77	4,00	0,76	60,1	51,0	4,9	4,0	0,655	
18.01.23	24		20,19	19,32	0,87	74,1	43,8	30,3	6,0	3,8	3,01	2,30	0,71	3,06	2,33	0,74	65,6	51,8	4,9	4,0	0,651	
19.01.23	24		19,08	18,18	0,90	73,9	43,1	30,8	6,0	3,8	3,08	2,37	0,72	3,14	2,40	0,75	65,7	51,8	4,9	4,0	0,627	
20.01.23	24		19,33	18,02	1,31	75,8	44,2	31,6	6,0	3,8	3,54	2,43	1,11	3,61	2,46	1,15	65,1	51,9	4,9	4,0	0,670	
21.01.23	24		18,29	17,40	0,89	78,6	45,3	33,3	6,0	3,8	4,07	3,36	0,72	4,14	3,40	0,75	61,5	51,3	4,9	4,0	0,650	
22.01.23	24		19,56	18,54	1,02	80,1	46,4	33,6	6,0	3,8	3,81	2,96	0,85	3,88	3,00	0,88	63,1	51,6	4,9	4,0	0,707	
Среднее	24		18,78	18,00	0,78	83,6	46,8	36,8	6,0	3,8	4,84	4,20	0,64	4,92	4,25	0,67	59,2	50,3	4,9	4,0	0,722	
Итого	744		582,03	557,88	24,15						150,04	130,19	19,85	152,53	131,86	20,67					22,396	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Vп(т)	Qобщ.от+гвс	Траб, ч
23.12.22 01:00	1480,692	1375,170	147,900	91,599	150,742	92,507	-	54,468	-
23.01.23 00:00	2062,250	1932,702	297,524	221,444	302,791	223,928	-	76,844	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объем потреблён. теплоносит. Vгвс изл., расчит. по среднему: куб.м;

/Шубин А.А./

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,9 °С -0,02 Гкал

Представитель теплоснабжающей организации

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 22,38 Гкал

/ Бойцова А.С. /

Объем потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 20,67 м.куб.