

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за март 2023**

Абонент: ТСЖ "Адмирал", Договор: , Телефон:

Адрес: Подвойского ул., д. 26 корп. 3 ИТП 1 жильё

Обслуживающая организация: ООО "ГК "ТеплоЭнергоПроф" Телефон 630-60-58

Источник: ТЭЦ-5

Схема подключения: Двухтрубная с циркуляцией ГВС

Узел учета:

Код УУТЭ:

график:

Установленные приборы: Часовые (суточные) архивы в файле: СПТ943\_1-26965-ч(с)-0323.txt Приборы УУТЭ поверены до: 06.09.2025 Режим(схема): 0,0

Вычислитель: СПТ-943.1 № 26965

расходомер:  
 Подающ.тр.(M1): **ПРЭМ-40-B1**  
 Обратн.тр.(M2): **ПРЭМ-40-B1**  
 тр-д. ГВС(M3): **ПРЭМ-32-B1**  
 тр.цирк.ГВС(M4): **ПРЭМ-20-D**  
 тр.подпитки(V5): **ВСГ-15**  
 тр. подп. (сбр.) (V6):

Gmin

Gmax

Термопреоб.:

**КТПТР-01**  
**КТПТР-01**  
**КТПТР-01**

Преобр.давления:

**МИДА-ДИ-13П-01**  
**МИДА-ДИ-13П-01**

Расчетный алгоритм: зима: лето:

**Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот=0.5656 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.31064**

**Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=**

**Договорные расходы, т/сут: Gот=180.96 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=114.216**

**Фактическое потребление за отчетный период: с 23.02.2023 по 22.03.2023**

Дата	Ти час	НС	Учет (ТВ-1)								Учет (ТВ-2)								Общее теплоснабжение			
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dV	T3,	T4,		P3	P4	Qотпр.
			Т	Т	Т	С	С	С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	м.куб	м.куб.	м.куб.	С	С		кг/см2	кг/см2	Гкал.
23.02.23	24		173,80	161,90	11,90	94,0	51,3	42,7	7,0	3,8	64,79	50,41	14,38	66,05	50,94	15,11	64,5	46,7	2,0	2,0	8,051	
24.02.23	24		127,47	117,13	10,34	94,3	47,0	47,3	7,1	3,7	63,29	50,61	12,69	64,52	51,14	13,38	64,4	46,6	2,0	2,0	6,527	
25.02.23	24		122,09	111,18	10,92	92,8	45,8	46,9	7,1	3,7	63,68	50,62	13,06	64,92	51,15	13,77	64,4	46,7	2,0	2,0	6,246	
26.02.23	24		134,23	121,58	12,65	94,2	47,2	47,0	7,1	3,7	66,06	51,12	14,94	67,34	51,66	15,69	64,5	46,6	2,0	2,0	6,927	
27.02.23	24		138,98	125,64	13,35	93,7	48,3	45,3	7,1	3,7	67,15	51,51	15,64	68,46	52,05	16,41	64,5	46,7	2,0	2,0	6,964	
28.02.23	24		113,14	101,76	11,37	91,4	45,3	46,1	7,1	3,7	65,28	51,66	13,62	66,55	52,20	14,34	64,4	46,7	2,0	2,0	5,746	
01.03.23	24		138,61	125,87	12,74	89,0	47,0	42,0	7,1	3,7	66,02	51,11	14,92	67,31	51,64	15,66	64,4	46,7	2,0	2,0	6,435	
02.03.23	24		136,33	124,38	11,95	86,3	47,2	39,0	7,1	3,7	64,73	50,89	13,84	65,99	51,42	14,56	64,4	46,7	2,0	2,0	5,900	
03.03.23	24		122,20	108,92	13,29	85,9	45,3	40,6	7,1	3,7	65,27	50,43	14,84	66,54	50,96	15,58	64,5	46,8	2,0	2,0	5,571	
04.03.23	24		132,41	118,77	13,64	85,5	46,1	39,4	7,1	3,7	65,41	50,44	14,97	66,68	50,97	15,70	64,4	46,8	2,0	2,0	5,864	
05.03.23	24		132,66	116,89	15,77	85,4	45,9	39,5	7,1	3,7	67,29	50,30	16,98	68,59	50,84	17,76	64,4	46,9	2,0	2,0	5,976	
06.03.23	24		149,67	135,97	13,70	86,0	47,8	38,1	7,1	3,7	65,16	50,48	14,68	66,43	51,01	15,41	64,4	46,7	2,0	2,0	6,379	
07.03.23	24		149,10	136,76	12,34	88,8	48,9	39,9	7,0	3,7	63,99	50,54	13,45	65,23	51,08	14,16	64,4	46,8	2,0	2,0	6,565	
08.03.23	24		166,07	152,39	13,67	88,2	50,4	37,8	7,0	3,7	64,98	49,79	15,19	66,24	50,31	15,93	64,4	46,7	2,0	2,0	6,991	
09.03.23	24		177,45	165,53	11,92	87,9	51,2	36,7	7,0	3,7	63,47	49,99	13,48	64,70	50,51	14,19	64,4	46,7	2,0	2,0	7,141	
10.03.23	24		191,16	179,88	11,28	88,6	54,8	33,8	7,0	3,8	64,00	50,52	13,47	65,24	51,05	14,18	64,3	46,7	2,0	2,0	7,102	
11.03.23	24		191,78	180,16	11,61	88,6	52,8	35,9	7,0	3,8	64,91	50,75	14,16	66,17	51,29	14,88	64,4	46,7	2,0	2,0	7,512	
12.03.23	24		157,49	144,49	13,00	89,1	49,4	39,7	7,1	3,7	64,81	49,67	15,14	66,06	50,19	15,87	64,3	46,8	2,0	2,0	6,912	
13.03.23	24		136,77	123,62	13,15	88,6	49,0	39,6	7,1	3,7	60,90	46,15	14,75	62,09	46,65	15,43	64,4	47,5	2,0	2,0	6,081	
14.03.23	24		136,45	124,22	12,24	79,9	45,8	34,1	7,1	3,7	61,08	47,49	13,59	62,27	48,00	14,27	64,4	47,2	2,0	2,0	5,223	
15.03.23	24		120,87	108,18	12,69	80,3	44,1	36,3	7,1	3,7	64,75	50,97	13,78	66,00	51,51	14,49	64,4	47,0	2,0	2,0	4,951	
16.03.23	24		138,63	126,48	12,15	79,8	45,5	34,2	7,1	3,7	64,69	51,40	13,29	65,95	51,95	14,00	64,4	47,0	2,0	2,0	5,310	
17.03.23	24		139,71	127,51	12,19	79,8	46,5	33,3	7,0	3,7	64,65	51,33	13,32	65,91	51,88	14,02	64,4	47,1	2,0	2,0	5,235	
18.03.23	24		129,02	116,98	12,04	79,8	44,9	35,0	7,1	3,7	64,32	51,11	13,21	65,57	51,66	13,91	64,4	47,0	2,0	2,0	5,061	
19.03.23	24		117,02	103,46	13,55	79,8	43,8	35,9	7,1	3,6	65,45	50,61	14,84	66,72	51,15	15,57	64,4	47,0	2,0	2,0	4,810	
20.03.23	24		115,34	103,25	12,10	78,5	43,9	34,7	7,1	3,6	62,90	49,54	13,36	64,12	50,07	14,05	64,4	47,1	2,0	2,0	4,542	
21.03.23	24		141,82	126,13	15,69	74,2	44,5	29,7	7,0	3,7	65,96	48,97	17,00	67,24	49,49	17,75	64,5	47,2	2,0	2,0	4,922	
22.03.23	24		181,30	168,23	13,07	72,2	46,4	25,8	7,0	3,7	64,50	50,22	14,28	65,76	50,75	15,00	64,4	47,0	2,0	2,0	5,298	
Среднее	24		143,27	130,62	12,65	85,8	47,4	38,4	7,1	3,7	64,62	50,31	14,32	65,88	50,84	15,04	64,4	46,9	2,0	2,0	6,080	
Итого	672		4011,56	3657,25	354,31						1809,48	1408,62	400,86	1844,61	1423,54	421,07					170,243	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Vп(т)	Qобщ.от+гвс	Гр.ч
23.02.23 03:00	23939,670	21980,949	11093,001	8774,424	11310,081	8872,643	-	912,108	-
23.03.23 02:00	27944,389	25631,181	12902,396	10182,912	13154,607	10296,058	-	1081,728	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объем потреблён. теплоносит. Vгвс изл., расчит. по среднему: куб.м;

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **0,3 °С** **-0,12** Гкал

**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **170,12** Гкал

Объем потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **421,07** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

\_\_\_\_\_/Шубин А.А./

Представитель теплоснабжающей организации

\_\_\_\_\_/Бойцова А.С./

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за март 2023**

Абонент: ТСЖ "Адмирал", Договор: , Телефон:

Адрес: Подвойского ул., д. 26 корп. 3 ИТП 2 встройка

Обслуживающая организация: ООО "ГК "ТеплоЭнергоПроф" Телефон 630-60-58

Источник: ТЭЦ-5

Схема подключения: Двухтрубная с циркуляцией ГВС

Узел учета:

Код УУТЭ:

график:

Установленные приборы:

Часовые (суточные) архивы в файле: СПТ943\_2-13145-ч(с)-0323.txt

Приборы УУТЭ поверены до: 05.09.2026

Режим(схема): 0,0

Вычислитель: СПТ-943.2 № 13145

расходомер:

Gmin

Gmax

Термопреоб.:

Преобр. давления:

Подающ.тр.(M1): ПРЭМ-20-B1

КТПТР-01

Обратн.тр.(M2): ПРЭМ-20-B1

КТПТР-01

тр-д. ГВС(M3): ПРЭМ-20-B1

КТПТР-01

тр.цирк.ГВС(M4): ПРЭМ-20-B1

тр.подпитки(V5): ВСГ-15

тр. подп. (сбр.) (V6): VLF-U-15

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот=0.1044 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.04332

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы, т/сут: Gот=33.408 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=17.04

Фактическое потребление за отчетный период: с 23.02.2023 по 22.03.2023

Дата	Ти час	НС	Учет (ТВ-1)								Учет (ТВ-2)								Общее теплоснабжение		
			M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1, кг/см2	P2, кг/см2	M3, т	M4, т	dM, т	V3, м.куб	V4, м.куб.	dV, м.куб.	T3, С	T4, С		P3, кг/см2	P4, кг/см2
23.02.23	24		20,69	19,77	0,91	92,9	53,7	39,1	6,0	3,8	6,18	5,45	0,73	6,28	5,52	0,76	59,7	52,8	4,9	4,0	0,861
24.02.23	24		17,30	16,28	1,01	92,9	51,0	41,9	6,0	3,8	6,05	5,13	0,92	6,14	5,19	0,95	57,6	50,9	4,9	4,0	0,779
25.02.23	24		15,93	14,90	1,03	91,3	49,3	42,1	6,0	3,8	5,79	4,80	0,99	5,88	4,85	1,02	56,8	49,9	4,9	4,0	0,723
26.02.23	24		16,74	15,78	0,95	92,8	50,5	42,3	6,0	3,8	6,07	5,18	0,90	6,17	5,24	0,93	57,4	50,7	4,9	4,0	0,758
27.02.23	24		16,90	15,91	0,99	92,3	50,8	41,5	6,0	3,8	5,84	4,89	0,95	5,93	4,95	0,98	57,8	50,9	4,9	4,0	0,753
28.02.23	24		13,58	12,93	0,65	89,6	46,7	42,9	6,0	3,8	4,51	3,80	0,70	4,57	3,84	0,73	55,7	47,6	4,9	4,0	0,614
01.03.23	24		15,49	14,15	1,34	87,6	48,1	39,5	6,0	3,8	5,57	4,23	1,34	5,66	4,28	1,38	57,2	49,4	4,9	4,0	0,678
02.03.23	24		15,29	14,45	0,84	85,0	47,3	37,8	6,0	3,8	5,41	4,58	0,83	5,49	4,63	0,86	56,4	49,5	4,9	4,0	0,618
03.03.23	24		13,80	13,12	0,68	84,4	45,6	38,8	6,0	3,8	4,70	4,03	0,68	4,77	4,07	0,70	55,6	47,8	4,9	4,0	0,567
04.03.23	24		14,94	13,84	1,10	84,2	46,6	37,6	6,0	3,8	5,42	4,38	1,04	5,50	4,43	1,07	56,6	49,1	4,9	4,0	0,613
05.03.23	24		14,81	13,70	1,11	84,0	46,5	37,6	6,0	3,8	5,30	4,25	1,04	5,38	4,30	1,08	56,7	48,9	4,9	4,0	0,609
06.03.23	24		16,79	15,87	0,93	84,9	48,6	36,2	6,0	3,8	6,03	5,23	0,80	6,12	5,29	0,83	56,9	50,5	4,9	4,0	0,655
07.03.23	24		17,36	16,48	0,88	87,7	49,8	37,8	6,0	3,8	6,20	5,47	0,73	6,30	5,54	0,76	57,4	51,0	4,9	4,0	0,702
08.03.23	24		19,10	18,85	0,25	87,2	51,0	36,2	6,0	3,8	6,28	6,21	0,07	6,38	6,29	0,08	57,6	51,8	4,9	4,0	0,706
09.03.23	24		18,75	17,53	1,22	86,9	50,6	36,4	6,0	3,8	6,30	5,25	1,05	6,41	5,32	1,09	58,5	51,6	4,9	4,0	0,745
10.03.23	24		21,09	20,12	0,97	88,0	52,5	35,5	6,0	3,8	6,07	5,32	0,75	6,17	5,39	0,78	58,4	52,0	4,9	4,0	0,802
11.03.23	24		20,45	19,52	0,93	87,7	51,6	36,1	6,0	3,8	6,09	5,40	0,69	6,19	5,47	0,72	58,5	51,9	4,9	4,0	0,788
12.03.23	24		17,49	16,60	0,89	87,9	49,4	38,6	6,0	3,8	6,21	5,49	0,72	6,30	5,56	0,74	57,0	50,6	4,9	4,0	0,720
13.03.23	24		16,08	15,04	1,05	87,2	48,2	38,9	6,0	3,8	5,71	4,80	0,91	5,80	4,86	0,94	56,5	49,8	4,9	4,0	0,678
14.03.23	24		15,46	14,67	0,79	79,0	45,1	33,9	6,0	3,8	3,79	3,12	0,67	3,85	3,16	0,70	59,2	48,7	4,9	4,0	0,561
15.03.23	24		13,82	13,08	0,74	79,0	43,3	35,7	6,0	3,8	4,06	3,42	0,64	4,12	3,46	0,67	57,9	48,0	4,9	4,0	0,526
16.03.23	24		15,79	14,89	0,90	78,7	45,1	33,7	6,0	3,8	3,47	2,71	0,75	3,53	2,74	0,78	61,8	49,7	4,9	4,0	0,573
17.03.23	24		15,51	14,59	0,93	78,8	45,5	33,4	6,0	3,8	3,48	2,69	0,79	3,54	2,72	0,81	60,4	49,3	4,9	4,0	0,561
18.03.23	24		15,38	14,53	0,85	78,8	45,5	33,3	6,0	3,8	5,22	4,53	0,69	5,30	4,58	0,72	58,3	50,4	4,9	4,0	0,552
19.03.23	24		12,79	11,59	1,20	78,3	42,3	36,0	6,0	3,8	4,19	3,08	1,11	4,26	3,11	1,14	58,0	47,3	4,9	4,0	0,512
20.03.23	24		13,01	12,24	0,76	77,3	43,0	34,3	6,0	3,8	4,13	3,47	0,67	4,20	3,50	0,69	57,8	48,2	4,9	4,0	0,479
21.03.23	24		15,16	14,47	0,69	73,4	43,7	29,7	6,0	3,8	3,75	3,21	0,54	3,82	3,24	0,57	61,3	50,3	4,9	4,0	0,481
22.03.23	24		18,97	18,02	0,95	71,7	45,1	26,6	6,0	3,8	3,08	2,36	0,71	3,14	2,39	0,74	65,4	52,0	4,9	4,0	0,548
Среднее	24		16,37	15,46	0,91	84,6	47,7	36,9	6,0	3,8	5,17	4,37	0,80	5,26	4,43	0,83	58,2	50,0	4,9	4,0	0,649
Итого	672		458,48	432,94	25,54						144,90	122,47	22,43	147,19	123,94	23,24					18,161

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Vп(т)	Qобщ.от+гвс	Гр.ч
23.02.23 03:00	2624,243	2465,467	470,098	369,378	478,106	373,674	-	98,385	-
23.03.23 00:00	3080,012	2895,739	614,084	490,954	624,365	496,712	-	116,431	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объем потреблён. теплоносит. Vгвс изл., расчит. по среднему: куб.м;

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,3 °С -0,01 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 18,15 Гкал

Объем потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 23,24 м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

/Шубин А.А./

Представитель теплоснабжающей организации

/Бойцова А.С./