

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за апрель 2023**

Абонент: **ТСЖ "Адмирал"**, Договор: , Телефон:

Адрес: **Подвойской ул., д. 26 корп. 3 ИТП 1 жильё**

Обслуживающая организация: **ООО "ГК "ТеплоЭнергоПроф"** Телефон 630-60-58

Источник: ТЭЦ-5

Схема подключения: Двухтрубная с циркуляцией ГВС

Узел учета:

Код УУТЭ:

график:

Установленные приборы: Часовые (суточные) архивы в файле: СПТТ943\_1-26965-ч(с)-0423.txt Приборы УУТЭ поверены до: **06.09.2025** Режим(схема): 0;0

Вычислитель: **СПТ-943.1 № 26965**

расходомер:

Gmin

Gmax

Термопреоб.:

Преобр.давления:

Подающ.тр.(M1): **ПРЭМ-40-В1**

**КТПТР-01**

**МИДА-ДИ-13П-01**

Обратн.тр.(M2): **ПРЭМ-40-В1**

**КТПТР-01**

**МИДА-ДИ-13П-01**

тр-д. ГВС(M3): **ПРЭМ-32-В1**

**КТПТР-01**

тр.цирк.ГВС(M4): **ПРЭМ-20-D**

тр.подпитки(V5): **ВСГ-15**

тр. подп. (сбр.) (V6):

Расчетный алгоритм: зима: лето:

**Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот=0.5656 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.31064**

**Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч: Qтех.гвс.ср=**

**Договорные расходы, т/сут: Qот=180.96 Qвент.=0 Qтех.пот.=0 Qгвс=114.216**

**Фактическое потребление за отчетный период: с 23.03.2023 по 22.04.2023**

Дата	Ти час	НС	Учет (ТВ-1)								Учет (ТВ-2)								Общее теплоснабжение		
			M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1, кг/см2	P2, кг/см2	M3, т	M4, т	dM, т	V3, м.куб	V4, м.куб	dV, м.куб	T3, С	T4, С		P3, кг/см2	P4, кг/см2
23.03.23	24		144,16	131,99	12,17	70,7	43,6	27,2	7,1	3,7	62,93	49,36	13,58	64,16	49,88	14,27	64,4	47,0	2,0	2,0	4,455
24.03.23	24		140,02	128,12	11,90	72,2	43,8	28,3	7,1	3,7	62,68	49,39	13,30	63,90	49,91	13,99	64,4	46,9	2,0	2,0	4,499
25.03.23	24		146,28	134,29	11,98	72,4	44,4	28,0	7,1	3,7	62,86	49,42	13,44	64,08	49,94	14,14	64,4	46,9	2,0	2,0	4,635
26.03.23	24		160,14	144,98	15,16	73,6	45,6	28,0	7,0	3,7	65,97	49,40	16,57	67,25	49,93	17,32	64,4	47,0	2,0	2,0	5,190
27.03.23	24		150,46	139,56	10,90	73,8	48,4	25,4	6,9	3,7	58,52	43,72	14,80	59,63	44,24	15,39	63,3	49,5	2,0	2,0	4,354
28.03.23	24	*	151,64	138,12	13,51	72,4	44,8	27,6	7,0	3,7	68,50	53,86	14,65	69,83	54,45	15,38	64,5	47,9	2,0	2,0	4,805
29.03.23	24		194,40	178,66	15,74	75,4	47,5	27,9	6,8	3,7	71,86	55,81	16,05	73,26	56,44	16,82	64,4	48,4	2,0	2,0	6,192
30.03.23	24		195,79	180,34	15,45	76,0	49,1	26,9	7,0	3,8	67,35	51,56	15,79	68,67	52,12	16,54	64,6	47,4	2,0	2,0	6,041
31.03.23	24		150,87	136,10	14,78	78,1	45,3	32,7	7,1	3,7	66,57	51,16	15,41	67,86	51,71	16,15	64,4	47,2	2,0	2,0	5,620
01.04.23	24		157,23	142,82	14,41	77,7	45,3	32,4	7,1	3,7	66,39	51,00	15,39	67,69	51,55	16,14	64,4	47,2	2,0	2,0	5,754
02.04.23	24		157,32	142,19	15,13	78,1	45,8	32,2	7,1	3,7	67,89	51,60	16,30	69,21	52,15	17,06	64,4	47,2	2,0	2,0	5,776
03.04.23	24		172,80	158,85	13,96	78,9	46,9	32,0	7,1	3,7	67,48	52,28	15,20	68,79	52,84	15,95	64,5	47,2	2,0	2,0	6,200
04.04.23	24		157,32	144,40	12,92	78,8	45,9	32,9	7,1	3,7	66,94	52,96	13,98	68,24	53,53	14,71	64,4	47,2	2,0	2,0	5,784
05.04.23	24		138,86	125,27	13,58	77,6	44,4	33,2	7,1	3,7	67,93	53,06	14,88	69,25	53,63	15,62	64,4	47,2	2,0	2,0	5,227
06.04.23	24		140,83	127,25	13,59	75,6	44,0	31,6	7,1	3,7	68,09	53,28	14,81	69,41	53,85	15,56	64,4	47,3	2,0	2,0	5,058
07.04.23	24		138,23	125,93	12,30	73,3	43,6	29,7	7,1	3,7	66,56	53,22	13,33	67,85	53,80	14,05	64,4	47,3	2,0	2,0	4,648
08.04.23	24		144,42	130,13	14,29	71,9	43,9	28,0	7,1	3,7	67,75	52,58	15,18	69,07	53,15	15,92	64,4	47,4	2,0	2,0	4,677
09.04.23	24		150,26	135,49	14,77	69,3	43,6	25,8	7,1	3,7	67,78	52,27	15,51	69,09	52,84	16,26	64,4	47,5	2,0	2,0	4,523
10.04.23	24		145,27	130,59	14,68	69,0	43,4	25,6	7,1	3,7	67,03	51,66	15,36	68,33	52,23	16,11	64,5	47,5	2,0	2,0	4,366
11.04.23	24		139,99	126,19	13,81	68,8	43,4	25,4	7,2	3,7	64,70	50,28	14,41	65,96	50,83	15,13	64,5	47,5	2,0	2,0	4,167
12.04.23	24		132,03	120,45	11,58	69,5	43,3	26,2	7,2	3,6	62,53	50,14	12,39	63,74	50,68	13,06	64,4	47,3	2,0	2,0	3,965
13.04.23	24		134,05	119,99	14,06	70,3	43,7	26,6	7,0	4,2	63,51	48,44	15,06	64,74	48,98	15,76	64,5	48,1	2,0	2,0	4,192
14.04.23	24		146,44	133,00	13,44	71,3	45,1	26,2	6,9	4,4	73,56	59,30	14,25	74,99	59,99	15,00	64,5	49,0	2,0	2,0	4,451
15.04.23	24		177,77	163,41	14,36	67,4	44,9	22,5	7,0	3,8	73,89	58,65	15,24	75,33	59,33	16,00	64,5	49,0	2,0	2,0	4,651
16.04.23	24		157,65	142,57	15,08	68,9	44,4	24,5	7,1	3,7	74,05	57,94	16,12	75,49	58,60	16,89	64,5	48,8	2,0	2,0	4,536
17.04.23	24		149,69	137,16	12,54	68,7	44,4	24,3	7,0	3,7	72,19	58,45	13,74	73,60	59,13	14,47	64,5	49,0	2,0	2,0	4,203
18.04.23	24		147,61	134,48	13,13	69,5	44,8	24,7	6,8	3,7	74,94	60,38	14,56	76,40	61,08	15,31	64,5	49,3	2,0	2,0	4,238
19.04.23	24		148,90	136,50	12,40	69,7	44,9	24,7	6,8	3,7	74,59	60,57	14,03	76,05	61,28	14,77	64,5	49,3	2,0	2,0	4,249
20.04.23	24		147,33	136,03	11,30	69,4	44,9	24,6	6,8	3,6	73,17	59,90	13,27	74,59	60,60	14,00	64,5	49,3	2,0	2,0	4,135
21.04.23	24		143,30	131,32	11,98	69,8	45,0	24,7	6,8	3,7	73,35	59,24	14,10	74,78	59,94	14,84	64,5	49,3	2,0	2,0	4,091
22.04.23	24		138,46	127,07	11,39	68,9	45,0	23,9	6,8	3,6	72,04	58,57	13,48	73,45	59,26	14,19	64,5	49,4	2,0	2,0	3,827
Среднее	24		151,60	138,17	13,43	72,5	44,9	27,5	7,0	3,7	68,18	53,53	14,65	69,51	54,12	15,38	64,4	47,9	2,0	2,0	4,791
Итого	744		4699,51	4283,26	416,25						2113,62	1659,44	454,18	2154,67	1677,87	476,80					148,512

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Vп(т)	Qобщ.от+гвс	Траб, ч
23.03.23 02:00	27944,389	25631,181	12902,396	10182,912	13154,607	10296,058	-	1081,728	-
22.04.23 23:00	32663,012	29928,673	15027,936	11850,099	15321,439	11981,880	-	1230,801	-

\* 28.03 - загрязнение расходомеров гвс

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объем потреблён. теплоносит. Vгвс изл., расчит. по среднему: куб.м;

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды: **0,8 °С**

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ: 148,15 Гкал

Объем потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 476,80 м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

/Шубин А.А./

<p>Документ подписан электронной подписью                  Представитель ООО "ГК "ТЕПЛОЭНЕРГОПРОФ"                  050542023164358 (MSB), Сертификат 00E292432000A0F56A41BA29D0E8E82B8</p>	<p>Отправлено ООО "ГК "ТЕПЛОЭНЕРГОПРОФ", УГЛОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ,                  Представитель ООО "ГК "ТЕПЛОЭНЕРГОПРОФ"                  050542023164358 (MSB), Сертификат 00E292432000A0F56A41BA29D0E8E82B8</p>
<p>Документ подписан электронной подписью                  Представитель ООО "ГК "ТЕПЛОЭНЕРГОПРОФ"                  050542023164358 (MSB), Сертификат 00E292432000A0F56A41BA29D0E8E82B8</p>	<p>Отправлено ООО "ГК "ТЕПЛОЭНЕРГОПРОФ", БОЙЦОВА АННА СЕРГЕЕВНА, РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ                  Представитель ООО "ГК "ТЕПЛОЭНЕРГОПРОФ"                  050542023164358 (MSB), Сертификат 00E292432000A0F56A41BA29D0E8E82B8</p>
<p>Документ подписан электронной подписью                  Представитель ООО "ГК "ТЕПЛОЭНЕРГОПРОФ"                  050542023164358 (MSB), Сертификат 00E292432000A0F56A41BA29D0E8E82B8</p>	<p>Отправлено ООО "ГК "ТЕПЛОЭНЕРГОПРОФ", БОЙЦОВА А.С.                  Представитель ООО "ГК "ТЕПЛОЭНЕРГОПРОФ"                  050542023164358 (MSB), Сертификат 00E292432000A0F56A41BA29D0E8E82B8</p>

