

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём потреблён. теплоносит. Vгвс изл., расчит. по среднему куб.м;
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **11,6 °C** **-4,07** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **94,21** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **371,62** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____/Шубин А.А./

Представитель теплоснабжающей организации

_____/Бойцова А.С./

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 43406f75-19a7-4a3d-b86a-fd561a4b71d0

ОТПРАВЛЕНО	ГУП "ТЭК СПБ" , Бойцова Анна Сергеевна, РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ	26.10.23 09:40 (MSK)	Сертификат 0440B2BF0045B0179B45C25E48219F1531
УТВЕРЖДЕНО	ООО "ГК "ТЕПЛОЭНЕРГОПРОФ" , Миренков Василий Петрович, Главный инженер	30.10.23 16:05 (MSK)	Сертификат 01A8716D00EDAE28BD42EAD58083A5EBF7

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 2a1a53ee-6a57-4bf8-81c6-e9e1db5dc2dd

ОТПРАВЛЕНО	ООО "ГК "ТЕПЛОЭНЕРГОПРОФ" , УГЛОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	03.11.23 16:32 (MSK)	Сертификат 01EB92810019AF56B14EA7231903A1B528
УТВЕРЖДЕНО	ТСЖ "АДМИРАЛ" , КУЧЕРЕНКО ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ	07.11.23 12:10 (MSK)	Сертификат 01CA27C300CFAF23954B3BFB9A432A677

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2023

Абонент: **ТСЖ "Адмирал"**, Договор: **2508.34.046.1**, Телефон:
 Адрес: **Подвойского ул., д. 26 корп. 3 ИТП 2 встройка**
 Обслуживающая организация: **ООО "ГК "ТеплоЭнергоПроф"** Телефон 630-60-58
 Источник: ТЭЦ-5

Узел учета:
Код УУТЭ:

Схема подключения: Двухтрубная с циркуляцией ГВС

график:

Установленные приборы: Часовые (суточные) архивы в файле: СПТ943_2-13145-ч(с)-1023.txt Приборы УУТЭ поверены до: **05.09.2026** Режим(схема): 0/0

Вычислитель: **СПТ-943.2 № 13145**

	расходомер:	Gmin	Gmax	Термопреоб.:	Преобр.давления:
Подающ.тр.(M1):	ПРЭМ-20-В1			КТПТР-01	
Обратн.тр.(M2):	ПРЭМ-20-В1			КТПТР-01	
тр-д. ГВС(M3):	ПРЭМ-20-В1			КТПТР-01	
тр.цирк.ГВС(M4):	ПРЭМ-20-В1				
тр.подпитки(V5):	ВСГ-15				
тр. подп. (сбр.) (V6):	VLF-U-15				

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот=0.1044 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.04332

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы, т/сут: Qот=33.408 Qвент.=0 Qтех.пот.=0 Qгвс=17.04

Фактическое потребление за отчетный период: с 23.09.2023 по 22.10.2023

Дата		Ти час	НС	Учет (ТВ-1)								Учет (ТВ-2)								Общее теплотребление		
				M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1, кг/см2	P2, кг/см2	M3, т	M4, т	dM, т	V3, м.куб	V4, м.куб.	dV, м.куб.	T3, С	T4, С		P3, кг/см2	P4, кг/см2
23.09.23	24			3,31	2,86	0,45	68,0	51,8	16,2	6,0	3,8	3,37	2,57	0,79	3,44	2,61	0,83	65,7	52,7	4,9	4,0	0,088
24.09.23	24			3,08	2,85	0,23	68,1	51,9	16,2	6,0	3,8	3,11	2,56	0,54	3,17	2,60	0,57	65,8	52,8	4,9	4,0	0,071
25.09.23	24			3,17	2,95	0,22	68,0	52,3	15,8	6,0	3,8	3,19	2,71	0,48	3,25	2,75	0,51	65,8	53,2	4,9	4,0	0,068
26.09.23	24			3,67	2,97	0,70	68,2	52,7	15,5	6,0	3,8	3,76	2,72	1,04	3,83	2,76	1,08	66,0	53,6	4,9	4,0	0,105
27.09.23	24			3,50	2,99	0,51	68,3	52,8	15,6	6,0	3,8	3,57	2,72	0,85	3,64	2,76	0,88	66,1	53,7	4,9	4,0	0,093
28.09.23	24			3,60	3,24	0,36	67,9	53,4	14,5	6,0	3,8	3,61	2,98	0,63	3,69	3,02	0,66	65,9	54,3	4,9	4,0	0,079
29.09.23	24			3,62	3,19	0,43	68,0	53,3	14,6	6,0	3,8	3,63	2,98	0,65	3,70	3,02	0,68	66,0	54,2	4,9	4,0	0,081
30.09.23	24			3,34	3,08	0,26	68,2	52,9	15,3	6,0	3,8	3,35	2,85	0,50	3,41	2,89	0,52	66,1	53,8	4,9	4,0	0,070
01.10.23	24			3,77	3,13	0,64	67,9	53,1	14,7	6,0	3,8	3,80	2,90	0,90	3,88	2,94	0,94	65,9	54,0	4,9	4,0	0,097
02.10.23	24			3,77	3,34	0,42	67,6	53,6	14,0	6,0	3,8	3,79	3,15	0,65	3,87	3,19	0,68	65,6	54,4	4,9	4,0	0,080
03.10.23	24			4,01	3,58	0,43	67,0	53,7	13,3	6,0	3,8	4,04	3,36	0,68	4,12	3,41	0,71	65,2	54,6	4,9	4,0	0,083
04.10.23	24			9,54	8,71	0,84	67,6	42,5	25,1	6,0	3,8	3,60	2,65	0,95	3,67	2,68	0,99	65,4	53,1	4,9	4,0	0,276
05.10.23	24			14,56	13,85	0,71	67,6	39,7	27,9	6,0	3,8	2,61	1,87	0,74	2,66	1,89	0,76	65,1	49,9	4,9	4,0	0,435
06.10.23	24			13,66	13,21	0,44	67,7	40,2	27,5	6,0	3,8	2,69	2,23	0,46	2,75	2,26	0,49	65,7	51,1	4,9	4,0	0,394
07.10.23	24			13,06	12,42	0,63	69,2	39,1	30,1	6,0	3,8	2,08	1,38	0,70	2,12	1,39	0,73	65,6	46,0	4,9	4,0	0,418
08.10.23	24			12,98	12,31	0,67	69,8	38,5	31,2	6,0	3,8	1,66	0,90	0,76	1,69	0,90	0,79	65,2	41,7	4,9	4,0	0,432
09.10.23	24			12,75	12,29	0,46	70,0	37,9	32,1	6,0	3,8	1,39	0,82	0,56	1,41	0,83	0,58	65,1	39,5	4,9	4,0	0,428
10.10.23	24			14,61	13,89	0,73	69,8	38,6	31,2	6,0	3,8	1,72	0,95	0,77	1,76	0,96	0,80	65,2	42,0	4,9	4,0	0,484
11.10.23	24			12,55	11,93	0,63	72,6	37,8	34,8	6,0	3,8	1,16	0,51	0,66	1,19	0,51	0,67	64,1	36,1	4,9	4,0	0,461
12.10.23	24			11,74	11,01	0,73	73,4	37,8	35,6	6,0	3,8	1,16	0,37	0,79	1,19	0,37	0,81	64,6	37,1	4,9	4,0	0,446
13.10.23	24			12,01	11,26	0,75	71,7	38,0	33,7	6,0	3,8	1,34	0,56	0,77	1,36	0,57	0,80	65,0	38,1	4,9	4,0	0,434
14.10.23	24			12,22	11,57	0,65	70,6	38,4	32,2	6,0	3,8	1,51	0,81	0,70	1,54	0,82	0,72	65,4	42,5	4,9	4,0	0,418
15.10.23	24			12,62	11,86	0,75	69,6	38,4	31,2	6,0	3,8	1,85	1,06	0,79	1,88	1,07	0,82	65,4	42,8	4,9	4,0	0,423
16.10.23	24			12,56	11,64	0,92	69,7	38,2	31,5	6,0	3,8	1,88	0,93	0,95	1,92	0,94	0,98	65,3	41,6	4,9	4,0	0,432
17.10.23	24			12,38	11,85	0,53	70,8	38,3	32,5	6,0	3,8	1,26	0,72	0,54	1,29	0,73	0,56	64,9	40,2	4,9	4,0	0,423
18.10.23	24			11,85	11,31	0,55	71,6	37,9	33,7	6,0	3,8	1,08	0,54	0,54	1,10	0,54	0,55	64,7	38,2	4,9	4,0	0,421
19.10.23	24			12,40	11,41	0,98	72,3	37,9	34,3	6,0	3,8	1,53	0,57	0,96	1,56	0,57	0,99	64,8	40,6	4,9	4,0	0,464
20.10.23	24			12,98	12,36	0,63	71,3	38,1	33,2	6,0	3,8	1,23	0,63	0,60	1,26	0,63	0,62	64,5	36,4	4,9	4,0	0,455
21.10.23	24			13,15	12,23	0,92	71,5	38,4	33,2	6,0	3,8	1,40	0,50	0,90	1,43	0,51	0,92	64,8	38,0	4,9	4,0	0,472
22.10.23	24			14,41	13,61	0,79	71,4	39,4	32,0	6,0	3,8	1,43	0,67	0,77	1,46	0,67	0,79	65,2	42,8	4,9	4,0	0,492
Среднее	24			9,36	8,76	0,60	69,5	43,9	25,6	6,0	3,8	2,39	1,67	0,72	2,44	1,69	0,75	65,3	46,3	4,9	4,0	0,304
Итого	720			280,85	262,89	17,96						71,81	50,17	21,63	73,24	50,79	22,45					9,121

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Vп(т)	Qобщ.от+гвс	Траб, ч
23.09.23 01:00	4130,456	3885,099	1189,106	952,544	1210,322	964,316	-	143,307	-
23.10.23 02:00	4412,681	4149,349	1260,709	1002,516	1283,350	1014,900	-	152,394	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
 Объем потреблён. теплоносит. Vгвс изл., расчит. по среднему куб.м;
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды **11,6 °C** **-0,25** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **8,87** Гкал
Объем потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **22,45** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____/Шубин А.А./

Представитель теплоснабжающей организации

_____/Бойцова А.С./

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 43406f75-19a7-4a3d-b86a-fd561a4b71d0

ОТПРАВЛЕНО	ГУП "ТЭК СПБ" , Бойцова Анна Сергеевна, РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ	26.10.23 09:40 (MSK)	Сертификат 0440B2BF0045B0179B45C25E48219F1531
УТВЕРЖДЕНО	ООО "ГК "ТЕПЛОЭНЕРГОПРОФ" , Миренков Василий Петрович, Главный инженер	30.10.23 16:05 (MSK)	Сертификат 01A8716D00EDAE28BD42EAD58083A5EBF7

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 2a1a53ee-6a57-4bf8-81c6-e9e1db5dc2dd

ОТПРАВЛЕНО	ООО "ГК "ТЕПЛОЭНЕРГОПРОФ" , УГЛОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	03.11.23 16:32 (MSK)	Сертификат 01EB92810019AF56B14EA7231903A1B528
УТВЕРЖДЕНО	ТСЖ "АДМИРАЛ" , КУЧЕРЕНКО ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ	07.11.23 12:10 (MSK)	Сертификат 01CA27C300CFAF23954B3BFB9A432A677